Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 2638909-1
Сатып алудың атауы:	2018 жылға ҚР ҚК мұқтажы үшін азық-түлік жабдықтарын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 19589403-ОК1
Лоттың атауы :	Камера
Лоттың сипаттауы:	холодильная, для столовой, стационарная
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камера холодильная
Саны, көлемі:	45
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632810000, Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ.
Жеткізу мерзімі:	30 қазан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	6 м3тоңазытқыш камерасы Мұздатқыш камера, қабырғалары, едені және төбесі ақ сэндвич-панельдерден тұрады қалыңдығы 100мм полиуретаннан. Панельдердің мұндай қалыңдығы 60С° камера ішіндегі және сыртындағы температураның айырмашылығын қамтамасыз етеді. Сэндвич панельдері бір бірімен бекітіледі. Мұздатқыш жүйеде фреон ауысатын труба мыстан жасалған. Фреонмен сорғыш трубада мұз немесе "тон" болдырмау үшін ол флкспен тартылған. Камера есігі - оң жақ немесе сол жақта қатып қалудан сақтайтын электрлі жылытқышы бар, есіктің құлыпы персаналдар үшін апаттық шығу жүйесі бар. Есіктердің светтік өтуі 800х1880мм. Еденнің үстіңгі беті таюға қарсы жабындысы бар. Ішкі өлшемдері: ұзындығы 1800мм. аз емес, 1850мм көп емес; ені 1880мм. аз емес, 1850мм. көп емес, биіктігі 2000мм. аз емес, 2050мм көп емес. Габариттік өлшемдері: ұзындығы 2000мм. аз емес, 2050мм. көп емес; ені 2000мм. аз емес, 2050мм. көп емес; биіктігі 2000мм. аз емес, 2050мм. көп емес. Көлемі: 6 куб.м аз емес. Температуралық диапазоны: -15°С….-20°С. Кернеу 220В. Тұтынушылық қуаты: 1,44 кВт аз емес. Өндірушінің орамасымен жеткізіледі. Тауарлар сәйкестік сертификатымен расталады. Шығарылған жылы 2016 жылдан бұрын емес. Пайдаланудың кепілдік мерзімі 12 (оң екі) айдан аз емес жеткізу күнінен бастап.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 2638909-1
Наименование закупки:	Государственные закупки способом конкурса кухонного оборудования для нужд ВС РК на 2018 год
Номер лота:	№ 19589403-ОК1
Наименование лота:	Камера
Описание лота:	холодильная, для столовой, стационарная
Дополнительное описание лота:	Камера холодильная
Количество:	45
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632810000, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей
Срок поставки:	30 октября
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Камера холодильная 6 м3 Стены, пол и потолок строятся из белых сэндвич-панелей из полиуретана толщиной 100 мм. Такая толщина панелей обеспечивает разницу температур внутри камеры и вне её в 60°С. Панели сэндвича крепятся между собой. Трубы, по которым перемещается фреон в морозильной системе, изготовлены из меди. Чтобы не образовывался лёд или «шуба» на всасывающей трубе с фреоном, она обтянута флексом. Дверь камеры - правая или левая, полотно ее имеет электроподогрев от примерзания, дверной замок имеет встроенную систему аварийного выхода для персонала. Световой проем двери 800х1880 мм. Поверхность пола имеет антискользящее покрытие. Внутренние размеры длина не менее 1800мм., не более 1850; ширина не менее 1880мм., не более 1850мм., высота не менее 2000мм., не более 2050мм.Габаритные размеры: длина не менее 2000мм., не более 2050мм.; ширина не менее 2000мм., не более 2050мм.; высота не менее 2000мм., не более 2050мм.Объем: не менее 6 куб.м. Температурный диапазон:-15…-20С.Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: не менее 1,25. кВт. Поставляется в упаковке производителя. Товар подтверждается сертификатом соответствия. Год выпуска не раннее 2016 года. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки.