Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 2677681-1
Сатып алудың атауы:	Трансформаторлық қосалқы станцияларды толтыру үшін қосалқы бөлшектер сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 19692494-ОК1
Лоттың атауы :	Рубильник
Лоттың сипаттауы:	тип РЕ-19-41-31-1200 вводной J1200-0,4кВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Трансформаторлық қосалқы станцияларды толтыру үшін қосалқы бөлшектер сатып алу, техникалық сипаттамасында көрсетілген сипаттамаларға сәйкес тауарларды жеткізу. Кіріспе қосқыш РС 630А
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ.
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауыстырып қосқыш РС-6 630А сирек арналған қасиеттері айырғыштар (бұдан әрі құрылғылар), бар алдыңғы байланыс өткізгіштер үшін ортақ тақта ашық түріне сақтандырғыш РС-6 630 (солға немесе оңға дискісін) ауысу, үш полюсті, қолмен жетекті тәуелді іс-әрекеттер (көп дегенде 6 Н) автоматты емес коммутациялық электр тізбектері АС, 50 Гц, 380V. қиықтар RS-6, 630 сақтандырғыш ортақ пластина РП сериялы сақтандырғыштарды сериясы ПН-2 немесе ППН-39 пайдаланады туралы. РС-6 630А қосқышының техникалық сипаттамалары ГОСТ Р 50030.3 бойынша өтінім санаты. АС-20В ГОСТ 15150 У3 сәйкес климаттық орындау электрмен жабдықтау қорғау Сынып немесе ГОСТ 12.2.007.0 0 сәйкес ГОСТ 14254 сәйкес IPOO қорғаныс дәрежесі Номиналды жұмыс режимі үздіксіз Ue 380 В номиналды жұмыс кернеуі Номиналды жұмыс ағымдары Ie 100А,250А, 400А Айнымалы токтың номиналды жиілігі 50 Гц Номиналды және кернеу тең 1,05Ue кезінде электр айнымалы ток тізбектерінде ажыратқыштардың әлеуетін бұзып, кем дегенде 10 цикл үшін аппараттары 250А және 400А үшін I, 5Ie, 0,95 қуат факторы тең ағымдағы «БАРЫСЫНДА» 10 циклдан кем емес ВО 0,5Ie үшін ағымдағы тең 250 және 400А 500 цикл «ВО кем емес, құрылғылар номиналды айнымалы кернеу, 0,95 бір қуат коэффициенті электр тізбектерінің пайдалану кезінде жұмысқабілеттілігін 100А-1.2kA қысқа уақытқа төзімді бағаланған; 250А-3,0кА; 400А-4,8кА, 630-7,6кА Механикалық құрылғылар кемінде 2500 цикл «ВО» АҚ тозуға Ескерту: Тауардың құны монтаждау (демонтаждау жұмыстары), іске қосу және алдын-алу сынақтарын қамтиды. Жоғарыда аталған жұмыстарды өндіру үшін қабылдау тобымен білікті мамандар жүзеге асыруы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 2677681-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для доукомплектования трансформаторных подстанции.
Номер лота:	№ 19692494-ОК1
Наименование лота:	Рубильник
Описание лота:	тип РЕ-19-41-31-1200 вводной J1200-0,4кВ
Дополнительное описание лота:	Приобретение запасных частей для доукомплектования трансформаторных подстанции, поставка товара согласно характеристике, указанной в технической спецификации. Вводной рубильник РС 630А
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе
Срок поставки:	15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Рубильник РС-6 630А Рубильник РС-6 630А (с левым или правым приводом) с предохранителями на общей плите открытого исполнения, трехполюсные, с ручными приводами зависимого действия, для переднего присоединения проводников, обладающие свойствами разъединителей (в дальнейшем аппараты), предназначены для нечастых (не более 6 в час) неавтоматических коммутаций электрических цепей переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380В. В рубильниках РС-6, 630А с предохранителями на общей плите серии РП используется предохранители серии ПН-2 или ППН-39. Технические характеристики рубильника РС-6 630А Категория применения по ГОСТ Р 50030.3. АС-20В Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УЗ Класс защиты от поражения эл.током по ГОСТ 12.2.007.0 0 Степень защиты по ГОСТ 14254 IPOO Номинальный режим эксплуатации продолжительный Номинальное рабочее напряжение Ue 380 В Номинальные рабочие токи Ie 100А,250А, 400А. Номинальная частота переменного тока 50 Гц Номинальная включающая и отключающая способность рубильников в электрических цепях переменного тока при напряжении равном 1,05Ue, токе равном I,5Ie, коэффициенте мощности 0,95 для аппаратов на 250А и 400А не менее 10 циклов "ВО" Работоспособность в процессе эксплуатации в электрических цепях переменного тока при номинальном напряжении, коэффициенте мощности 0,95, при токе равном 0,5Ie для аппаратов на 250 и 400А не менее 500 циклов "ВО Номинальный кратковременно выдерживаемый ток 100А-1,2кА; 250А-3,0кА; 400А-4,8кА, 630-7,6кА Механическая износостойкость аппаратов не менее 2500 циклов "ВО" Примечание: в стоимость товара входят монтаж (демонтажные работы), наладка и профилактическое испытание. Работы должны проводится квалифицированными персоналами, с группой допуска на производство вышеуказанных работ.