

## Техникалық ерекшелік

<b>Сатып алушың нөмірі:</b>	№ 2735643-1
<b>Сатып алушың атауы:</b>	Желдегу жүйесіне аяу сүзгілерін сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 19816083-ОК1
<b>Лоттың атауы :</b>	Фильтр
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	воздушный, для приточно-вытяжной вентиляционной установки, фильтрующий материал- химволокно (полиэстер) грубой очистки, панельный
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Фильтр. Фильтр воздушный кассетный
<b>Саны, көлемі:</b>	30
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Комплект
<b>Жеткізу орны:</b>	314851400, Жамбыл облысы, Кордай ауданы, Отар а.о., Гвардейский к. Жамбыл облысы, Кордай ауданы, құқ Гвардейский Шартқа сәйкес
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	ФВКАС-1 кассеталы әуе сүзгісі ФВКАС-1 (ФВКАС-1-592-592-48 G4/C3). Қолдану саласы - Сүзгі сыртқы және рециркуляциялық ауаны ағындық желдегу және кондиционерлеу жүйелерінде тазалауға арналған. Сүзгінің құрылымы - Сүзгі рамкадан, гофр түрінде рамкаға қойылған фильтрациялық материалдан, аяу шығатын жағында гофрленген (Z-тәрізді) тірек торы бар. Сүзгінің белгісі- ФВКАС-1-Ш-В-Г-Кл/C (ФВКАС-1-592-592-48 G4/C3). ФВКАС-1- сүзгі типі, Ш-сүзгі ені, мм, В-сүзгінің биіктігі, мм, Г- сүзгінің терендігі (рамканың), мм стандартты өлшемдері: 48, Кл- тазалау сыныбы G4, С- қорғаныш (тірек) тор, С3 - екі жактың торы. Сүзгілеу материалы -- Полиэстер. Сүзгі корпусы - мырышталған болат, Орнату ұсыныстары - Сүзгілер техникалық сипаттамаларын сүзгіленген аяу температурасында -40-тан + 70 ° С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 70% -дан аспауы керек. Коршаған ортаға және сүзгіден өткізілетін агрессивті булар мен газдар болмауы керек. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ: Р ЕН 779-2014 ГОСТ-ы бойынша сүзгі фильтрінің сыныбы - G4, Салыстырмалы аяу жүктемесі, м3/сағ, м2-9700, Аэродинамикалық қарсылық, Па алғашқы қалтанаң 48 мм терендігі-75, түпкілікті 48 мм терендігі-250.
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	

## Техническая спецификация

<b>Номер закупки:</b>	№ 2735643-1
<b>Наименование закупки:</b>	Закуп воздушных фильтров для системы вентиляции
<b>Номер лота:</b>	№ 19816083-ОК1
<b>Наименование лота:</b>	Фильтр
<b>Описание лота:</b>	воздушный, для приточно-вытяжной вентиляционной установки, фильтрующий материал- химволокно (полиэстер) грубой очистки, панельный
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Фильтр. Фильтр воздушный кассетный
<b>Количество:</b>	30
<b>Единица измерения:</b>	Комплект
<b>Места поставки:</b>	314851400, Жамбылская область, Кордайский район, Отарский с.о., п.Гвардейский Жамбылская область, Кордайский район, пгт. Гвардейский
<b>Срок поставки:</b>	Согласно договора
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):</b>	Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-1 (ФВКАС-1-592-592-48 G4/C3). Область применения-Фильтр предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Конструкция фильтра- Фильтр состоит из рамки, фильтрующего материала, уложенного в рамку в виде гофр, со стороны выхода воздуха - гофрированная (Z-образная) опорная сетка. Обозначение фильтра- ФВКАС-1-Ш-В-Г-Кл/С (ФВКАС-1-592-592-48 G4/C3). ФВКАС-1- тип фильтра, Ш-ширина фильтра, мм, В- высота фильтра, мм, Г- глубина фильтра (рамки), мм стандартные размеры: 48, Кл- класс очистки G4, С- защитная (опорная) сетка, С3 - сетка с обеих сторон. Фильтрующий материал- Полиэстер. Корпус фильтра- Оцинкованная сталь. Рекомендации по эксплуатации- Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70° С и относительной влажности не более 70%. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 - G4. Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2-9700. Аэродинамическое сопротивление, Па начальное мм 48 глубина -75 , конечное мм 48 глубина-250.