Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Техникалық ерекшелік

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 2989747-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Кабельдік өткізгіш өнім |
| **Лоттың нөмірі:** | № 22996358-ОК1 |
| **Лоттың атауы :** | Кәбіл |
| **Лоттың сипаттауы:** | маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Кабель АВВГ-4х35 мм2 |
| **Саны, көлемі:** | 175 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Шәкәрім көшесі н/з |
| **Жеткізу мерзімі:** | тапсырыс бойынша |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | АВВГ-4х35 мм2 кабелі, МемСТ 16442-80, бүтін, барабанда, пломбаланған. Құралымы: талшығы - доңғалақ алюминий. Изоляциясы - изоляциялық ПВХ пластикаты. Өзекшесі - 2, 3, 4 немесе 5 талшығынан 1 оқшауланған талшығы. 3, 4, 5 талшықты кабельдер үшін бір қимадағы барлық талшықтары немесе аз қимадағы бір нөлдік талшығымен, ал негізгі талшықтар қимасы 16 мм2 дейін болса – нөлдік немесе жерлендіргіш талшығымен орындалады. Белбеулік изоляциясы - қоса есептегенде 1 кВ-қа дейінгі кернеудегі кабельдеріне - ПЭТФ немесе ПВХ үлдірі. Қабығы - жарықтермоберікті ПВХ пластикаты. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 2989747-1 |
| **Наименование закупки:** | Кабельная проводниковая продукция |
| **Номер лота:** | № 22996358-ОК1 |
| **Наименование лота:** | Кабель |
| **Описание лота:** | марка АВВГ, напряжение не более 1 000 В |
| **Дополнительное описание лота:** | Кабель АВВГ-4х35 мм2 |
| **Количество:** | 175 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда ул. Шакарим б/н |
| **Срок поставки:** | по заявке |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):** | Кабель АВВГ-4х35 мм2, ГОСТ 16442-80 цельный в барабане и опломбирован. Конструкция: Жила - круглая алюминиевая. Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат. Сердечник - из одной изолированной жилы или скрученный из 2, 3, 4 или 5 жил. Для трех- четырех- и пятижильных кабелей выполняется со всеми жилами одного сечения или с одной нулевой жилой меньшего сечения, а при сечении основных жил до 16 мм2 - с нулевой или заземляющей жилой. Поясная изоляция - для кабелей на напряжение до 1 кВ включительно - ПЭТФ или ПВХ пленка, Оболочка - светотермостойкий ПВХ пластикат |