АКТ

Приемки из капитального ремонта **котлоагрегата ст.№5 ГКП «Кентау сервис».**

Городская приемная комиссия в составе:

Кожагулов К – зам. акима г.Кентау председатель комиссии.

Тулепбергенов К – нач. ОЖКХ, ПТиАД, зам.председателя.

Члены комиссии:

Мельникова Г – ГИП ТОО «Союз-Техпоставка» (по соглосованию)

Кемеров М – нач.управления санитарно-эпидемиологического контроля по г.Кентау (по соглосованию)

Смайлов С.– нач. городского отдела ЧС, майор противопожарной службы (по соглосованию).

Дауренбеков Д– начальник отдела управления энергетики и ЖКХ ЮКО (по соглосованию).

Кумисбеков К – директор ГКП «Кентаусервис».

Раимбердиев Б – директор ТОО «Казойлсервис» (по соглосованию).

Джумабаев Т – инспектор по охране окружающей среды г.Кентау (по соглосованию).

Самбетов Б – инспектор по труду ЮКО по г.Кентау (по соголосованию).

действующая на основании постановлении акима г.Кентау №499 от 19.11.2012г. произвела приемку **котлоагрегата ст.№5 из капитального ремонта.**

Ремонт производил ТОО«КазОйлСервис» под руководством директора Раимбердиева Б.

ремонт произведен в срок с 01.08.2012 г. по 01.10.2012 г. в течение 336 часов.

Приемкой установлено:

№	Перечень выполненных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Капитальный ремонт дымососа	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
2	Капитальный ремонт дутьевого вентилятора	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
3	Капитальный ремонт шахтной мельницы	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
4	Капитальный ремонт золового шнека	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
5	Капитальный ремонт пароохладителя	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
6	Ремонт экранных труб	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
7	Замена ВЗП 1-ой ступени	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
8	Ремонт БЦУ	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
9	Ремонт пароперегревателя	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
10	Ремонт барабана	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
11	Ремонт ГПЗ	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
12	Ремонт газоходов и воздуховодов	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
13	Ремонт запорной арматуры	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
14	Замена приборов КИПиА	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
15	Обмуровка наклонного и горизонтального потолков	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
16	Обмуровка экранных труб	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
17	Замена фундамента дымососа	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно

Общая оценка ремонта удовлетворительно.

Замечания после опробования _____нет _____

Дефекты _____нет _____

Акимат г.Кентау
Кожагулов К _____

ОЖКХ, ПТиАД г.Кентау
Тулепбергенов К _____

ТОО «Союз- Техпоставка»
Мельникова Г.В. _____

Городское управление СЭС
Кемеров М _____

Городской отдел ЧС
Смайлов С. _____

Управление энергетики и ЖКХ ЮКО
Дауренбеков Д _____

ГКП «Кентаусервис»
Кумисбеков К _____

ТОО «Казойлсервис»
Раимбердиев Б.П. _____

Городской отдел охраны окружающей среды
Джумабаев Т _____

Отел по труду ЮКО по г.Кентау
Самбетов Б _____