ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕР АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Атырауской области
Ботаханов Н.М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№05-0358/12 от 12 октября 2012 г.

по рабочему проекту

«Здания Промышленной базы.
Система пожаротушения и противопожарная защита»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Тенгизшевройл»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО НПЦ «Батыс-ЭкоКонсалтинг»

г.Атырау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту «Здания Промышленной базы. Система пожаротушения и противопожарная защита» выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области.

000328

1. Наименование:

Рабочий проект «Здания Промышленной базы. Система пожаротушения и противопожарная защита», разработанный в 2012 году.

Настоящее заключение выполнено на основании договора №05-0367/12 от 12.09.2012 г. на проведение экспертизы с ТОО НПЦ «Батыс-ЭкоКонсалтинг».

2. Заказчик:

ТОО «Тенгизшевройл».

3. Разработчик:

ТОО НПЦ «Батыс-ЭкоКонсалтинг», государственная лицензия № 001304 от 26.11.2007 г., выданная Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области.

Главный инженер проекта – Желдыбаков С., приказ № 145 от 10.11.2010 г.

4. Источник финансирования:

Инвестиции ТОО «Тенгизшевройл».

5. Основные исходные данные:

5.1. Основание для разработки:

- задание на проектирование от 01.11.2010 г., утвержденное супервайзером ПГ АХУ ТОО «Тенгизшевройл»;
- материалы топографо-геодезической съемки, инженерно-геологических изысканий площадки, выполненных ТОО НПЦ «БатысЭкоКонсалтинг».

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- санитарно-эпидемиологическое заключение №793-П от 20.07.2012 г., выданное ДКГСЭН МЗ РК по Атырауской области;
- заключение №03-08/509 от 11.09.2012 г. государственной экологической экспертизы по проекту с разделом «Охрана окружающей среды», выданное Департаментом экологии по Атырауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК;
- письмо №23-04-11-03/ЗТ-Н-2590 от 31.07.2012 г. Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Письмо-поручение №009-1 от 05.09.2012 г. заказчика, ТОО «Тенгизшевройл», администратора программы, на проведение экспертизы рабочего проекта.

Письмо-заявка №А/2012-0337 от 06.09.2012 г. ТОО НПЦ «БатысЭкоКонсалтинг» на проведение экспертизы рабочего проекта.

Паспорт проекта.

Том 1. Общая пояснительная записка.

Том 2. Рабочие чертежи (марки АС, ПТ, ЭС).

Том 3. Охрана окружающей среды.

Отчёты по инженерно-геологическим и топографо-геодезическим изысканиям, выполненным ТОО НПЦ «БатысЭкоКонсалтинг» в 2010 г. (государственная лицензия № 001304 от 26.11.2007 г., выданная Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области).

5.4. Цель и назначение объекта строительства.

Целью данного проекта является обеспечение противопожарной защиты существующих складских и производственных зданий на территории Промышленной базы ТШО на месторождении Тенгиз.

6. Основные данные объекта и принятые проектные решения.

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства.

Участок существующей промышленной базы ТШО входит в состав Жылыойского района Атырауской области и расположен в пределах промышленной зоны месторождения Тенгиз.

Судың есептік шығыны:
- ішкі өрт сөндіру жүйесіне - 15,3 л/с;
- автоматты спринклерлік
өрт сөндіру жүйесі - 110 л/с.
Есептік электр қуаты - 0,816 кВт.
Құрылыстың ұзақтығы - 9,0 ай.

Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

Жұмыс жобасы өндіріске кіріскенге дейін 3 ай мерзімде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі қажет.

Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Жетекші сарапшы
бас маман **Садчикова Е.М.**

Бас маман **Джакупова С.М.**

Бас маман **Чапликов А.В.**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА