ИП «Нур и К»

Свидетельство серии 09015 № 0077812 от 24.11.2011г.

«Утверждаю»
Директор ИП «Нур и К»
_____ Канатов К.А.

Экспертное заключение

№ 12-14э/з от 24.04.2014 г.

по рабочему проекту:
«Поселок ТШО, разнообразные работы»

Заказчик: **ТОО «Тенгизшевройл»**

Разработчик: **ТОО «НПЦ Батыс-ЭкоКонсалтинг»**

г. Атырау-2014г.

ИП «Нур и К»

Свидетельство серии 09915 № 0077812 от 24.11.2011г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-14э/з

по рабочему проекту:
«Поселок ТШО, разнообразные работы»

Заказчик: **ТОО «Теңізшевройл»**

Проектировщик: **ТОО «НПЦ Батыс-ЭкоКонсалтинг»**

г. Атырау – 2014г.

Экспертное заключение № 12-14э/з
по проекту: «Поселок ТШО, разнообразные работы»

1. ***Цель проекта:***

Предназначением настоящего проекта является размещение учебно-технологической установки фирмы «Bayport» в помещении № 107 (здания В10), с подключением его к местным существующим инженерным сетям, а также вывод кабеля КИП в помещение 132, без подключения к системам КИП, с соблюдением всех действующих нормативов. Установку предполагается использовать исключительно в учебных целях.

2. ***Заказчик:***

ТОО «Теңізшевройл».

3. ***Инвестор, источник финансирования:***

Собственные средства ТОО «Теңізшевройл».

4. ***Проектировщики:***

ТОО «Научно-производственный центр «Батыс-ЭкоКонсалтинг», государственная лицензия ГСЛ №001304 от 26.11.2007г.

5. ***Основание для разработки:***

- Постановление Атырауского областного Акимата № 195 от 26.09.2003г., «О предоставлении земельных участков ТОО «Тенгизшевройл» во временное землепользование, для освоения и развития Тенгизского нефтяного месторождения из земель Жылыойского района, общей площадью 52228,56 га»;
- Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) на земельный участок, кадастровый номер – 04-059-020-284, площадь земельного участка – 52093,7106 га, выданное Жылыойским районным отделом земельных отношений от 20.04.2010г., за № 4790;
- Задание на проектирование от заказчика ТОО «Теңізшевройл» за № 1189876 от 20 января 2014 г., выданное ТОО НПЦ «Батыс-ЭкоКонсалтинг», с учётом требований норм и стандартов действующих на территории РК;
- Технические условия на электроснабжение учебной технологической установки, за № 108-13 от 25.09.2013г., выданного ТОО «Теңізшевройл»;
- Протокол совещания от 01.04.2014г., организованного ТОО «Теңізшевройл», по проекту «Модернизация помещения № 107 в здании В10, с целью размещения учебно-технологической установки»;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ТОО «Теңізшевройл» от 06.04.1993г за № 3838-1900-ТОО, БИН 930440000929.

6. Характеристика участка и района строительства.

Объект – помещение № 107, подлежащий модернизации, расположено в здании В10. Само здание находится на территории посёлка ТШО месторождения Тенгиз. Здание является частью многофункционального комплекса, включающего в себя три здания: В9, В10, В11.

- земляные работы;
- транспорт.

Вредное влияние погодных условий предусмотрено снизить за счет использования средств индивидуальной защиты, спецодежды, перчаток, средств первой медицинской помощи и обучения мерам по предотвращению последствий опасных погодных условий.

Мероприятия по ограничению шума выполнить в соответствии с требованиями СНиП II-12-77 «Защита от шума».

При производстве работ руководствоваться соответствующими главами СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

13. Организация строительства.

Нормативная продолжительность размещения в здании В-10 учебно-технологической установки (стенда для обучения), в соответствии СНиП РК 1.04.03-2008 составляет 2,5 месяца.

По результатам экспертизы проекта выявлены следующие замечания и предложения:

1. До начала строительства необходимо согласовать с органами пожарной службы (ЧС) и санэпидемстанцией.

Вывод: Представленный проект «Поселок ТШО, разнообразные работы» с учетом оценки качества рассмотренной документации, признан удовлетворительным по техническим требованиям действующих норм и правил в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению.

Специалист- эксперт **Б. Даулбаев**

Аттестат АДС и ЖКХ № 00989 от 27.04.2012г.
Аттестат КДС и ЖКХ № 04892 от 18.03.2013г.
Аттестат КДС и ЖКХ № 04893 от 18.03.2013 г.