АКТ
приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Газоснабжение
По адресу: г.Актобе, с\к «Транспортник»
/ наименование и адрес объекта /

г. Актобе «05» 08 2015г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
_____
/ фамилия, имя, отчество /

членов комиссии – представителей:
проектной организации **ТОО «Компания газ монтаж сервис»** **Ален Н.Т.**
/фамилия, имя, отчество /

эксплуатационной организации Специалист ПТО **Абиляшев А.**
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» */фамилия, имя, отчество /*

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
/ наименование организации /

предъявлен к приемке законченный строительством
Газоснабжение
По адресу: г.Актобе, с\к «Транспортник»
/ наименование объекта /

На законченном строительстве объекте: **По адресу: г.Актобе, с\к «Транспортник»**

Надземный газопровод низкого давления
/ наименование объекта /

субподрядными организациями:
_____
/ наименование организации /

выполнены следующие работы _____

2. Проект №35-ГСН разработан **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
начало работ июль 2015 окончание работ июль 2015
/ месяц, год / */ месяц, год /*
4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003. или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания / кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1.строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003.

2.предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «05» 08 2015г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ Ален Н.Т.
/ подпись /

место печати

Представитель проектной организации _____ Ален Н.Т.
/ подпись /

Представитель эксплуатационной организации _____ Абиляшев А.
/ подпись /

ОБЪЕКТ СДАЛ

Представитель генерального подрядчика _____ Ален Н.Т.
/ подпись /

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

построенного ТОО «Компания газ монтаж сервис»

Наименование строительно- монтажной организации

номер проекта

по адресу г.Актобе, с\к «Транспортник» -

город, улица, привязки начального и конечного пикета

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА

Указывается длина (для ввода – подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений. 0,03 кгс/см2

Трубы: Ду108х4,0мм L-260,0м.
Отвод Ду108 – 9 шт, Заглушка Ду108 – 1 шт.
Кран шаровый: Ду100мм 1 шт.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Сертификат качества на трубы ДуØ108мм. ГОСТ 10704-91; № 9038 от 15.10.2014г.;
Паспорт на кран Ду100
Сертификат на отвод Ду108, заглушка Ду108 №1026009
Сертификат качества на электрод LB-52U №420130275 от 13.05.2013г.
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (допускной стык) № 22/07.1 от 22.07.2015
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (контр. стык) № 23/07.1 от 23.07.2015

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА.

Ф.И.О. Сварщика	Клеймо и номер Удостоверения	Сваренно стыков		Дата проведения сварочных работ	Подпись сварщика
		Диаметр Труб,мм	Число, штук		
Жумабаев Е.А.	Кл. 70 №18862	Ду108	25	23.07.2015	

Специалист сварочного производства II уровня Туяшев С.Б

должность, подпись, Ф.И.О. проверяющего лица

Республика Казахстан г. Актобе Товарищество с ограниченной ответствен. Компания газ монтаж сервис Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы Ақтөбе

4. ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ.

1.Перед сваркой и монтажными работами трубы осмотрены и внутренняя полость очищена от грязи, окалины и других засорин

2.«_23 » __07 ___2015г. перед испытанием на прочность, произведена продувка газопровода воздухом.

3.« 23» 07 2015 г произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на прочность давлением 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) в течении (1 час.)с последующим осмотром и проверкой с помощью мыльной эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений.

Утечки и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на прочность выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абиляшев А.**
Подпись (Ф.И.О)

5. ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

« 23» 07 2015 г произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) в течении (0,5 ч..)с последующим осмотром и проверкой с помощью мыльной эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений.

Утечки и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Газопровод (газовой ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным
ТОО «Компания газ монтаж сервис»
наименование проектной организации
17.07.2015
и дата выпуска проекта
с учетом согласованных изменений внесенных в рабочие чертежи

№ ___

Строительство начато « 23 » ___07_____ 2015г.

Строительство закончено « 23 » ___07_____ 2015г.

Представитель
специализированной организаций _____ **Ален Н.Т.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абиляшев А.**
Подпись (Ф.И.О)

АКТ
приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Газоснабжение
По адресу: г.Актобе, с\к «Транспортник»
/ наименование и адрес объекта /

г. Актобе «05» 08 2015г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
_____
/ фамилия, имя, отчество /

членов комиссии – представителей:
проектной организации **ТОО «Компания газ монтаж сервис»** **Ален Н.Т.**
/ фамилия, имя, отчество /

эксплуатационной организации Специалист ПТО **Абиляшев А.**
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» */фамилия, имя, отчество /*

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
/ наименование организации /

предъявлен к приемке законченный строительством
Газоснабжение
По адресу: г.Актобе, с\к «Транспортник»,
/ наименование объекта /

На законченном строительстве объекте: **По адресу: г.Актобе, с\к «Транспортник»**

Подземный газопровод низкого давления
/ наименование объекта /

субподрядными организациями:
_____
/ наименование организации /

выполнены следующие работы _____

2. Проект №35-ГСН разработан **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
начало работ июль 2015 окончание работ июль 2015
/ месяц, год / */ месяц, год /*

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003. или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания / кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1.строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003.

2.предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «08» 08 2015г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____
/ подпись /

Место печати

Представитель проектной организации _____ **Ален Н.Т.**
/ подпись /

Представитель эксплуатационной организации _____ **Абиляшев А.**
/ подпись /

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ **Ален Н.Т.**
/ подпись /

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

построенного **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**

Наименование строительно- монтажной организации

по адресу **г.Актобе, с\к «Транспортник»**

город, улица, привязки начального и конечного пикета

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА

Указывается длина (для ввода – подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений._____0,03 кгс/см2_____

Труба ПЭ SDR-17 Ду110х6,6мм. L=22,0м.
Муфта ПЭ Ду110 с З.Н. 8 шт
Отвод ПЭ 90˚ Ду110 с З.Н. 5 шт
Переход ПЭ-Сталь Ду110/108 5шт
Футляр Ду219 L=0,8м. 5шт
Алюминиевый провод сечением Ду2,5мм2 3,0м
Лента сигнальная с надписью «Осторожно Газ»! 22,0 м

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Паспорт качества на трубы SDR-17 Ø110*6,6мм. СТ РК ИСО 4437-2004 № 16 от 23.07.13г.
Паспорт на изделия на муфту в соотв. с EN 10204-3.1 SDR-11 Ø110 от 11.06.12г.
Сертификат качества на отводы в соотв.с EN10204-3.1B SDR-11 Ø110 от 21.09.2010г.
Паспорт на переход ПЭ/Сталь Ду110х108 от 06.2011 г.
Паспорт на сигнальную ленту с надписью «Осторожно Газ»!
Протокол аппарата сварочного -1шт.
Схема сварных стыков-1 шт.
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (допускной стык) № 22/07.2 от 22.07.2015
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (контр. стык) № 23/07.2 от 23.07.2015

1. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА.

Ф.И.О. Сварщика	Клеймо и номер удостоверения сварщика	Сваренно стыков		Дата проведения сварочных работ	Подпись сварщика
		Диаметр труб,мм	Число, штук		
Туяшев С.Б.	Кл.7 Уд18861	Ø110	10	23.07.2015	

Специалист сварочного производства II уровня _____ **Туяшев С.Б**

должность, подпись, Ф.И.О. производителя работ

4. Проверка глубины заложения подземного газопровода, уклонов, постели, устройства футляров, колодцев, коверов

Установлено, что глубина заложения газопровода от поверхности земли до верха трубы на всем протяжении, уклоны газопровода, постель под трубами, а также устройство футляров, коверов соответствуют проекту.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абиляшев А.** __
Подпись (Ф.И.О)

5. ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ПРОЧНОСТЬ.

1. перед сваркой и монтажными работами трубы осмотрены и внутренняя полость очищена от грязи, окалины и других засорении.
2. « 23 » __07 _____2015г. перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.
3. « 23 »____07_____2015г. произведено испытание подземного газопровода (надземной части газового ввода) на прочность давлением 0,6 МПа (6,0кгс/см2) с выдержкой в течении 1 ч. Последующим внешним осмотром и проверкой с помощью эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединении.

Утечка и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Подземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на прочность выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абиляшев А.** ___
Подпись (Ф.И.О)

5. ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

. « 23 »__07 _____2015г. произведено испытание подземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением 0,1 МПа (1,0кгс/см2) с выдержкой в течении 24 ч. Последующим внешним осмотром и проверкой с помощью эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединении.

Утечка и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Подземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Газопровод (газовой ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным
ТОО «Компания газ монтаж сервис»
наименование проектной организации

_____
и дата выпуска проекта

_____
с учетом согласованных изменений внесенных в рабочие чертежи

№ _____

Строительство начато « 23 » _____07_____ 2015г.

Строительство закончено « 23 » _____07_____ 2015г.

Представитель
подрядной организаций _____ **Ален Н.Т.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абиляшев А.** ___
Подпись (Ф.И.О)