Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» марта 2019 года

Заказчик:

Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО Б.В.), 90300, г.Аксай, Промзона

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии:

ТОО «АсарСтройСервис», Генеральный директор Б.С.Оразахынов, г.Алматы, Турксибский район, ул.Спасская 104/1;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от 30.11.2018 года, ТОО «Файкон LTD», Эксперт Иркангалиев Т.Х., №KZ30VJE00021288 от 30.11.2016 года;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:

от 04.03.2019 года, ТОО «Каспий Инжиниринг», Эксперт Фадин А.В., №KZ08VJE00022072 от 18.01.2017 года;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Перенос ВЛ освещения на КЛ по пр.Достык от ул.М.Маметовой до ул.Некрасова, г.Уральск ЗКО»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Достык-Дружбы;

область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «18» мая 2017 года, №68 ГУ «Отдел ЖКХиЖИ г.Уральск»

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20__ года, № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий:

ТОО «АсарСтройСервис» 24.06.2017 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «ПСК Архат 2» №08-07-2016-ЭН, 08-07-2016-ЛМ, 08-07-2016-ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ г. Уральск» №68 от 18.05.2017 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.2017 года;

месяц, год

окончание работ 11.2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 14 (четырнадцать) месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабельная линия 0,4 кВ	м	12064	12064	12064	12064
Линия ВОЛС	м	3910	3910	3910	3910
Опоры освещения	шт	148	148	148	148
Светильники 150 Вт	шт	296	296	296	296
Кабельные колодцы ККС	шт	32	32	32	32
Дорожные знаки	шт	14	14	14	14

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

монтаж металлических опор освещения двухрожковые со светодиодными светильниками, шкафов управления наружным освещением, дорожных знаков со светодиодными подсветками, кабельных колодцев; демонтаж существующих опор

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге с учетом НДС, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; Прочие затраты: _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

прочие затраты _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Перенос ВЛ освещения на КЛ по пр.Достык от ул.М.Маметовой до ул.Некрасова в г.Уральск ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Сарсенгалиев С.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager Karachaganak

М.П.

Технический надзор _____ Иркангалиев Т.Х. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

ИРКАНГАЛИЕВ ТАЛГАТ ХАЛИЛОВИЧ Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей (аттестат №KZ30VJE0002128 от 30.11.2016 г.)

М.П

Авторский надзор _____ Фадин А.В. _____ 04.03.2019.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Б.С.Оразахынов _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Коли-чество	Описание конструктивных элементов	Примеча-ние
1	Протяженность дороги	м			
2	Ширина проезжей части	м			
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт	14	Светодиодный дорожный знак «Пешеходный переход» с мигающей индикацией на солнечных батареях.	
12	Элементы освещения			Осуществляются лампами 150 Вт в кол-ве 296 шт. который освещяет проезжую и тротуарную дорогу ,закрепленных на двух рожковых опорах СТ-10(восьми гранные оцинкованные) с кронштейном типа ИВА-2 в кол-ве 148шт.	
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				

15	Электроосвещение			Укладка кабеля предусмотрено в траншее.Общая длина силовых кабелей составляет – 12064 м.Кабель от ЩО до опор освещения предусмотрен марки АПвбШнг-4х35мм2, кабель от РУ-0,4кВ до щитов АПвбБШнг 4х50мм2,кабель управления освещением марки АПвбБШнг-4х25мм2.	

Заказчик _____ Сарсенгалиев С.А. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Sarsengaliyev Sarsat Social Projects Manager Karachaganak

Авторский надзор_____ Фадин А.В. _____ 04.03.2019. М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

«Каспий Инжиниринг»