№: KZ28VCZ00499243

Акимат Павлодарской области

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов II,III,IV категории

(наименование природопользователя)

Акционерное общество "Банк ЦентрКредит",050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, дом № 38,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 980640000093

Наименование производственного объекта: дизель-генераторная установка

Местонахождение производственного объекта:

Павлодарская область, Павлодарская область, Павлодар Г.А., ак. Сатпаева 156/1,

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2019 году 0,0012 тонн
в 2020 году 0,0085181003 тонн
в 2021 году 0,0085181003 тонн
в 2022 году 0,0085181003 тонн
в 2023 году 0,0085181003 тонн
в 2024 году 0,0085181003 тонн
в 2025 году 0,0085181003 тонн
в 2026 году 0,0085181003 тонн
в 2027 году 0,0085181003 тонн
в 2028 году 0,0085181003 тонн
в 2029 году _____ тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2019 году _____ тонн
в 2020 году _____ тонн
в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн

3. Производить размещение отходов производства и потребления в объемах , не превышающих:

в 2019 году _____ тонн
в 2020 году _____ тонн
в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн

4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:

в 2019 году _____ тонн
в 2020 году _____ тонн
в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн

5. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов II, III и IV категории (далее – Разрешение для объектов II, III и IV категорий) на основании положительных заключений государственной экологической экспертизы на нормативы эмиссий по ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, материалах оценки воздействия на окружающую среду, проектах реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов II, III и IV категорий.
6. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов II, III и IV категорий.
7. Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 3 к настоящему Разрешению для объектов II, III и IV категорий, на период действия настоящего Разрешения для объектов II, III и IV категорий, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
Срок действия Разрешения для объектов II, III и IV категорий с 08.11.2019 года .
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов II, III и IV категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов II, III и IV категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 19 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов II, III и IV категорий действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении.
Приложения 1, 2 и 3 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов II, III и IV категорий.

Руководитель (уполномоченное лицо) **Руководитель управления** **Сатиев Кадылжан Каирбекович**

подпись Фамилия,имя,отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Павлодар **Дата выдачи:** 08.11.2019 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Приложение 2 к разрешению на эмиссии в
окружающую среду

Условия природопользования

Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим Разрешением.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
“ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ, ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ СУ РЕСУРСТАРЫ БАСҚАРМАСЫ”
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

АКИМАТ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“УПРАВЛЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

140000, Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы, 17
тел./факс: 8 (7182) 32-66-18, kense.dpr@pavlodar.gov.kz

140000, город Павлодар, площадь Победы, 17
тел./факс: 8 (7182) 32-66-18, kense.dpr@pavlodar.gov.kz

АО «Банк ЦентрКредит»

Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для филиала АО «Банк ЦентрКредит», расположенного по улице Ак. Сатпаева, 156/1 в г. Павлодар

Материалы проекта нормативов ПДВ разработаны ТОО «Ecogroup KZ» в 2019 году.

Заказчик материалов проекта – АО «Банк ЦентрКредит», юридический адрес – РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 38.

На рассмотрение государственной экологической экспертизы через информационную систему «Государственная база данных «Е-лицензирование» представлен проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Материалы на рассмотрение поступили 22.10.2019 г, вх. № 2016-ЮЛ (KZ19RXX00005105).

Общие сведения

АО «Банк ЦентрКредит» является финансово-кредитным учреждением, производящим разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги юридическим и физическим лицам.

Здание филиала АО «Банк ЦентрКредит» расположено по ул. Ак. Сатпаева, 156/1 в г. Павлодаре в пределах земельного участка площадью 0,26 га, согласно акту на право частной собственности № 0072401 от 21.10.1998 года.

С северной стороны от объекта размещается здание АО «Цеснабанк», с северо-западной - «Дом песенного творчества им. Майры Шамсутдиновой», с западной - кафе «Сабантуй», ОФ «Фонд безопасного движения РК», с южной стороны через автодорогу по ул. Естая - административные здания, с восточной стороны через автодорогу по ул. Ак. Сатпаева - гостиница «Казахстан». Помещение ДЭС расположено в северо-западной стороне территории банка. Расстояние от дизель-генератора до ближайшего жилого дома по ул. Естая, 25 составляет 65 метров, в северном направлении на расстоянии 100 м от его месторасположения находится ГУ «Специализированная общеобразовательная школа Дарын для одаренных детей с государственным языком обучения».

На территории банка расположены административное здание банка, гараж, аварийная дизель-генераторная электростанция.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

По санитарной классификации производственных объектов площадка филиала АО «Банк ЦентрКредит» в городе Павлодаре относится к не классифицируемым, по значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду согласно Экологическому кодексу РК к IV категории.

Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на площадке филиала АО «Банк ЦентрКрсдит» в г. Павлодаре являются дизель-генераторная станция марки AKSA APD-145C (105 кВт), и ДВС автотранспортной техники.

Генераторный агрегат установлен в качестве резервного с целью автоматического обеспечения питания банка в случае выхода из строя основной сети электропитания.

Технические характеристики ДГУ: мощность - 20 кВт; годовой расход дизельного топлива – 0,02 т/год; время работы - 2 ч/год (профилактические запуски). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу диаметром, 0,1 м на высоте 7 м.

Загрязняющие вещества при заправке бака дизель-генераторной станции дизельным топливом поступают в атмосферу неорганизованно.

На балансе организации имеется 5 ед. легковых автомобилей с бензиновыми ДВС рабочим объемом 1,2-1,8 л. Загрязняющие вещества при заезде/ выезде автотранспорта поступают в атмосферу неорганизованно.

При проведении инвентаризации выявлена 3 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых 1 организованный источник.

На период действия проекта нормативов предельно допустимых выбросов ликвидация и/или перенос стационарных источников загрязнения, ввод в эксплуатацию новых объектов производства, оборудования, связанного с воздействием на атмосферный воздух, не планируется.

Обоснование исходных данных, принятых для расчета нормативов ПДВ.

Исходные данные для разработки проекта нормативов ПДВ приняты по результатам инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Количественный и качественный состав вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, определялся расчетным путем согласно методических указаний, разрешенным к применению на территории РК.

Расчеты загрязнения воздушного бассейна выбросами предприятия проведены по программе «ЭРА -2,0». Расчетная площадка принята размером 800×800 м с шагом расчетной сетки 65 м. Анализ расчетов рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами в расчетных точках на границе жилой застройки, ни по одному из загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия, не превышают установленных значений 1ПДК.

Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (с 2019 года на бессрочной основе, как для объекта IV категории согласно Экологическому кодексу РК) приняты на уровне расчетных значений и представлены в таблице 1. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств в соответствии со ст.28 Экологического кодекса РК при установлении нормативов ПДВ не учитывались.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Таблица 1

Производство, цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				Срок достижения ПДВ
		Существующее положение		ПДВ		
		г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7
0301 Азота(IV)диоксид						
Организованные источники						
ДГУ. Выхлопная труба	0001	0,01831	0,00027	0,01831	0,00027	2019
Итого по организованным:		0,01831	0,00027	0,01831	0,00027	
Всего по азоту (IV)диоксиду:		0,01831	0,00027	0,01831	0,00027	
0304 Азот(II)оксид						
Организованные источники						
ДГУ. Выхлопная труба	0001	0,00297	0,000045	0,00297	0,000045	2019
Итого по организованным:		0,00297	0,000045	0,00297	0,000045	
Всего по азот(II)оксиду:		0,00297	0,000045	0,00297	0,000045	
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный)						
Организованные источники						
ДГУ. Выхлопная труба	0001	0,00111	0,000017	0,00111	0,000017	2019
Итого по организованным:		0,00111	0,000017	0,00111	0,000017	
Всего по углероду:		0,00111	0,000017	0,00111	0,000017	
0330 Сера диоксид						
Организованные источники						
ДГУ. Выхлопная труба	0001	0,00305	0,000045	0,00305	0,000045	2019
Итого по организованным:		0,00305	0,000045	0,00305	0,000045	
Всего по сера диоксиду:		0,00305	0,000045	0,00305	0,000045	
0337 Углерод оксид						
Организованные источники						
ДГУ. Выхлопная труба	0001	0,02	0,0003	0,02	0,0003	2019
Итого по организованным:		0,02	0,0003	0,02	0,0003	
Всего по углерод оксиду:		0,02	0,0003	0,02	0,0003	
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)						
Организованные источники						
ДГУ. Выхлопная труба	0001	0,000000021	0,0000000003	0,000000021	0,0000000003	2019
Итого по организованным:		0,000000021	0,0000000003	0,000000021	0,0000000003	
Всего по бенз/а/пирену (3,4-Бензпирен):		0,000000021	0,0000000003	0,000000021	0,0000000003	
1325 Формальдегид (Метаналь)						
Организованные источники						
ДГУ. Выхлопная труба	0001	0,00024	0,0000034	0,00024	0,0000034	2019
Итого по организованным:		0,00024	0,0000034	0,00024	0,0000034	
Всего по формальдегиду (Метаналь):		0,00024	0,0000034	0,00024	0,0000034	
2754 Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C_{12}-C_{19} (в пересчете на С)						
Организованные источники						
ДГУ. Выхлопная труба	0001	0,00571	0,000086	0,00571	0,000086	2019
Итого по организованным:		0,00571	0,000086	0,00571	0,000086	
Всего по алканам С12-19/в пересчете на С/		0,00571	0,000086	0,00571	0,000086	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1	2	3	4	5	6	7
0333 Сероводород (дигидросульфид)						
Неорганизованные источники						
ДГУ. Горловина бензобака	6001	0,00000014	0,0000217	0,00000014	0,0000217	2019
Итого по неорганизованным:		0,00000014	0,0000217	0,00000014	0,0000217	
Всего по сероводородам		0,00000014	0,0000217	0,00000014	0,0000217	
2754 Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C_{12}-C_{19} (в пересчете на С)						
Неорганизованные источники						
ДГУ. Горловина бензобака	6001	0,000051	0,00773	0,000051	0,00773	2019
Итого по неорганизованным:		0,000051	0,00773	0,000051	0,00773	
Всего по алканам С12-19/в пересчете на С/		0,000051	0,00773	0,000051	0,00773	
Всего по предприятию:		**0,046302161**	**0,0085181003**	**0,046302161**	**0,0085181003**	

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ по всем загрязняющим веществам предусмотрено осуществлять расчетным методом 1 раз в квартал, исходя из количества использованного топлива, производительности и времени работы оборудования.

На основании изложенного государственная экологическая экспертиза согласовывает проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для филиала АО «Банк ЦентрКредит», расположенный по улице Ак. Сатпаева, 156/1 в г. Павлодар.

Бухина Р., 329379

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа