Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3703533

Конкурстың № 4018119-1
Конкурстың атауы Реагент
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2020-02-21 10:56:01 дейін 2020-02-28 10:56:01
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	711013300537	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить предварительный график поставки	2020-02-27 17:38:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	График поставки: МАЙ-60тн (3 машины), Июнь-200тн (10 машин), Июль-200 тн (10машин), Август -200 тн (10машин)
2	180140033906	КҚ жобасына ескерту	Что означает и чем подтверждается соответствие эффективности Приложению А и другим требованиям «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения» ГОСТ Р 51642-2000?	2020-02-27 17:08:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для определения эффективности предлагаемых коагулянтов необходимо предоставление их образцов (с вашим представителем или без) для проведения лабораторных испытаний в соответствии с Приложением А ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения» .
3	940520350069	КҚ жобасына ескерту	Согласно Технического регламента "Требования	2020-02-27 11:06:04	Представить разъяснение положений	К конкурсной документации на реагент оксихлорид алюминия ГОСТ 2761-84, СНиП

			к безопасности питьевой воды для населения": • Раздел 4 «Требования к безопасности питьевой воды», пп. 7 п. 16: 16. Безопасность питьевой воды обеспечивается посредством: 7) разработки и выполнения водопользователями программ производственного контроля. •Пункта 18 1 18. Вода для населения признается пригодной, если в ней отсутствуют любые микроорганизмы и паразиты, а также любые вещества, уровень концентрации которых не создает потенциальной угрозы здоровью человека. Контроль за соответствием питьевой воды требованиям безопасности осуществляется производственными лабораториями водопользователей, либо другими лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) питьевой		конкурсной документации	РК 4.01-02-2009 отношения не имеют. Технический регламент "Требования к безопасности питьевой воды для населения" утратил силу в соответствии с постановлением Правительства РК от 13 мая 2019 года № 272 . На СВиО ТОО «Қарағанды Су» доза коагулянта устанавливается на основании пробного коагулирования, которое проводится еженедельно, и по необходимости, и корректируется по данным лабораторных анализов на каждом этапе очистки, что не противоречит ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Эффективность коагулирующей способности коагулянтов должна соответствовать Приложению А ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения» на воде источника водоснабжения, что позволит выбрать эффективный коагулянт, который обеспечит достижение показателей качества воды, соответствующее нормативным документам.

			воды. В связи с тем, что водоисточник г. Караганды - канал имени К. Сатпаева по физико-химическому и микробиологическому составу меняется посезонно, на основании этого необходимы посезонные лабораторные исследования коагулянта: 1. Согласно ГОСТа 2761-84 «Источники централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения» в п. 2.3 указывается: «для каждого конкретного водоисточника схема очистки воды и требуемые реагенты устанавливаются на основе технологических исследований или опыта работы сооружений»; 2. В СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в п.9.2. указано: «метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов надлежит			

			устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения…»; 3. В п.9.15. «Расчетные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов года, в зависимости от качества исходной воды». Согласно СНиПа РК 4.01-02-2009 года, в коагулянте необходимо определять эффективность коагулирующей способности, скорость осветления исходной воды и оптимальные дозы коагулянта, которые так важны для качественной питьевой воды.			
4	711013300537	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что водоисточник г. Караганды - канал имени К. Сатпаева по физико-химическому и микробиологическому составу меняется посезонно, на основании этого необходимы посезонные лабораторные исследования коагулянта: 1. Согласно ГОСТа 2761-84 «Источники центр. водоснабжения» в п. 2.3	2020-02-27 17:34:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	К конкурсной документации на реагент оксихлорид алюминия ГОСТ 2761-84, СНиП РК 4.01-02-2009 отношения не имеют. В технической спецификации указано, что коагулянт должен соответствовать Приложению А ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», который регламентирует проведение испытаний на воде источника водоснабжения при температурах (4+1)оС и (20+1)оС, для имитации сезонного изменения температуры воды. Также в технической спецификации указывается, что остаточный алюминий в питьевой воде должен соответствовать ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого

			указывается: «для каждого конкр. водоисточника схема очистки воды и требуемые реагенты устанавл. на основе технолог.х исслед. или опыта работы сооружений»; 2. В СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в п.9.2. указано: «метод обработки воды, состав и расчет.параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения…»; 3. В п.9.15. «Расчетные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов года, в зависимости от качества исходной воды». Согласно СНиПа РК 4.01-02-2009 года, в коагулянте необходимо определять эффективность коагулирующей способности, скорость осветления исходной воды и оптимальные			водоснабжения», что не противоречит требованиям других нормативных документов по питьевой воде. Согласно п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования. Поэтому требование протокола производственных испытаний необоснованно усложняет и ограничивает участие потенциальных поставщиков.

			дозы коагулянта, которые так важны для качественной питьевой воды.В технологическом регламенте «Требования к безопасности питьевой воды для населения» регламентируется, что питьевая вода должна соответствовать требованиям безопасности по химическим, бактериальным и токсикологическим показателям: 1. поскольку оксихлорид алюминия содержит алюминий, который очень токсичен и оказывает отрицательное воздействие на организм человека, то лаборатория контроля качества питьевой воды ТОО «Караганды Су» должно быть заинтересовано в получении минимальной концентрации, либо в отсутствии остаточного алюминия в питьевой воде., а также уверено при использовании коагулянтов и их влияния данного коагулянта на				

			микробиологические показатели, что даст высокую гарантию качество воды.В летне-осенний периоды в водоисточнике могут содержаться сульфитредуцирующие клостридии (старые фекальные загрязнения), колифаги (вирусы), которые осаждаются эффективным коагулянтом, а для выявления эффективности необходимо в летне-осенний период испытания. В связи с чем, необходимы результаты лабораторных и производственных испытаний .			
5	940520350069	КҚ жобасына ескерту	15. Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов: 3) объекты коммунальной гигиены: объекты водоснабжения, в том числе эксплуатация централизованных,	2020-02-27 11:03:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Лабораторией контроля качества питьевой воды ТОО «Қарағанды Су» разработан график лабораторно-производственного контроля, согласно Санитарных Правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. В графике лабораторно-производственного

			нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения, системы питьевого водоснабжения на транспортных средствах) с распределительной сетью; поверхностные и подземные источники, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и рекреационных целей, материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения. Лабораторный контроль осуществляется за соответствием питьевой воды, а также за соответствием водного объекта требованиям Санитарных правил "Са нитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-			контроля, согласованного Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, указано количество и периодичность отбора проб воды. Также разработан проект нормативов предельных дополнительных сбросов, загрязняющих веществ на 2020-2029гг., где все указанные вами параметры контролируются. К разработке конкурсной документации на реагент оксихлорид алюминия данные документы отношения не имеют. ТОО «Қарағанды Су» руководствуется Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».

			питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10774). При осуществлении деятельности, связанной с выпуском всех видов производственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод с территорий населенных мест, производственных и иных объектов, следует предусматривать лабораторный контроль за эффективностью удаления веществ по ингредиентам на очистных сооружениях, составом сбрасываемых сточных вод; Примечания. Объекты водоснабжения требуют разработки программ				

			лабораторных исследований в рамках производственного контроля с выбором показателей, характеризующих химический состав питьевой воды, ее региональные особенности, проводится в каждом конкретном случае.			
6	940520350069	КҚ жобасына ескерту	В технологическом регламенте «Требования к безопасности питьевой воды для населения» регламентируется, что питьевая вода должна соответствовать требованиям безопасности по химическим, бактериальным и токсикологическим показателям: 1. поскольку оксихлорид алюминия содержит алюминий, который очень токсичен и оказывает отрицательное воздействие на организм человека, то лаборатория контроля качества питьевой воды ТОО «Караганды Су» должно быть заинтересовано в получении	2020-02-27 11:11:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	К конкурсной документации на реагент оксихлорид алюминия СТ РК Р 51232-2003 отношения не имеет. В технической спецификации указано, что коагулянт должен соответствовать Приложению А ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», который регламентирует проведение испытаний на воде источника водоснабжения при температурах (4+1)оС и (20+1)оС, для имитации сезонного изменения температуры воды. Также в технической спецификации указывается, что остаточный алюминий в питьевой воде должен соответствовать ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», что не противоречит требованиям других нормативных документов по питьевой воде. Согласно п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не

			минимальной концентрации, либо в отсутствии остаточного алюминия в питьевой воде., а также уверено при использовании коагулянтов и их влияния данного коагулянта на микробиологические показатели, что даст высокую гарантию качество воды СТ РК Р 51232-2003. В летне-осенний периоды в водоисточнике могут содержаться сульфитредуцирующие клостридии (старые фекальные загрязнения), колифаги (вирусы), которые осаждаются эффективным коагулянтом, а для выявления эффективности необходимо в летне-осенний период испытания. В связи с этим необходимо включить в квалификационные требования: Протокол промышленных испытаний по сезонам года (зима, весна, лето, осень), касательно применения и			измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования. Поэтому требование протокола промышленных испытаний по сезонам года (зима, весна, лето, осень) необоснованно усложняет и ограничивает участие потенциальных поставщиков. Гарантийный срок для поставляемого товара определяется в 12 календарных месяцев, со дня поступления Товара на склад Заказчика. Год выпуска Товара может быть как 2019 года (не ранее 3 квартала, согласно графика поставок), так и 2020 года.

			соответствия по эффективности Приложению А и другим требованиям ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения». касательно год выпуска и срока гарантии, так как при изготовлении коагулянта в первом квартале 2019 года, а поставке во втором квартале 2020 года, будет несоответствие срока гарантии.			
7	711013300537	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация должна содержать: Техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	2020-02-27 18:17:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный вами ГОСТ Р5164-2000ГОСТ не указан в требованиях конкурсной документации Межгосударственный стандарт указан: ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», а соответствие его требованиям указано в описании требуемых функциональных, технических и качественных характеристиках закупаемого товара. График поставки: МАЙ-60тн (3 машины), Июнь-200тн (10 машин), Июль-200 тн (10машин), Август -200 тн (10машин)

			закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок: требования по ГОСТу Р5164-2000 Уточнить какие сроки поставки?			
8	180140033906	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Дать разъяснения срок гарантии и год выпуска?	2020-02-27 17:06:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Гарантийный срок для поставляемого товара определяется в 12 календарных месяцев, со дня поступления Товара на склад Заказчика. Год выпуска Товара может быть как 2019 года (не ранее 3 квартала, согласно графика поставок), так и 2020 года.
9	940520350069	КҚ жобасына ескерту	На основании пп.2 п.2 статьи 21 Закона «О государственных закупках» РК : Статья 21. Конкурсная документация 2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и	2020-02-27 11:01:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Межгосударственный стандарт указан: ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», а соответствие его требованиям указано в описании требуемых функциональных, технических и качественных характеристиках закупаемого товара.

			межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В целях реализации Программы Президента 2020 г. по обеспечению водной безопасности Республики Казахстан, в соответствии с Кодексом Республики			

			Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять производственный контроль в соответствии с законодательством Республики Казахстан; Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239: • Глава 4. Особенности производственного контроля при осуществлении отдельных видов деятельности:			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Кадеков Мурат

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3703533

№ конкурса 4018119-1
Название конкурса Реагент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2020-02-21 10:56:01 по 2020-02-28 10:56:01
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	711013300537	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить предварительный график поставки	2020-02-27 17:38:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	График поставки: МАЙ-60тн (3 машины), Июнь-200тн (10 машин), Июль-200 тн (10машин), Август -200 тн (10машин)
2	180140033906	Замечание к КД	Что означает и чем подтверждается соответствие эффективности Приложению А и другим требованиям «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения» ГОСТ Р 51642-2000?	2020-02-27 17:08:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для определения эффективности предлагаемых коагулянтов необходимо предоставление их образцов (с вашим представителем или без) для проведения лабораторных испытаний в соответствии с Приложением А ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения» .
3	940520350069	Замечание к КД	Согласно Технического регламента "Требования к безопасности питьевой воды для населения": • Раздел 4 «Требования к безопасности питьевой	2020-02-27 11:06:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	К конкурсной документации на реагент оксихлорид алюминия ГОСТ 2761-84, СНиП РК 4.01-02-2009 отношения не имеют. Технический регламент "Требования к безопасности питьевой воды для населения" утратил силу в соответствии с

			воды», пп. 7 п. 16: 16. Безопасность питьевой воды обеспечивается посредством: 7) разработки и выполнения водопользователями программ производственного контроля. •Пункта 18 1 18. Вода для населения признается пригодной, если в ней отсутствуют любые микроорганизмы и паразиты, а также любые вещества, уровень концентрации которых не создает потенциальной угрозы здоровью человека. Контроль за соответствием питьевой воды требованиям безопасности осуществляется производственными лабораториями водопользователей, либо другими лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) питьевой воды. В связи с тем, что водоисточник г. Караганды - канал имени К. Сатпаева по			постановлением Правительства РК от 13 мая 2019 года № 272 . На СВиО ТОО «Қарағанды Су» доза коагулянта устанавливается на основании пробного коагулирования, которое проводится еженедельно, и по необходимости, и корректируется по данным лабораторных анализов на каждом этапе очистки, что не противоречит ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Эффективность коагулирующей способности коагулянтов должна соответствовать Приложению А ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения» на воде источника водоснабжения, что позволит выбрать эффективный коагулянт, который обеспечит достижение показателей качества воды, соответствующее нормативным документам.

			физико-химическому и микробиологическому составу меняется посезонно, на основании этого необходимы посезонные лабораторные исследования коагулянта: 1. Согласно ГОСТа 2761-84 «Источники централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения» в п. 2.3 указывается: «для каждого конкретного водоисточника схема очистки воды и требуемые реагенты устанавливаются на основе технологических исследований или опыта работы сооружений»; 2. В СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в п.9.2. указано: «метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения…»; 3. В				

			п.9.15. «Расчетные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов года, в зависимости от качества исходной воды». Согласно СНиПа РК 4.01-02-2009 года, в коагулянте необходимо определять эффективность коагулирующей способности, скорость осветления исходной воды и оптимальные дозы коагулянта, которые так важны для качественной питьевой воды.			
4	711013300537	Замечание к КД	В связи с тем, что водоисточник г. Караганды - канал имени К. Сатпаева по физико-химическому и микробиологическому составу меняется посезонно, на основании этого необходимы посезонные лабораторные исследования коагулянта: 1. Согласно ГОСТа 2761-84 «Источники центр. водоснабжения» в п. 2.3 указывается: «для каждого конкр. водоисточника схема очистки воды и	2020-02-27 17:34:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	К конкурсной документации на реагент оксихлорид алюминия ГОСТ 2761-84, СНиП РК 4.01-02-2009 отношения не имеют. В технической спецификации указано, что коагулянт должен соответствовать Приложению А ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», который регламентирует проведение испытаний на воде источника водоснабжения при температурах (4+1)оС и (20+1)оС, для имитации сезонного изменения температуры воды. Также в технической спецификации указывается, что остаточный алюминий в питьевой воде должен соответствовать ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», что не противоречит требованиям других нормативных документов по питьевой воде. Согласно п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О

			требуемые реагенты устанавл. на основе технолог.х исслед. или опыта работы сооружений»; 2. В СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в п.9.2. указано: «метод обработки воды, состав и расчет.параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения…»; 3. В п.9.15. «Расчетные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов года, в зависимости от качества исходной воды». Согласно СНиПа РК 4.01-02-2009 года, в коагулянте необходимо определять эффективность коагулирующей способности, скорость осветления исходной воды и оптимальные дозы коагулянта, которые так важны для качественной питьевой воды.В технологическом			государственных закупках» (далее - Закон), в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования. Поэтому требование протокола производственных испытаний необоснованно усложняет и ограничивает участие потенциальных поставщиков.

			регламенте «Требования к безопасности питьевой воды для населения» регламентируется, что питьевая вода должна соответствовать требованиям безопасности по химическим, бактериальным и токсикологическим показателям: 1. поскольку оксихлорид алюминия содержит алюминий, который очень токсичен и оказывает отрицательное воздействие на организм человека, то лаборатория контроля качества питьевой воды ТОО «Караганды Су» должно быть заинтересовано в получении минимальной концентрации, либо в отсутствии остаточного алюминия в питьевой воде., а также уверено при использовании коагулянтов и их влияния данного коагулянта на микробиологические показатели, что даст высокую гарантию качество воды.В летне-				

			осенний периоды в водоисточнике могут содержаться сульфитредуцирующие клостридии (старые фекальные загрязнения), колифаги (вирусы), которые осаждаются эффективным коагулянтом, а для выявления эффективности необходимо в летне-осенний период испытания. В связи с чем, необходимы результаты лабораторных и производственных испытаний .			
5	940520350069	Замечание к КД	15. Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов: 3) объекты коммунальной гигиены: объекты водоснабжения, в том числе эксплуатация централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем	2020-02-27 11:03:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Лабораторией контроля качества питьевой воды ТОО «Қарағанды Су» разработан график лабораторно-производственного контроля, согласно Санитарных Правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. В графике лабораторно-производственного контроля, согласованного Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, указано количество и периодичность отбора проб воды. Также разработан проект

			питьевого водоснабжения населения, системы питьевого водоснабжения на транспортных средствах) с распределительной сетью; поверхностные и подземные источники, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и рекреационных целей, материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения. Лабораторный контроль осуществляется за соответствием питьевой воды, а также за соответствием водного объекта требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового			нормативов предельных дополнительных сбросов, загрязняющих веществ на 2020-2029гг., где все указанные вами параметры контролируются. К разработке конкурсной документации на реагент оксихлорид алюминия данные документы отношения не имеют. ТОО «Қарағанды Су» руководствуется Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».

			водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10774). При осуществлении деятельности, связанной с выпуском всех видов производственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод с территорий населенных мест, производственных и иных объектов, следует предусматривать лабораторный контроль за эффективностью удаления веществ по ингредиентам на очистных сооружениях, составом сбрасываемых сточных вод; Примечания. Объекты водоснабжения требуют разработки программ лабораторных исследований в рамках производственного контроля с выбором				

			показателей, характеризующих химический состав питьевой воды, ее региональные особенности, проводится в каждом конкретном случае.			
6	940520350069	Замечание к КД	В технологическом регламенте «Требования к безопасности питьевой воды для населения» регламентируется, что питьевая вода должна соответствовать требованиям безопасности по химическим, бактериальным и токсикологическим показателям: 1. поскольку оксихлорид алюминия содержит алюминий, который очень токсичен и оказывает отрицательное воздействие на организм человека, то лаборатория контроля качества питьевой воды ТОО «Караганды Су» должно быть заинтересовано в получении минимальной концентрации, либо в отсутствии остаточного алюминия в питьевой	2020-02-27 11:11:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	К конкурсной документации на реагент оксихлорид алюминия СТ РК Р 51232-2003 отношения не имеет. В технической спецификации указано, что коагулянт должен соответствовать Приложению А ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», который регламентирует проведение испытаний на воде источника водоснабжения при температурах (4+1)оС и (20+1)оС, для имитации сезонного изменения температуры воды. Также в технической спецификации указывается, что остаточный алюминий в питьевой воде должен соответствовать ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», что не противоречит требованиям других нормативных документов по питьевой воде. Согласно п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки

			воде., а также уверено при использовании коагулянтов и их влияния данного коагулянта на микробиологические показатели, что даст высокую гарантию качество воды СТ РК Р 51232-2003. В летне-осенний периоды в водоисточнике могут содержаться сульфитредуцирующие клостридии (старые фекальные загрязнения), колифаги (вирусы), которые осаждаются эффективным коагулянтом, а для выявления эффективности необходимо в летне-осенний период испытания. В связи с этим необходимо включить в квалификационные требования: Протокол промышленных испытаний по сезонам года (зима, весна, лето, осень), касательно применения и соответствия по эффективности Приложению А и другим требованиям			обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования. Поэтому требование протокола промышленных испытаний по сезонам года (зима, весна, лето, осень) необоснованно усложняет и ограничивает участие потенциальных поставщиков. Гарантийный срок для поставляемого товара определяется в 12 календарных месяцев, со дня поступления Товара на склад Заказчика. Год выпуска Товара может быть как 2019 года (не ранее 3 квартала, согласно графика поставок), так и 2020 года.

			ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения». касательно год выпуска и срока гарантии, так как при изготовлении коагулянта в первом квартале 2019 года, а поставке во втором квартале 2020 года, будет несоответствие срока гарантии.			
7	711013300537	Замечание к КД	Конкурсная документация должна содержать: Техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных	2020-02-27 18:17:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный вами ГОСТ Р5164-2000ГОСТ не указан в требованиях конкурсной документации Межгосударственный стандарт указан: ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», а соответствие его требованиям указано в описании требуемых функциональных, технических и качественных характеристиках закупаемого товара. График поставки: МАЙ-60тн (3 машины), Июнь-200тн (10 машин), Июль-200 тн (10машин), Август -200 тн (10машин)

			закупок: требования по ГОСТу Р5164-2000 Уточнить какие сроки поставки?			
8	180140033906	Запрос о разъяснении КД	Дать разъяснения срок гарантии и год выпуска?	2020-02-27 17:06:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Гарантийный срок для поставляемого товара определяется в 12 календарных месяцев, со дня поступления Товара на склад Заказчика. Год выпуска Товара может быть как 2019 года (не ранее 3 квартала, согласно графика поставок), так и 2020 года.
9	940520350069	Замечание к КД	На основании пп.2 п.2 статьи 21 Закона «О государственных закупках» РК : Статья 21. Конкурсная документация 2. Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные,	2020-02-27 11:01:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Межгосударственный стандарт указан: ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения», а соответствие его требованиям указано в описании требуемых функциональных, технических и качественных характеристиках закупаемого товара.

			технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В целях реализации Программы Президента 2020 г. по обеспечению водной безопасности Республики Казахстан, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе				

			здравоохранения", Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять производственный контроль в соответствии с законодательством Республики Казахстан; Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239: • Глава 4. Особенности производственного контроля при осуществлении отдельных видов деятельности:			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Кадеков Мурат

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»