Утверждаю
Руководитель
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг»
_____И.Ю. Феклистова
«_5_»_____10_____2017 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№1 от «_5_»__10__2017 г
на присоединение блочно-модульной котельной к сетям электроснабжения
КГУ «Зимовьевский Центр оказания специальных социальных услуг»

Наименование объекта: «Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе для КГУ «Зимовьевский Центр оказания специальных социальных услуг»
Адрес: ВКО, Глубоковский район, с.Зимовье.
Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»

1 Параметры электропотребителей
1.1 Класс напряжения: 0,4 кВ.
1.2 Заявленная мощность: 20 кВт.
1.3 Категория надёжности электроснабжения - II

2 Требования по устройству сети:
2.1 Подключение потребителей блочно-модульной котельной произвести:
- ввод № 1 от существующей сети, выполненной кабелем ВВГ 4х16 подключенного к РУ 0,4 кВ КТПН 400кВА №587 10/0,4 кВ, ячейка №4, автомат 63 А.
- ввод № 2 выполнить от проектируемой стационарной дизель-электростанции (ДЭС). Мощность ДЭС определить проектом в соответствии с подключаемой нагрузкой. Линию электропередач выполнить кабелем с медной жилой, сечение определить проектом. Кабель от ДЭС до здания котельной проложить подземным способом.

2.2 Для обеспечения электроснабжения потребителей от ДЭС предусмотреть в шкафу ВРУ котельной автоматическое включение резерва.

3 Дополнительные требования
3.1 Срок действия технических условий - 1 год.
3.2 Данные технические условия выданы в связи с подключением пользователя к сети.
33. Характер потребления электроэнергии – постоянный.
3.4 Субпотребителей - нет.

Подключение электроустановок потребителя будет осуществлено после выполнения данных технических условий и проведения работ предусмотренных действующими ПУЭ, ПТЭ ЭП (испытания, замеры сопротивления изоляции, проверки правильности соединения цепей и т.п.)

Зам. руководителя по АХЧ
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг» Д.В. Меняйлов