Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	**654,0**	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	**654,0**	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	**654,0**	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	**77**	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	**1**	
5	Количество задвижек d =80мм	шт	**2**	

	d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран проходной d =	шт	-	
	d =	шт	-	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	2	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____-	Масштаб _____-
-	-

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	ГОСТ 10705-80	стальная электросварная, прямошовная	D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	654,3 метра	-

2	Отводы	ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали	90 гард., наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм	30 штук	-
3	Задвижка	ГОСТ 9698-86	стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425-С	PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2 штуки	-
4	Фланец	ГОСТ 12816-80	стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали	PN 16, DN 80	4 штуки	-
5	Лежки из труб	ГОСТ 10704-91 В-10	стальная электросварная, прямошовная	D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,0688 тонн	-
6	Труба (опоры)	ГОСТ 10705-80	стальная электросварная, прямошовная	D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	238,4 метра	-

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам __НЕТ__

Заказчик
Главный инженер
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»
Дюсенов С.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Директор
ТОО «Формула Проект»
Аскаров А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.