АКТ

приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения высокого давления ГРПШ-07-2У1(№1)

Строительство инженерно-коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

(наименование и адрес объекта)

г.Аксай « » 2017 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

председателя комиссии

Представителя заказчика ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО" Руководитель Бактыгул З.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии, представителей:

Представитель Генерального подрядчика Генеральный директор ТОО «KazConstructionGroup» Мухамбедиев М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель Эксплуатационной организации ЗКПФ КТГА Едиров Т.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель технадзора ТОО «УралСтройГрад» Базарбаев М.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «KazConstructionGroup»

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный Газопровод высокого давления Lобщ =15 м., подземный: труба ПЭ 100 SDR 11 ø63х5,8 мм L-5,0 м;,сигнальная лента L=5м, провод сечением 2,5 мм L=5м., надземный: труба Ст. ø57х3,0 L=10 м.,задвижка Д=50мм – 1 шт, ГРПШ-07-2У1(№1) с РДБ - 1 шт.

(наименование объекта)

2. Субподрядными организациями

(наименование организации)

выполнены Строительно-монтажные, сварочные

(виды работ)

3. *Проект разработан* ТОО «Российско-Казахстанское СП Технопроект KZ»

(наименование организации)

4. Строительство осуществлялось в сроки:
начало работ «01» 02. 2017 г.; окончание работ « 28 » 02 2017 г.
(месяц, год) *(месяц, год)*

Приемочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приемки законченных строительством объектов систем газоснабжения» и «Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора произвела внешний осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации. Прокладка трубопроводов газоснабжения выполнены в полном объеме в соответствии с проектом газоснабжения и требованиям СН РК 4.03.01-2011 и Гостехнадзора РК.

1. Предъявленный к приемке строительством: **Газопровод высокого давления Lобщ =15 м., подземный: труба ПЭ 100 SDR 11 ø63х5,8 мм L-5,0 м;,сигнальная лента L=5м, провод сечением 2,5 мм L=5м., надземный: труба Ст. ø57х3,0 L=10 м.,задвижка Д=50мм – 1 шт., ГРПШ-07-2У1(№1) с РДБ – 1 шт.**

(наименование объекта)

считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с « » 2017 г.

Председатель комиссии _____ / Бактыгул З.С./
(подпись)

М.П.

Представитель генерального подрядчика _____ / Мухамбедиев М.К./
(подпись)

М.П.

Представитель эксплуатирующей организации КТГА _____ / Едиров Т.С. /
(подпись)

М.П.

Представитель технадзора _____ / Базарбаев М.Г. /
(подпись)

М.П.

08.11.2017г

АКТ

приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения низкого давления ГРПШ-07-2У1(№1)

Строительство инженерно-коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

(наименование и адрес объекта)

г.Аксай « » 2017 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

председателя комиссии

Представителя заказчика ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО" Руководитель Бактыгул З.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии, представителей:

Представитель

Генерального подрядчика Генеральный директор ТОО «KazConstructionGroup» Мухамбедиев М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель

Эксплуатационной организации ЗКПФ КТГА Едиров Т.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель

технадзора ТОО «УралСтройГрад» Базарбаев М.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «KazConstructionGroup»

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный **газопровод низкого давления ГРПШ-07-2У1(№1)** Lобщ =327 м., подземный: труба ПЭ 100 SDR 17,6 диаметр труб 160х9,1мм -47 м, 140х8,0мм -53 м, надземный: труба сталь, диаметр труб 133х4,0 мм -28 м, 108х4,0 мм -6 м, 57х3,5 мм -13 м, 40х3,5мм -151 м, 32х3,0 мм -29 м, задвижка ø150мм-1шт., сигнальная лента 104 м., сигнальный провод сеч.2,5мм2 -104 м.

(наименование объекта)

2. Субподрядными организациями

(наименование организации)

выполнены Строительно-монтажные, сварочные

(виды работ)

*3. Проект разработан **ТОО «Российско-Казахстанское СП Технопроект KZ»***

(наименование организации)

4. Строительство осуществлялось в сроки:
начало работ «01» 02. 2017 г.; окончание работ « 28 » 02 2017 г.
(месяц, год) *(месяц, год)*

Приемочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приемки законченных строительством объектов систем газоснабжения» и «Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора произвела внешний осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации. Прокладка трубопроводов газоснабжения выполнены в полном объеме в соответствии с проектом газоснабжения и требованиям СН РК 4.03.01-2011 и Гостехнадзора РК.

Предъявленный к приемке **газопровод низкого давления ГРПШ-07-2У1(№1)**:
Lобщ =327 м., подземный: труба ПЭ 100 SDR 17,6 диаметр труб 160х9,1мм -47 м, 140х8,0мм -53 м, надземный: труба сталь, диаметр труб 133х4,0 мм -28 м, 108х4,0 мм -6 м, 57х3,5 мм -13 м, 40х3,5мм -151 м, 32х3,0 мм -29 м,задвижка ø150мм-1шт, сигнальная лента 104 м.,сигнальный провод сеч.2,5мм2 -104 м.

(наименование объекта)

считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с « » 2017 г.

Председатель комиссии _____ / Бактыгул З.С./
(подпись)
М.П.

Представитель генерального подрядчика _____ / Мухамбедиев М.К./
(подпись)
М.П.

Представитель эксплуатирующей организации КТГА _____ / Едиров Т.С./
(подпись)
М.П.

Представитель технадзора _____ / Базарбаев М.Г. /
(подпись)
М.П.

08.11.2017

АКТ

приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения низкого давления ГРПШ-07-2У1(№2)

Строительство инженерно-коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

(наименование и адрес объекта)

г.Аксай « » 2017 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

председателя комиссии

Представителя заказчика ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО" Руководитель Бактыгул З.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии, представителей:

Представитель Генерального подрядчика Генеральный директор ТОО «KazConstructionGroup» Мухамбедиев М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель Эксплуатационной организации ЗКПФ КТГА Едиров Т.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель технадзора ТОО «УралСтройГрад» Базарбаев М.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «KazConstructionGroup»

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный Газопровод низкого давления ГРПШ-07-2У1(№2) Lобщ =604 м., подземный: труба ПЭ 100 SDR 17,6 диаметр труб 225х12,8 мм -414 м, 180х10,3 мм -175 м, надземный: труба сталь, диаметр труб 108х4,0 мм -10 м, задвижка ø200мм – 1 шт., футляр ø450х25,5 -11 м. (1 шт), ø450х25,5 -10м (4шт), контр.трубка -5 шт.,сигнальная лента-610 м,сигнальный провод сеч.2,5мм2- 610 м.

(наименование объекта)

2. Субподрядными организациями

(наименование организации)

выполнены Строительно-монтажные, сварочные

(виды работ)

3. Проект разработан ТОО «Российско-Казахстанское СП Технопроект KZ»

(наименование организации)

4. Строительство осуществлялось в сроки:
начало работ «01» 02. 2017 г.; окончание работ « 28 » 02 2017 г.
(месяц, год) *(месяц, год)*

Приемочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приемки законченных строительством объектов систем газоснабжения» и «Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора произвела внешний осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации. Прокладка трубопроводов газоснабжения выполнены в полном объеме в соответствии с проектом газоснабжения и требованиям СН РК 4.03.01-2011 и Гостехнадзора РК.

Предъявленный к приемке: **Газопровод низкого давления ГРПШ-07-2У1(№2) Lобщ =604 м., подземный: труба ПЭ 100 SDR 17,6 диаметр труб 225х12,8 мм -414 м, 180х10,3 мм -175 м, надземный: труба сталь, диаметр труб 108х4,0 мм -10 м, задвижка ø200мм – 1 шт., футляр ø450х25,5 -11 м. (1 шт), ø450х25,5 -10м (4шт), контр.трубка -5 шт.,сигнальная лента-610 м, сигнальный провод сеч.2,5мм2-610 м.**

(наименование объекта)

считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с « » 2017 г.

Председатель комиссии _____ / Бактыгул З.С./
(подпись)
М.П.

Представитель генерального подрядчика _____ / Мухамбедиев М.К./
(подпись)
М.П.

Представитель эксплуатирующей организации КТГА _____ / Едиров Т.С. /
(подпись)
М.П.

Представитель технадзора _____ / Базарбаев М.Г. /
(подпись)
М.П.

08.11.2017г.

АКТ

приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения высокого давления ГРПШ-07-2У1(№2)

Строительство инженерно-коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

(наименование и адрес объекта)

г.Аксай « » 2017 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

председателя комиссии

Представителя заказчика ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО" Руководитель Бактыгул З.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии, представителей:

Представитель

Генерального подрядчика Генеральный директор ТОО «KazConstructionGroup» Мухамбедиев М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель

Эксплуатационной организации ЗКПФ КТГА Едиров Т.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель

технадзора ТОО «УралСтройГрад» Базарбаев М.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «KazConstructionGroup»

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный Газопровод высокого давления Lобщ =15 м., подземный: труба ПЭ 100 SDR 11 ø63х5,8 мм L-5,0 м;,сигнальная лента L=5м, провод сечением 2,5 мм L=5м., надземный: труба Ст. ø57х3,0 L=2х10 м.,задвижка Д=50мм – 1 шт., ГРПШ-07-2У1(№1) с РДБ - 1 шт.

(наименование объекта)

2. Субподрядными организациями

(наименование организации)

выполнены Строительно-монтажные, сварочные

(виды работ)

3. Проект разработан ТОО «Российско-Казахстанское СП Технопроект KZ»

(наименование организации)

4. Строительство осуществлялось в сроки:

начало работ «01» 02. 2017 г.; окончание работ « 28 » 02 2017 г.

(месяц, год) *(месяц, год)*

Приемочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приемки законченных строительством объектов систем газоснабжения» и «Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора произвела внешний осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации. Прокладка трубопроводов газоснабжения выполнены в полном объеме в соответствии с проектом газоснабжения и требованиям СН РК 4.03.01-2011 и Гостехнадзора РК.

1. Предъявленный к приемке строительством: **Газопровод высокого давления Lобщ =15 м., подземный: труба ПЭ 100 SDR 11 ø63х5,8 мм L-5,0 м;,сигнальная лента L=5м, провод сечением 2,5 мм L=5м., надземный: труба Ст. ø57х3,0 L=2х10 м.,задвижка Д=50мм – 1 шт., ГРПШ-07-2У1(№1) с РДБ – 1 шт.**

(наименование объекта)

считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с « » 2017 г.

Председатель комиссии _____ / Бактыгул З.С./

М.П. (подпись)

Представитель генерального подрядчика _____ / Мухамбедиев М.К./

М.П. (подпись)

Представитель эксплуатирующей организации КТГА _____ / Едиров Т.С. /

М.П. (подпись)

Представитель технадзора _____ / Базарбаев М.Г. /

М.П. (подпись)

К пуску газа

«КазТрансГаз Аймак» Батыс Қазақстан өңірістік филиалы Бөрлі газ учаскесі

05.11.2017г