Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Конструктивная система здания – металлический каркас с металлической фермой. Пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой металлических колонн и горизонтальными связями металлических ферм и жестким защемлением колонн в фундаменты. Фундаменты – монолитные, столбчатые под колонны каркаса. Бетон принят класса В20 марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости – F50 на сульфатостойком цементе. Армирование фундаментов арматурой класса AI, AIII. Для сопряжения с металлическими элементами каркаса из фундаментов предусмотрены анкерные болты соответствующих диаметров. Фундаменты под стены - монолитные железобетонные из бетона класса В15 марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости F50 на сульфатостойком цементе. Армирование фундаментов арматурой класса AI, AIII. Фундаменты устраиваются по щебеночной подготовке толщиной 100 мм. Колонны - из двутавра 30 К1 по СТО АСЧМ 20-93, шаг колонн 6 м. Фахверковые стойки - из гнутых профилей сечением 180х8, 180х8 по ГОСТ 30245-2003. Связи вертикальные колонн - из металлических спаренных уголков 2L108х6,5 по ГОСТ 8509-93.

Несущие конструкции покрытия - двускатные фермы пролетом 18,0 и 22,0 м из гнутых профилей по ГОСТ 30245-2003. Покрытие – трехслойные панели типа «сэндвич» по металлическим прогонам из швеллера по ГОСТ 8240-97. Горизонтальные и вертикальные связи ферм - из металлических спаренных уголков по ГОСТ 8509-93 и профиль стальной гнутый замкнутый квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003.

Стены - трехслойные панели типа «сэндвич» с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм. Стены наружные толщиной 600 мм - из керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм на цементно-песчаном растворе М50 с утеплением из плит URSA П-30 толщиной 100 мм и облицовкой керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50. Стены армируются через 4 ряда кладки сетками из высокопрочной проволоки диаметром 5Вр – I с ячейками 50х50 мм. Перегородки в санузлах - из керамического кирпича марки КОРПу 1НФ/100/2/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М 50. Перекрытие – на отметке +2,550 и +2,770 – монолитное, на отметке +3,230 в осях 7- 11 первого этажа блока А – деревянное. Лестницы- железобетонные ступени по металлическим косоурам. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1. Чаша бассейна – монолитная железобетонная из бетона класса В25 марки по водонепроницаемости W6 на сульфатостойком цементе. Армирование бассейна арматурой класса AI, AIII. Покрытие – оцинкованный профлист по деревянным конструкциям Водосток - наружный организованный.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию