Утверждаю

Директор ТОО «ECO GUARD»

_____ Утегенов К.М.

29/10/20

Экспертное приложение №039 от 29.10.2020г.

Заявитель:ТОО МСФ«Мұнай Құрылыс»

Наименование объекта: **Реконструкция админстративного здания на устройство пристройки для комнат временного задержания Кармакшинского районного отдела внутренних дел Кызылординской области**

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:Испытательная лаборатория ТОО «ECO GUARD» аттестат аккредитации №KZ.И.12.1692 действителен до 2021 года

Результаты анализа

Определение эквивалентного уровня звука (протокол №039 от 29.10.2020г.)

Приложение

Экспертиза проведена в соответсвии с действующим ГОСТ «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» НД и соответствующим требованиям НД Приказ МНЭ РК от 28 февраля 2015г. №169 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

KZ.И.12.1692

Товарищество с ограниченной ответственностью «ECO GUARD»
120001,Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Училищная 21
тел. (724) 223-51-63, e-mail: ecoguardkyzylorda@gmail.comБИН 150440013858
ДБАО «Сбербанк» г. КызылордаБИКSABRKZKA, № счета
KZ71914152203KZ0007K

ПРОТОКОЛ
измерений шума

№039 от «29» октября 2020 г.

1. Өлшеу жүргізілген орын (Место проведения замеров)**Реконструкция административного здания на устройство пристройки для комнат временного задержания Кармакшинского районного отдела внутренних дел Кызылординской области,**шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы (наименование хозяйствующего субъекта) цех, участке, мекен-жайы (цех, участок, адрес),тапсырыс беруші ұйымның атауы,мекен-жайы(Наименование, адрес заявителя):ТОО МСФ«Мұнай құрылыс»
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения): (замеры шума)
3 .Өлшеулер нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта) директор ТОО МСФ«Мұнай құрылыс» Шаихиев А.и представитель Ниязбеков А.
4. Өлшеу құралдары (Средства измерений)атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер): Шумомер интегрирующий ТИП ШИ-01В Зав. №42006 Инв.№15
5. Сынамалардың (ның) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб (ы) проводились на соответствие НД) ГН №169 от 28.02.2015г.
6. Негізгі шу (діріл) көздері мен олар тудыратын шудың (дірілдің) сипаты (Основные источники шума (вибрации) и характер создаваемого ими шума (вибрации))_____
7. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)_____

Тіркеу нөмеріРегистрационный номер	Кескіні бойынша нүкте нөмірлері Номер точки по эскизу	Өлшеулер өткізілген орын (жабдықтың маркасы,түрі, құжаттық деректері көрсетілсін) Место замера (указать марку, тип, паспортные данные оборудования)	Қосымша мәліметтер (өлшеу жағдайлары, шудың (дірілдің) жұмыс кезегі кезінде әсерінің ұзақтығы) Дополнительные сведения (условия замера, продолжительность воздейст вия шума (вибрации) в теченииработчей смены)	Шудың сипаты Характер шума						Дірілдің түрі Вид вибрации			Жергілікті Локальная
				Спектр бойынша По спектру		Уақытша сипаттамалары бойынша По временным характеристикам				Жалпы Общая			
				Кеңжолақты Широкополосный	Тонды Тональный	Тұрақты Постоянный	Толқымалы Колеблющийся	Үзілмелі Прерывистый	Импульсті Импульсивный	Көліктік Транспортная	Көліктік-техникалық Транспортно-техническая	Технологиялық Технологическая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Комната приема пищи	**Күндіз**										
039	1	Т.1	-//-	+			+						
	2	Т.2	-//-	+			+						
	3	Т.3	-//-	+			+						
	4	Т.4	-//-	+			+						
		Санузел	-//-	+			+						
	5	Т.1	-//-	+			+						
		Комната временного задержания №1											
	6	Т.1	-//-	+			+						
	7	Т.2	-//-	+			+						

8	Т.3	-//-	+			+							
9	Т.4	-//-	+			+							
	Комната временного задержания №2	**Күндіз**											
10	Т.1	-//-	+			+							
11	Т.2	-//-	+			+							
12	Т.3	-//-	+			+							
13	Т.4	-//-	+			+							
	Комната временного задержания №3	**Күндіз**											
14	Т.1	-//-	+			+							
15	Т.2	-//-	+			+							
16	Т.3	-//-	+			+							
17	Т.4	-//-	+			+							
	Склад хранения вещей задержанных	**Күндіз**											
18	Т.1	-//-	+			+							
19	Т.2	-//-	+			+							
20	Т.3	-//-	+			+							
21	Т.4	-//-	+			+							

Октавалық жолақта дБ-мен ортаметрлік жиілігі Гц-пен берілген дыбыс қысымының деңгейлері (діріл үдеуінің немесе діріл жылдамдығының деңгейі) Уровни звукового давления (уровни виброускорения или виброскорости) в дБ октавных полосах со среднеметрическими частотами в Гц														дБ-мен берілген дыбыс деңгейлері (дыбыстың эквиваленттi деңгейі), дБ-мен берілген діріл дің түзетілген (түзетілген эквиваленттi) деңгейі Уровни звука (эквивалентный уровень звука) дБ, корректированный (эквивалентный корректированный) уровень вибрации дБ	дБ-ның рауалы бірлігі Допустимое значение дБ
1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Комната приема пищи															
Т.1															
					эквиваленттный уровень звука									35,4	**40**
					максимальный уровень звука										
Т.2															
					эквиваленттный уровень звука									36,5	**40**
					максимальный уровень звука										
Т.3															
					эквиваленттный уровень звука									37,3	**40**
					максимальный уровень звука										
Т.4															
					эквиваленттный уровень звука									36,4	**40**
					максимальный уровень звука										
Санузел															
Т.1															
					эквиваленттный уровень звука									32,5	**40**
					максимальный уровень звука										
Комната временного задержания №1															
Т.1															
					эквиваленттный уровень звука									34,8	**40**
					максимальный уровень звука										

Т.2									
					эквиваленттный уровень звука			35,2	**40**
					максимальный уровень звука				
Т.3									
					эквиваленттный уровень звука			34,5	**40**
					максимальный уровень звука				
Т.4									
					эквиваленттный уровень звука			35,4	**40**
					максимальный уровень звука				
Комната временного задержания №2									
Т.1									
					эквиваленттный уровень звука			35,0	**40**
					максимальный уровень звука				
Т.2									
					эквиваленттный уровень звука			34,3	**40**
					максимальный уровень звука				
Т.3									
					эквиваленттный уровень звука			36,7	**40**
					максимальный уровень звука				
Т.4									
					эквиваленттный уровень звука			36,3	**40**
					максимальный уровень звука				
Комната временного задержания №3									
Т.1									
					эквиваленттный уровень звука			35,6	**40**
					максимальный уровень звука				
Т.2									
					эквиваленттный уровень звука			35,0	**40**
					максимальный уровень звука				
Т.3									
					эквиваленттный уровень звука			34,3	**40**
					максимальный уровень звука				
Т.4									
					эквиваленттный уровень звука			35,6	**40**
					максимальный уровень звука				
Склад хранения вещей задержанных									
Т.1									
					эквиваленттный уровень звука			35,0	**40**
					максимальный уровень звука				
Т.2									
					эквиваленттный уровень звука			35,4	**40**
					максимальный уровень звука				

Т.3									
					эквиваленттный уровень звука			34,3	**40**
					максимальный уровень звука				
Т.4									
					эквиваленттный уровень звука			35,9	**40**
					максимальный уровень звука				

Зерттеу жүргізген адамның Т.А.Ә. (Ф.И.О. лица, проводившего исследование)
Специалист_____Тагбергенов К.С.

Заведующийлаборатории _____Утегенов К.М.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещена.
Без подписи и печати оригинала протокол недействителен

ПРОТОКОЛ измерений шума и вибрации № 039 от «29» октября2020 г. стр.6 всего стр 6