ПРИЛОЖЕНИЕ

СТР

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	Кабельно-проводниковая продукция							
1.1	СИП-2 (0.6/1 кВ)-провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабализированным сшитым ПЭ	СИП-2 3х70+1х70		ООО "ТД "Ункомтех"	м	14189	1,01	ГОСТ 31946-2012
1.2	СИП-3 (20 кВ)-провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ	СИП-3 1х70		ООО "ТД "Ункомтех"	м	14332	0,282	ГОСТ 31946-2012
1.3	СИП-2 (0.6/1 кВ)-провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабализированным сшитым ПЭ и вспомогательными жилами для цепей наружного освещения (параметры неизвестны!)	СИП-2 3х70+1х70+2х16		ООО "ТД "Ункомтех"	м	3900	1,151	ГОСТ 31946-2012
1.4	СИП-2 (0.6/1 кВ)-провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабализированным сшитым ПЭ	СИП-2 3х95+1х70		ООО "ТД "Ункомтех"	м	4072	1,24	ГОСТ 31946-2012
1.5	СИП-4 (0.6/1 кВ)-провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопродящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ	СИП-4 2х16		ООО "ТД "Ункомтех"	м	583	0,139	ГОСТ 31946-2012
1.6	СИП-2 (0.6/1 кВ)-провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабализированным сшитым ПЭ	СИП-2 3х70+1х95		ООО "ТД "Ункомтех"	м	64	1,087	ГОСТ 31946-2012
1.7	СИП-2 (0.6/1 кВ)-провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабализированным сшитым ПЭ	СИП-2 3х95+1х95		ООО "ТД "Ункомтех"	м	1165	1,319	ГОСТ 31946-2012
2	Железобетонные элементы							
2.1	Стойки железобетонные вибрированные, предварительно напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ	СВ95-2			шт.	1141	800	ТУ 5863-007-00113557-94
2.2	Опорно-анкерная плита	П-3и			шт.	466	110	3.407.1-143
2.3	Стойки железобетонные вибрированные, предварительно напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ	СВ105-5			шт.	255	1200	ТУ 5863-007-00113557-94
2.4	Стойки железобетонные вибрированные, предварительно напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ	СВ105-3,5			шт.	17	1200	
3	Металлические конструкции							
3.1	Кронштейн	У4			шт.	336	6,5	3.407.1-143
3.2	Стяжка	Г11			шт.	368	7,7	ЛЭП 98.08
3.3	Траверса	ТМ2001			шт.	158	28,7	ТП 12.0019-08
3.4	Хомут	Х1			шт.	159	2	ТП 12.0019-18
3.5	Заземляющий проводник	ЗП1			шт.	209	1,9	ТП 12.0019-48
3.6	Траверса	ТМ2002			шт.	7	18,8	ТП 12.0019-09
3.7	Траверса	ТМ2003			шт.	7	6,7	ТП 12.0019-10

Примечание:

Согласовано

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
ГИП		Калекеев С.			2018
Гл.инж.разд		Калданов Б.			2018
Проверил		Калданов Б.			2018
Выполнил		Алсиеуов Д.			2018

2018-ЭС.СО

Строительство линии электропередач ВЛ -10кВ И ВЛ-0,4кВ в с. Малеевск Заряновского района ВКО "

Электрические сети

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Копировал:

ФОРМАТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.8	[illegible]	[illegible]			шт.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.9	Стяжка	Г1			шт.	105	5,85	
3.10	Болт	М20х260			шт.	72	0,7	ГОСТ 7798-70
3.11	Гайка	М20			шт.	197	0,063	ГОСТ 5915-70
3.12	Кронштейн	КС1			шт.	12	1,9	
3.13	Хомут	Х31			шт.	12	0,4	ТП 11.0014-42
3.14	Траверса	ТМ2004			шт.	25	3,9	ТП 12.0019-11
3.15	Траверса	ТМ2005			шт.	25	33	ТП 12.0019-12
3.16	Траверса	ТМ2101			шт.	4	5,66	
3.17	Траверса	ТМ2012			шт.	1	12	ТП 12.0019-41
3.18	Болт	М10х25			шт.	3	0,03	ГОСТ 7798-70
3.19	Болт	М10х30			шт.	3	0,03	ГОСТ 7798-70
3.20	Шайба	10			шт.	6	0,01	ГОСТ 11371-78
3.21	Шайба	10.65Г			шт.	6	0,01	ГОСТ 11371-78
3.22	Труба	Ц-80х3.5			шт.	6,3	7,62	ГОСТ 3262-75
3.23	Сталь круглая d=10мм	d10			м	2	0,62	ГОСТ 2590-2006
3.24	Заземляющий проводник	ЗП6			м	17	0,5	11.0016
4	Электротехнические изделия и прочее							
4.1	Кабель силовой	ВВГнг(А)-LS 3х2.5		ООО "ТД "Ункомтех"	м	54	0,208	ТУ 16.К71-310-2001
4.2	Светильник уличный	ЖКУ 74-100			шт.	12	5	ГОСТ Р 51318-15-99
4.3	Самонесущий изолированный провод	СИП-2			м	149		
4.4	Ограничитель перенапряжений	ОПНп-10/12.5/2УХЛ1			шт.	3	1,5	
4.5	Концевая муфта	КНтп-10-70/120		ПЗЭМИ	шт.	1	2,8	ТУ 3599-010-04001953-00
5	Линейная арматура							
5.1	Металлическая лента	F 207		НИЛЕД	м	2450	0,078	СТО 34.01-2.2-003-2015
5.2	Скрепа	NC 20		НИЛЕД	шт.	1670	0,01	СТО 34.01-2.2-003-2015
5.3	Комплект промежуточной подвески	ES 1500		НИЛЕД	шт.	804	0,36	СТО 34.01-2.2-002-2015
5.4	Стяжной ремешок	E 260		НИЛЕД	шт.	3401	0,004	СТО 34.01-2.2-003-2015
5.5	Бугель	NB 20		НИЛЕД	шт.	780	0,015	СТО 34.01-2.2-003-2015
5.6	Анкерный кронштейн	CS 10.3		НИЛЕД	шт.	390	0,165	СТО

Согласовано

В зам. инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	34.01-2.2-002-2015
5.8	Штыревой изолятор	IF 27		НИЛЕД	шт.	556	3,4	СТО 34.01-2.2-009-2016
5.9	Колпачки	K 9		НИЛЕД	шт.	556	0,023	СТО 34.01-2.2-009-2016
5.10	Спиральная вязка	CB 70		НИЛЕД	шт.	1112	0,65	СТО 34.01-2.2-009-2016
5.11	Плашечный зажим	CD 35		НИЛЕД	шт.	617	0,06	СТО 34.01-2.2-004-2015
5.12	Подвесной полимерный изолятор	SML 70/10		НИЛЕД	шт.	60	0,8	СТО 34.01-2.2-009-2016
5.13	Соединитель	UU 7-16		НИЛЕД	шт.	60	0,4	СТО 34.01-2.2-009-2016
5.14	Анкерный зажим	DN-70 Rpi		НИЛЕД	шт.	192	0,438	СТО 34.01-2.2-009-2016
5.15	Герметичный ответвительный зажим	P 4		НИЛЕД	шт.	36	0,05	СТО 34.01-2.2-004-2015
5.16	Корпус предохранителя	PF-6		НИЛЕД	шт.	12	0,1	СТО 34.01-2.2-003-2015
5.17	Сьемный предохранитель	GG 10x38 8A		НИЛЕД	шт.	12	0,01	
5.18	Герметичный ответвительный зажим	P 70		НИЛЕД	шт.	349	0,144	СТО 34.01-2.2-004-2015
5.19	Анкерный кронштейн	CA 16		НИЛЕД	шт.	88	0,012	СТО 34.01-2.2-003-2015
5.20	Анкерный клиновой зажим	DN 1		НИЛЕД	шт.	88	0,09	СТО 34.01-2.2-007-2015
5.21	Герметичный ответвительный зажим	P 645		НИЛЕД	шт.	110	0,113	СТО 34.01-2.2-004-2015
5.22	Анкерный клиновой зажим	DN 95-120		НИЛЕД	шт.	12	0,61	СТО 34.01-2.2-002-2015
5.23	Подвесной полимерный изолятор	SML 70/10 ГС		НИЛЕД	шт.	132	1	СТО 34.01-2.2-009-2016
5.24	Влагозащищенный ответвительный зажим	P 71		НИЛЕД	шт.	166	0,1	СТО 34.01-2.2-004-2015
5.25	Устройство для наложения защитного заземления	CE 3		НИЛЕД	шт.	6	0,57	СТО 34.01-2.2-009-2016
5.26	Длинно-искровой разрядник	PDR 10		НИЛЕД	шт.	2	2,3	СТО 34.01-2.2-009-2016
5.27	Дистанционный фиксатор	BIC-15.50		НИЛЕД	шт.	1	0,022	СТО 34.01-2.2-003-2015
5.28	Зажим аппаратный	A1A-70-2A			шт.	3	0,093	ТУ 3449-016-52819896-05
5.29	Герметичный ответвительный зажим	P 616R		НИЛЕД	шт.	66	0,051	СТО 34.01-2.2-004-2015
5.30	Фасадное крепление	SF 50		НИЛЕД	шт.	165	0,064	СТО 34.01-2.2-003-2015
5.31	Стяжной ремешок	E 778		НИЛЕД	шт.	64	0,003	СТО 34.01-2.2-003-2015
5.32	Ограничитель перенапряжения	OP 600/50		НИЛЕД	шт.	51	0,163	СТО 34.01-2.2-003-2015

Согласовано

В зам. инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.