ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("ТАЛДЫҚОРҒАНМЕМСАРАПТАМА" ЕМК) ТАЛДЫҚОРҒАН ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ТАЛДЫКОРГАНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ДГП "ТАЛДЫКОРГАНГОСЭКСПЕРТИЗА") РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

БЕКІТЕМІН:

«Талдықорғанмемсараптама» ЕМК
Директоры

Н. Шымбаев

№ 18-0219/12 24 наурыз 2012 жыл

«Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелен қаласындағы көппәтерлі тұрғын үйлердің ауласын абаттандыру Төле би көшесіндегі №32, 35, 37, 37А, 39, 5, 3, 58, 57 және 4-ші, Набережная көшесіндегі №2, 4, 34, 30, 32-ші, Жанғозин-Абай көшесіндегі № 43, 47/1, 47/2, 16/б, 49, 4/а, және 4/б, Жанғозин көшесіндегі №43/1, 43/2 және 43/3 пен 43/4-ші үйлер, соқырлар қоғамының №75/5, 75/1, 75/3, 75/2-ші үйлері, Жанғозин көшесіндегі №13 және 14-ші, 12 және 12в, Абай-Қарасай батыр көшесіндегі (су каналы) №41 және 54-ші үйлер»
жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

Тапсырыс беруші:
«Қарасай ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі» ММ

Жобалаушы:
«ИКАР-СТРОЙ» ЖШС
Талдықорған қаласы

Талдықорған қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелен қаласындағы көппәтерлі тұрғын үйлердің ауласын абаттандыру Төле би көшесіндегі №32, 35, 37, 37А, 39, 5, 3, 58, 57 және 4-ші, Набережная көшесіндегі №2, 4, 34, 30, 32-ші, Жанғозин-Абай көшесіндегі № 43, 47/1, 47/2, 16/б, 49, 4/а, және 4/б, Жанғозин көшесіндегі №43/1, 43/2 және 43/3 пен 43/4-ші үйлер, соқырлар қоғамының №75/5, 75/1, 75/3, 75/2-ші үйлері, Жанғозин көшесіндегі №13 және 14-ші, 12 және 12в, Абай-Қарасай батыр көшесіндегі (су каналы) №41 және 54-ші үйлер» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Талдықорғанмемсараптама» ЕМК-мен берілді.

«Талдықорғанмемсараптама» ЕМК-ның рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("ТАЛДЫҚОРҒАНМЕМСАРАПТАМА" ЕМК) ТАЛДЫҚОРҒАН ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ТАЛДЫКОРГАНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ДГП "ТАЛДЫКОРГАНГОСЭКСПЕРТИЗА") РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ДГП
«Талдыкоргангосэкспертиза»

Н. Чимбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0219/12 от 24 марта 2012 года

по рабочему проекту:

«Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области по ул. Толе би, д.№32,35,37,37А,39, ул. Набережная, д.№2,4,34,30,32, ул. Толе би, д.№5,3,58,57 и 4, ул. Жангозина-Абая, д.№43,47/1,47/2,16/б, 49, 4/а, и 4/б, ул. Жангозина, д. №43/1, 43/2, 43/3 и 43/4, общество слепых д.№ 75/5, 75/1, 75/3, 75/2, ул. Жангозина д.№13 и 14, ул. Жангозина д.№12 и 12в, ул. Абая-Карасай батыра (водоканал) д.№41 и 54»

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Карасайского района»

Проектировщик:
ТОО «ИКАР-СТРОЙ»
г. Талдыкорган

г.Талдыкорган

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту: **«Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области по ул. Толе би, д.№32,35,37,37А,39, ул. Набережная, д.№2,4,34,30,32, ул. Толе би, д.№5,3,58,57 и 4, ул. Жангозина-Абая, д.№43,47/1,47/2,16/б, 49, 4/а, и 4/б, ул. Жангозина, д. №43/1, 43/2, 43/3 и 43/4, общество слепых д.№ 75/5, 75/1, 75/3, 75/2, ул. Жангозина д.№13 и 14, ул. Жангозина д.№12 и 12в, ул. Абая-Карасай батыра (водоканал) д.№41 и 54»** выдано ДГП «Талдыкоргангосэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ДГП «Талдыкоргангосэкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект: **«Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области по ул. Толе би, д.№32,35,37,37А,39, ул. Набережная, д.№2,4,34,30,32, ул. Толе би, д.№5,3,58,57 и 4, ул. Жангозина-Абая, д.№43,47/1,47/2,16/б, 49, 4/а, и 4/б, ул. Жангозина, д. №43/1, 43/2, 43/3 и 43/4, общество слепых д.№ 75/5, 75/1, 75/3, 75/2, ул. Жангозина д.№13 и 14, ул. Жангозина д.№12 и 12в, ул. Абая-Карасай батыра (водоканал) д.№41 и 54» .**

Настоящее заключение выполнено на основании договора №0089 от 08.02.2012 года с ТОО «ИКАР-СТРОЙ», на проведение экспертизы рабочего проекта.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района».

3. ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ИКАР-СТРОЙ» (Государственная лицензия МКЛ № 01014 от 01.12.2009 года, сроком действия до 01.12.2015 года).

Приказ ТОО «ИКАР-СТРОЙ» №4 от 05.01.2012 года о назначении Оспанова Б.М. главным инженером проекта.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

1) Задание на проектирование от 02.12.2011 года, утвержденное заказчиком.
2) Решение Карасайского районного маслихата №61-3 от 21.10.2011 года о внесении изменений и дополнений в решение маслихата №48-4 от 22.12.2010 года «Об утверждении бюджета Карасайского района на 2011-2013 годы».
3) Акт обследования объекта «Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области по ул. Толе би, д.№32,35,37,37А,39, ул. Набережная, д.№2,4,34,30,32, ул. Толе би, д.№5,3,58,57 и 4, ул. Жангозина-Абая, д.№43,47/1,47/2,16/б, 49, 4/а, и 4/б, ул. Жангозина, д. №43/1, 43/2, 43/3 и 43/4, общество слепых д.№ 75/5, 75/1, 75/3, 75/2, ул. Жангозина д.№13 и 14, ул. Жангозина д.№12 и 12в, ул. Абая-Карасай батыра (водоканал) д.№41 и 54» от 23.12.2011 года, утвержденный заказчиком.
4) Дефектный акт от 23.12.2011 года, утвержденный заказчиком.
5) Протокол совещания по вопросу выбора поставщиков основного оборудования и строительных материалов от 05.01.2012 года, подписанный комиссионно.

5.2. Комплектность представленной документации:

Таблица 1

№	*Альбом, книга*	*Наименование раздела*
1	Книга 1	Пояснительная записка
2	Альбом 1	Рабочие чертежи: Генеральный план
3	Книга 2	Сметная документация

5.3. Цели и назначение объекта

Целью рабочего проекта является благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области по ул. Толе би, д.№32,35,37,37А,39, ул. Набережная, д.№2,4,34,30,32, ул. Толе би, д.№5,3,58,57 и 4, ул. Жангозина-Абая, д.№43,47/1,47/2,16/б, 49, 4/а, и 4/б, ул. Жангозина, д. №43/1, 43/2, 43/3 и 43/4, общество слепых д.№ 75/5, 75/1, 75/3, 75/2, ул. Жангозина д.№13 и 14, ул. Жангозина д.№12 и 12в, ул. Абая-Карасай батыра (водоканал) д.№41 и 54.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

6.1. Характеристика участка строительства и место размещения объекта

Существующие дворовые площадки расположены в в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области по ул. Толе би, д.№32,35,37,37А,39, ул. Набережная, д.№2,4,34,30,32, ул. Толе би, д.№5,3,58,57 и 4, ул. Жангозина-Абая, д.№43,47/1,47/2,16/б,

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

49, 4/а, и 4/б, ул. Жангозина, д. №43/1, 43/2, 43/3 и 43/4, общество слепых д.№ 75/5, 75/1, 75/3, 75/2, ул. Жангозина д.№13 и 14, ул. Жангозина д.№12 и 12в, ул. Абая-Карасай батыра (водоканал) д.№41 и 54.

Природно-климатические условия участка строительства:

Район строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями:

- строительная климатическая зона IIIВ;
- нормативная снеговая нагрузка 70 кг/м ^{2};
- нормативный скоростной напор ветра 38 кг/м ^{2};
- средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 25^0 С.

Сейсмичность района – 9 баллов (СНиП РК 2.03-30-2006).

6.2. Описание принятых проектных решений

6.2.1. Генеральный план

Генеральный план разработан в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП РК 3.01-01-2008, с учетом существующей ситуации и архитектурно-планировочного задания.

На территории площадок расположены: игровые площадки, хозяйственные площадки, дополнительные карманы для временной стоянки автомобилей.

Покрытие проездов, тротуаров, хозяйственных площадок, дополнительных карманов для временной стоянки автомобилей – асфальтобетонное с устройством бортовых камней. Покрытие детских игровых площадок - травяное.

На детских площадках устанавливаются малые архитектурные формы: теневой навес, детский игровой комплекс, качели, песочница с теневым навесом, качалка-балансир. На площадках перед домом предусмотрена установка скамеек и урн. На площадке ТБО предусмотрена установка контейнеров, на хозплощадке устанавливается подставка для чистки ковров и стойка для сушки белья.

Для отвода ливневых стоков с территории участка предусмотрено устройство железобетонного арычного лотка с установкой водоприемных решеток на переездах.

Свободная от застройки, проездов и площадок территория озеленяется.

Для создания нормальных, санитарно- гигиенических условий, для уменьшения воздействия вредных атмосферных осадков, проектом предусмотрена посадка деревьев лиственных пород, кустарников, а также посев газонов из многолетних трав.

6.2.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности

Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.2.3. Охрана окружающей среды

На стадии строительства применяются дополнительные меры по борьбе с загрязнением окружающей среды, включающие:

- контроль пылевыделений;
- уменьшение шума и вибраций;
- удаление или утилизация строительных отходов;
- восстановление растительного покрова и рекультивация нарушенных земель.

6.2.4. Техника безопасности

Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

6.2.5. Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

6.2.6. Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-11.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «АВС-4» (редакция 4.2.3) по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.1.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Дополнительные затраты:

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);
- дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2011 год в соответствии со статьей 8 подпункт 4) Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2011-2013 годы» от 29.11.2010 года № 357-IV ЗРК, установленного на 2012 год соответствии со статьей 9 подпункт 4) Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012-2014годы.» от 24.11.2011 года № 496-VI ЗРК:

- 2012 год - 1618 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект: «Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области по ул. Толе би, д.№32,35,37,37А,39, ул. Набережная, д.№2,4,34,30,32, ул. Толе би, д.№5,3,58,57 и 4, ул. Жангозина-Абая, д.№43,47/1,47/2,16/б, 49, 4/а, и 4/б, ул. Жангозина, д. №43/1, 43/2, 43/3 и 43/4, общество слепых д.№ 75/5, 75/1, 75/3, 75/2, ул. Жангозина д.№13 и 14, ул. Жангозина д.№12 и 12в, ул. Абая-Карасай батыра (водоканал) д.№41 и 54» выполнен в соответствие с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленного рабочего проекта соответствуют требованиям СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы:
По сметной части:

1) Откорректированы в соответствии с проектным решением:
   - площади: газонов обыкновенных;
   - количество: солнечных фонарей.
2) Откорректированы затраты на экспертизу проекта согласно расчета в соответствии с Приказом №36 от 26.04.2006 г. РГП «Госэкспертиза».

Общее уменьшение сметной стоимости строительства в текущих ценах в результате корректировки составило -0,146 млн. тенге.

7.3. В результате внесённых изменений и дополнений сформированы следующие технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица 2

№ п/п.	Наименование показателя	Единица измерения	Показатели		Примеч. (+увелич. - уменьш.)
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	97,249	97,249	-
	в том числе: СМР	млн.тенге	95,924	95,924	-
	Прочие	млн.тенге	1,325	1,325	-
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2012 года	млн.тенге	256,041	255,895	-0,146
	в том числе: СМР	млн.тенге	200,264	200,264	-
	Прочие	млн.тенге	55,777	55,631	-0,146
3	Трудоёмкость строительства	тыс. чел/дней	6,93	6,93	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2011 год в соответствии со статьей 8 подпункт 4) Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2011-2013 годы» от 29.11.2010 года № 357-IV ЗРК, установленного на 2012 год соответствии со статьей 9 подпункт 4) Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24.11.2011 года № 496-VI ЗРК.

8. ВЫВОД:

8.1. С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект: «Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области по ул. Толе би, д.№32,35,37,37А,39, ул. Набережная, д.№2,4,34,30,32, ул. Толе би, д.№5,3,58,57 и 4, ул. Жангозина-Абая, д.№43,47/1,47/2,16/б, 49, 4/а, и 4/б, ул. Жангозина, д. №43/1, 43/2, 43/3 и 43/4, общество слепых д.№ 75/5, 75/1, 75/3, 75/2, ул. Жангозина д.№13 и 14, ул. Жангозина д.№12 и 12в, ул. Абая-Карасай батыра (водоканал) д.№41 и 54» соответствует требованиям законодательных актов, государственных нормативов и документов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в базовом уровне цен 2001 года **97,249 млн. тенге**
в том числе:
-СМР **95,924 млн. тенге**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2012 года	**255,895 млн. тенге**
в том числе:	
- СМР	**200,264 млн. тенге**

8.2. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.2.1. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМДАМА:

8.1.Сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелен қаласындағы көппәтерлі тұрғын үйлердің ауласын абаттандыру Төле би көшесіндегі №32, 35, 37, 37А, 39, 5, 3, 58, 57 және 4-ші, Набережная көшесіндегі №2, 4, 34, 30, 32-ші, Жанғозин-Абай көшесіндегі № 43, 47/1, 47/2, 16/б, 49, 4/а, және 4/б, Жанғозин көшесіндегі №43/1, 43/2 және 43/3 пен 43/4-ші үйлер, соқырлар қоғамының №75/5, 75/1, 75/3, 75/2-ші үйлері, Жанғозин көшесіндегі №13 және 14-ші, 12 және 12в, Абай-Қарасай батыр көшесіндегі (су каналы) №41 және 54-ші үйлер» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің және заңдылық кесімдердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен қалыптасқан ретте бекітілуге ұсынылады.

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	**97,249 млн. теңге**
Соның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	**95,924 млн. теңге**
2012 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	**255,895 млн. теңге**
Соның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	**200,264 млн. теңге**

8.2. Жұмыс жобаны өндіріс жұмысына беру және бекітуге тапсырар алдында, осы сараптама қорытындысына жұмыс жобаның сәйкестігі тексерілуге жатады.

8.2.1. Өндіріс жұмыстары басталғанға дейін жұмыс жоба белгіленген ретте 3 ай мерзім ішінде бекітілу керек.

Директордың орынбасары	Ж. Молдыбаева
Өндірістік бөлім бастығы	Т. Евтушевская
Жүргізуші сарапшы Бас маман	Т. Карабут
Жетекші маман	К. Темиргалиева

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА