Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 16 » сентября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2
наименование организации, юридический адрес
в лице**директора – Молгалиевой В.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту:
«Газификация г.Астаны.I очередь строительство 3,4,5,6 пусковые комплексы»
3-й пусковой комплекс
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является:
Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»Руководитель Кулушев Толеген Базарбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «КАТЭК» №38/08.06.18-3**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**Государственное учреждение«Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» №06-12/68от 24.05.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Протяженность газопровода	м	9, 229	9 204
В том числе:			
- Ø630х8мм 1,2 Мпа	м	9 198	9 173
- Ø426х6мм 1,2 Мпа	м	31	31
ПГБ-200-100-СГ-ЭК-Т			
ГГРП «Коктал»			
Q	нм3/ч	600-60000	600-60000
Рвх	МПа	1,2	1,2
Рвых	МПа	0,6	0,6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подземный газопровод высокого давления из стальных труб диаметром 630х8мм – 9 173м и 426х6мм –31м; футляр диаметром 820х8мм – 7/510 шт/м; отключающие устройства 5шт, в т.ч. КШ Ду600 – 3шт, КШ Ду400 – 2шт, электрохимзащита, электроснабжение, в т.ч. ветрогенератор-1шт, ГПЭС (газопоршневые электростанция)-1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **17 октября 2019г.**

месяц, год

окончание работ **16 сентября 2020г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;

фактически, месяц: **11** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „ВТТА" Сартуханов Н.С. Подписан с учетом того, что в течение гарантийного срока АО „ВТТА" не несёт ответ-

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

ственность за скрытые дефекты (полом, [illegible], заводской брак и т.д.), выявленные в процессе эксплуатации, которые невозможно выявить при подписании акта приемки-передачи.

подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Газификация г.Астаны. I очередь строительство 3,4,5,6 пусковые комплексы»

3-й пусковой комплексготовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Молгалиева Венера Биржановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *место печати (при наличии)*