АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек"
(наименование и адрес объекта)

«____»_____20 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии – представителя заказчика
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
- Жоламанов Е.Е. заместитель руководителя
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии – представителей:
проектной организации **ТОО «КАТЭК» - специалисты авторского надзора Оракбаев Е.И./Нурмаханов Д.К.**
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации **ГКП «Қызылорда газ тарату жүйесі» - директор Утепов Н.К.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.**Генеральным подрядчиком** **ТОО «Алия-Сервис»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке законченный строительством **" Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек "**
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте **" Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек "**
Субподрядными организациями **ТОО «Жардем», ТОО «Р и А – Сервис ЛТД»**
(наименование организаций)
выполнены следующие работы :
Подземный газопровод высокого давления: труба ПЭ100 SDR 11 Ø450х40,9 L= 3874м, □315х28,6 L=1038м, □225х20,5 L=4305м, □160х14,6 L=2310м Lобщ.= 11527 м.
Подземный газопровод среднего давления: труба ПЭ100 SDR 11 Ø110х10 L= 4180м, □90х8,2 L=13571м, □63х5,8 L=55733м, □32х3 L=11754м Lобщ.пэ= 85238 м.
Установка запорной арматуры: задвижка ст. □400 -4шт, шаровые краны ПЭ100 SDR11 □225 -1шт, □110 -8шт, □90 -31шт, □63 -134шт,.
Установка оборудования: ПГБ-50-СГ-ЭК-Т –6шт, ГРПШ-50-2п –46шт,
ШРП на 1 абонента G4 – 732шт, ШРП на 1 абонента G6 – 54шт, ШРП на 2 абонента G4 – 665шт,

проект **100-2015-ГСН-1;2** разработан **ТОО «КАТЭК»**
(наименование организаций)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ **июль 2019г.** (месяц, год) окончание работ **сентябрь 2020г.** (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СН РК 4.03-01-2011 или территориальных строительных норм по приемке.
Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

_____
(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:
1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СН РК 4.03-01-2011
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «_16___»_сентября_2020 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:
Председатель комиссии : **Жоламанов Е.Е.**
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)
Представитель проектной организации **ТОО «КАТЭК»** **Оракбаев Е.И./Нурмаханов Д.К.**
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)
Представитель эксплуатационной организации **ГКП «Қызылорда газ тарату жүйесі»** **Утепов Н.К.**
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

ОБЪЕКТ СДАЛ:
Представитель генерального подрядчика **Директор ТОО «Алия-Сервис» - Молгалиева В.Б.**
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)