Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Акмолатранстехмонтаж»***

г. Нур-Султан, ул. С 349, здание 8/3
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Бибикова Виктора Викторовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Реконструкция теплотрассы 2Ду-100мм по ул. Кенесары 49 (кв №157) СШ №31 в г Нур-Султан»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***АО «Астана-Теплотранзит»***
Заместитель председателя правления Нугуманов Курмангазы Бекетович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Павлодарэнергопроект» 839-19-2-СМ***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***АО «Астана-Теплотранзит», №46-ОД от 18.02.2020 года.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате		

(далее – м^2)

Этаж

Число этажей

Общий строительный объем

метр в кубе
(далее – м^3)

В том числе подземной части м^3

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных м^2

помещений

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Прокладка тепловых сетей принята подземная, с применением теплоизолированных труб со встроенной системой ОДК. С применением предизолированных труб со встроенной системой ОДК, в железобетонных сборных каналах, с применением прокладки тепломагистрали в ППУ-изоляции, общая протяженность сети составляет 94 м, в т ч 2Ду 133*4/225 – 7 м., 2Ду 108*4/200 – 87 м.,***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2020г.***;
месяц, год
окончание работ ***июль 2020г.***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;
фактически, месяц: **2,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта ***«Реконструкция теплотрассы 2Ду-100мм по ул. Кенесары 49 (кв №157) СШ №31 в г Нур-Султан»*** что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заместитель председателя правления АО «Астана-Теплотранзит» - **Нугуманов Курмангазы Бекетович**_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция теплотрассы 2Ду-100мм по ул. Кенесары 49 (кв №157) СШ №31 в г Нур-Султан»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «Акмолатранстехмонтаж» Бибиков Виктор Викторович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)