Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» августа 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазСтройСервис-7» г. Нур-Султан, район Байконыр, улица Александра Пушкина, дом 30
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Джандосова Азата Аблаевича
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция водопровода в с. Пограничник и подводка водопроводной сети непосредственно к границам участков потребителей с установкой приборов учета» г. Аксу, Павлодарская область»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Аксу», руководитель Мұздыбаев Т.У.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кен Асар»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Иртыш Строй-ПВ»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Аксу» приказ №1-06/70 от 02.08.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
Эксплуатационная скважина	шт.	2	2
Здание насосной станции НС I	шт.	1	2
Здание насосной станции НС II	шт.	1	1
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 110x6,6	м	12155	13695
Протяженность поселковых сетей из	м	570	626

труб полиэтиленовых PE100 SDR17 63x3,8			
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 32x2,4	м	4850	6850
Пожарные гидранты	шт.	35	35
Водопроводные колодцы ж/б 1,5м	шт.	148	148
Водопроводные колодцы ж/б 2м	шт.	5	6
Погружной многоступенчатый насос Q-41.5 м3/ч, Н- 65м	шт.	2	2
Электронасос Q- 10м3/ч гном	шт.	2	2
Насосная станция на базе 4х насосов производительностью 52 м3/час	шт.	1	1
Насосная станция на базе 2х насосов производительностью 88 м3/час	шт.	1	1
Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды производительностью 100м3/час	шт.	1	1
Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 100кВа в блочно-модульном корпусе	шт.	1	1
Линия электроснабжения 10кВ	стойки	2	2
Линия освещения 0,4кВ	стойки	42	42

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подача воды осуществляется насосными станциями I подъема и подается в резервуар чистой воды. Забор воды из резервуара и подача к потребителю осуществляется насосной станцией II подъема. Для хранения регулирующего и противопожарного запаса воды в резервуаре чистой воды предусмотрено ограничение по выбору воды на потребителя. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб (питьевая) диаметрами 63, 110 мм PE100, SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2-2004. Данная водопроводная сеть является − кольцевой, обеспечивающий подачу воды на хозяйственно-бытовые нужды и наружное пожаротушение зданий. Для осуществления пожаротушения в колодцах установлены пожарные гидранты. Для питания насосных станций первого и второго подъёма, на территории насосной станции второго подъема предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, блочно-модульного типа, с сухими трансформаторами мощностью 160 кВа, напряжением 10/0,4 кВ. Проектом также предусматривается устройство освещения в помещениях насосных станций и наружное освещение территории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ в 2019 году : апрель;

месяц, год

окончание работ в 2020 году: август;

месяц, год

фактическое окончание работ в 2020 году: август;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;
фактически, месяц: 8 .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция водопровода в с. Пограничник и подводка водопроводной сети непосредственно к границам участков потребителей с установкой приборов учета» г. Аксу, Павлодарская область»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Джандосов А.А.

_____

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата