Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

« 30 » декабря 2020 г.

Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» 140000 Баянаульский район, с. Баянаул, ул. К.Сатпаева 49, Руководитель Жанахметов Бекен Задеевич

*фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения))*

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «25 » декабря 2020 г. ТОО «ЛОГОТЕК KZ» г.Павлодар, ул. И.Байзакова, дом 147 кв.2 директор Магмуров С.М.

*(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «25» декабря 2020 года эксперт ТОО "DS&V" Бикулин М.Н. аттестат № KZ16VJE00022122 от 18.01.2017г.

*(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора,№ и дата получения аттестатов)*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «25» декабря 2020 года Эксперт ИП "Эксперт" Кузина С.О. аттестат № KZ71VJE00019871 от 02.09.2016г. № KZ88VJE00018304 от 17.06.2016г., № KZ28VJE00020063 от 16.09.2016г.

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водопровода в с. Кундыколь, Баянаульского района»

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта*

по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, с. Кундыколь

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___"_____20___года; №_____; документ, подтверждающий наступление юридических фактов(юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей)

существующих зданий Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано ГУ «Аппарат акима Кундыкольского сельского округа» от 29.12.2017 года №80

*наименование органа вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области" от 24.06.2019 года

*наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона*

3) проекта (проектно-сметной документации) РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» ГСЛ №005624 Рабочий проект, Павлодар 2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Баянаульского района" приказ №59 от 25.04.2018года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019г.

месяц, год

окончание работ декабрь 2020г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16 (шестнадцать);

фактически, месяц: 18 (восемнадцать);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | По факту | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Водопровод из полиэтиленовых труб Ф160*7,7мм | м | 4595,096 | | 4134,5 | |
| Ф110х5,3мм | м | 8714,785 | | 9109,6 | |
| Ф63х3мм | м | 174,326 | | 161,8 | |
| Ф32х2мм | м | 4842,849 | | 4968 | |
| Сборные ж/б колодцы | шт | 100 | | 83 | |
| Камеры | шт | 3 | | 2 | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение объекта предусмотрено от двух водозаборных скважин расположенных на площадке водопроводных сооружений, где также находятся насосная станция 1-го подъема (2шт.), насосная станция 2-го подъема, резервуары запаса воды, упрощенный фильтр поглотитель, станция очистки и обеззараживания, резервуар

существующих зданий Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано ГУ «Аппарат акима Кундыкольского сельского округа» от 29.12.2017 года №80

*наименование органа вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области" от 24.06.2019 года

*наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона*

3) проекта (проектно-сметной документации) РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» ГСЛ №005624 Рабочий проект, Павлодар 2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Баянаульского района" приказ №59 от 25.04.2018года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019г.

месяц, год

окончание работ декабрь 2020г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16 (шестнадцать);

фактически, месяц: 18 (восемнадцать);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | По факту | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Водопровод из полиэтиленовых труб Ф160*7,7мм | м | 4595,096 | | 4134,5 | |
| Ф110х5,3мм | м | 8714,785 | | 9109,6 | |
| Ф63х3мм | м | 174,326 | | 161,8 | |
| Ф32х2мм | м | 4842,849 | | 4968 | |
| Сборные ж/б колодцы | шт | 100 | | 83 | |
| Камеры | шт | 3 | | 2 | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение объекта предусмотрено от двух водозаборных скважин расположенных на площадке водопроводных сооружений, где также находятся насосная станция 1-го подъема (2шт.), насосная станция 2-го подъема, резервуары запаса воды, упрощенный фильтр поглотитель, станция очистки и обеззараживания, резервуар

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

**Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод | «Строительство водопровода в с. Кундыколь, Баянаульского района» | | | |
| | Водоводы (общая протяженность) | м | 13405,9 | |
| | 1) из стальных труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из железобетонных труб | м | | |
| | 5) из полиэтиленовых труб | м | 13405,9 | |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) | м | 4968 | |
| | 1) из стальных труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из полиэтиленовых труб | м | 4968 | |
| | 5) | м | | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец и камера | шт | 85 | |
| | Задвижка d- | шт | | |
| | « d-150 | шт | 25 | |
| | « d-100 | шт | 47 | |
| | Вентили d- | шт | | |
| | « d- | шт | | |
| | Кран d- | шт | | |
| | « d-32 | шт | 134 | |
| | Гидрант | шт | 49 | |
| | Водопроводный ввод | шт | | |
| | Водоразборная колонка | шт | | |
| | Стальной футляр | шт | 1 | |
| | Питьевой фонтанчик | шт | | |
| Канализация | | | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 6) | м | | |
| | 7) | м | | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| | 6) | м | | |
| 3 | Смотровой колодец | шт | | |
| | Выпуск | шт | | |

| | |
|---|---|
| Горизонтальный разрез колодца | Вертикальный разрез колодца |
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |
| | |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Заказчик _____ Жанахметов Б.З.

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.*

Авторский надзор _____ Кузина С.О.

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П*