Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» 12 2020 г.

№ 28

Заказчик:ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", Республика Казахстан,г. Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, строение 1, Почтовый индекс: 120003

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается)от 21.12.2020 г.ТОО «Энергомера», Мухашов Бекетай Сартаевич,Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, ул.Айтеке би, 93Б

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от21.12.2020г. ТОО «СК ЭнергоOIL»,Туреходжаев Б.Т., №KZ92VJE00025022 от 14.04.2017 г.; KZ50VJE00024808 от 07.04.2017 г.; KZ34VJE00024805 от 07.04.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)от21.12.2020г. ТОО "КИТР", Даутов С.С., №KZ69VJE00031547от 20.10.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Расширение и реконструкция подстанции 35/10 кВ №22 пос. Торетам Кармакшинского района.Капитальный ремонт, второй –нормальный, здания исооружения,неотносящиесяк техническисложнымобъектам

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Кызылординская область, Кармакшинский район, кент Торетам, (1)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:
1.Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от"___" _____20___ года
№_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаютсяправа на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизациинегосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлениядеятельности или определенных действийГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области" от «14» мая 2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)"Казахский институт техническогоразвития",рабочий проект №108/28/17-ПП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" №114-НК от 23.07.2018 г.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _май 2020 г.;

месяц, год

окончание работ _декабрь 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 7 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание ОПУ	м2	324		324	
Блок ввода и трансформатора напряжения Б35-4/К-Б-У1 (металлоконструкция) в составе: Трансформатор напряжения 1ф Uн 35кВ ЗНОМ-35 У1 пр-ва АО "КТЗ"-6шт; Разъединитель 3-х полюсный с 2-мя компл. зазем. ножей Uн	комплект	2		2	
Блок выключателя 35кВ Б35-9/К-Б-У1 (металлоконструкция) в составе: Выключатель 35кВ элегазовый типа ВГБЭ-35-12,5/630-УХЛ1 с приводом ПМ-4 со встроенными трансфор-маторами тока 100/5А-2шт; Трансформатор тока ТОЛ-35кВ У1 пр-ва АО "КТЗ"-6шт; Ограничитель перенапряжения 35кВ ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1-6шт; Регистратор РР-1 У1-6шт; Разъединитель 3-х полюсный с 1-м компл. зазем. ножей Uн 35кВ, Iн	комплект	2		2	
Блок секционного выключателя 35кВ Б35-11/К-Б-У1 (металлоконструкция) в составе: Разъединитель 3-х полюсный с 2-мя компл. зазем. ножей Uн 35кВ, Iн	комплект	1		1	
Блок опорных изоляторов Б35-77/1,2-П400Б У1 (металлоконструкция) в составе: Опорный изолятор 35кВ ИОС-35-500 -6шт; Осветительная установка ОУ-2 с галогенными лампами 500Вт-4шт; Раскладка кабельных конструкций КК-1 - 1к-т; Зажимы аппаратные и ответвительные, сталеалюминевые провода-1к-т; Гибкая ошиновка ОРУ-35кВ провод (АС-95/16)-22м; Гибкая ошиновка ОРУ-10кВ провод (АС-300/39)-150м; Комплект жесткой ошиновки на стороне 35кВ-2к-т; Отдельностоящий шкаф ТСН с тран-ми ТМ-100/10-0,4кВ, со счетчиком	комплект	2		2	

Евро Альфа А1805, с комплектующими производства "Alageum Electric"-2к-та; Ограничитель перенапряжения 10кВ ОПН-П1-10/12,5/10/2 УХЛ1-6шт.					
КРУН-10кВ серий К-59, состоящие из ячеек: 1.Ввод с вак.выкл.ВВ/TEL-1000А, РЗиА Siprotec 7SJ6626 со счетчиком Альфа-1805-2шт; 2.Линия с вак.выкл.ВВ/TEL-1000А, РЗиА Siprotec 7SJ8082 со счетчиком Альфа-1805-16шт; 3.ТН с тр-ом 3х3НОЛП-10 РЗиА Siprotec 7J8082-2шт; 4.СВ с вак.выкл.ВВ/TEL-1000А РЗиА Siprotec 7SJ6626-2шт; 5.Секционный разъединитель на РВЗ-1шт; 6.Шкаф СН без UPS, в комплекте ШУОТ	комплект	1		1	
Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-6300/35, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	шт	2		2	
Прожектор светодиодный Galad Эверест LED-400 (Wide)	шт	4		4	
ВЛ-35 кВ Л-6	км линий	0,0966		0,0966	
Вынос КЛ-10кВ	м кабеля	179		179	
Шкаф РЗА трансформатора 35кВ	шт	2		2	
Шкаф РЗА ВЛ 35кВ	шт	2		2	
Шкаф СВ 35кВ	шт	1		1	
Шкаф ТН 35кВ	шт	1		1	
Шкаф ТН 35кВ	шт	1		1	
Шкаф распределения и зажимов постоянного тока DC4	шт	2		2	
Шкаф распределения переменного тока AC2	шт	2		2	
Шкаф зажимов ЯЗ-60	шт	2		2	
Шкаф распределения цепей трансформатора напряжения ШНУ 1-61А-73	шт	2		2	
Шкафы АСКУЭ	комплект	1		1	
Радирелейной связи. ПС 35/10 кВ №22 ТОРЕТАМ	комплект	1		1	
Радирелейной связи и вспомогательного оборудования. ПРРС п.ДЕРМЕНТОБЕ	комплект	1		1	
Радирелейной связи и вспомогательного оборудования. ПРРС п.КОРКЫТ	комплект	1		1	
Радирелейной связи. ПС 35/10 кВ №22 Жосалы	комплект	1		1	
SCADA ПС 35/10 кВ №22 ТОРЕТАМ	комплект	1		1	
Наружный водаснабжение	комплект	1		1	
Уборная на одно очко	шт	1		1	
Выгреб	м3/сут	1,30		1,30	
Асфальтобетонное покрытие. Съезд к подстанции, внутриплощадочные проезды и площадки	м2	1 648		1 648	
Металическая урна, скамья	комплект	2		2	
Щиты инвентарные ЩП-В	шт	1		1	
Ограждение ж/б внешнее	м/оград	321		321	
Ворота распашные ВМГ-4,5х1,8 с калиткой КМГ-0,85х1,8	шт	3		3	

Ограждение сетчатое внутреннее	м/оград	108		108	
Ворота распашные ВМС-4,5х1,4	шт	3		3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:Здание ОПУ, ОРУ-35 кВ порталы, РЗиА, Связь, SCADA, Резервуар и выгреб, Благоустройство территорийи т.д.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего1 249 728,706тыс. тенге, в том числе строительно-монтажныхработ 457 011,871тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 610 817,761тыс. тенге, прочих затрат 181 899,074тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **985 400,841** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **308 726, 913** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **549 735,985** тыс. тенге, прочих затрат **126 937,943** тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Расширение и реконструкция подстанции 35/10 кВ №22 пос. Торетам Кармакшинского района**

наименование объекта (комплекса)

готов принять в эксплуатацию.

Заказчик: Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Туреходжаев Берик Турсунбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Даутов Сухрабджан Срапулович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Мухашов Бекетай Сартаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	Километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35 кВ	км	0,0966
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения ...	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения ...	км	
5	Площадь опор	м 2	20
6	Опоры:		
	1) металлические	Штук (далее – шт)	2
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,0966
	3) сталеалюминевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники светодиодные	шт	
10	Кабели:		
	1) марки	км	
	2) марки …	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащитные	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик: Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Даутов Сухрабжан Срапулович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П