"БӨКЕЙ ОРДАСЫ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" ММ
КІРІС № 10
«10» 12 2020 ж.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 10 » декабря 2020 г.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района» индекс 090200 с. Сайхин ул. Т.Жарокова, 31

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 08.12.2020г ТОО «Жиенбай» ЗКО, Казталовский район с. Жалпактал ул. Егорова директор Карагойшин Александр Ахметкалиевич

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 08.12.2020 г ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» - Наурыз Актилек Ахметулы, аттестат №KZ37VJE00027855 от 20.06.2017г, г. Уральск Сарайшык 55

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 08.12.2020 г ТОО «ARLAN BM» - Ликеров М.Т, ГСЛ № 0031207, г.Уральск

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция водопровода с. Муратсай Бокейординского района ЗКО,**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности-II (нормальный, технически не сложный)

уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу **ЗКО Бокейординский район Муратсайский с/о, с, Муратсай**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 05 10 2018 г. №12,37 Акима Муратсайского с/о;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Управление ГАСК ЗКО» № KZ05REA00169753 от 27.04.2020г_____

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)__**ТОО «ARLAN BM»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й**_Приказом руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бокейодинского района №2 от 03.01.2019г_____**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____05.2020г_____;

(месяц, год)

окончание работ ___12.2020г_____;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__7,5_____;

фактически, месяц:_____7_____

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция водопровода с. Муратсай Бокейординского района ЗКО,	км	12,8		12,8	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	$м^2$		

помещений						

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Протяженность водопроводных сетей-12,841км, в том числе внутрипоселковых-11,031 км, колическтво водопотребителей-713 чел**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **286,851 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **219,052 млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **13,958 млн. тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **251 881 593 тенге 27 тиын**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **234 999 457 тенге 06. тиын**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **- 13,958** млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция водопровода с. Муратсай Бокейординского района ЗКО,**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **К. Жангалиев**

Технический надзор _____ **А. Наурыз**

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **А.Карагоппин**

Авторский надзор _____ **М. Ликеров**

Приложение 13
К акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
«Реконструкция водопровода в с.Муратсай Бокейординского района ЗКО»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водопроводы (общая протяженность)	м	12841	
	1) Из стальных труб	м	-	
	2) Из чугунных труб	м	-	
	3) Из асбестоцементных труб	м	-	
	4) Из железобетонных труб	м	-	
	5) Из ПНД труб	м	12841	
2	Распределительная сеть(общая протяженность)	м	11031	
	1)Из стальных труб	м	-	
	2)Из чугунных труб	м	-	
	3)Из асбестоцементных труб	м	-	
	4)Из полиэтиленовых труб	м	11031	
	5)			
3	Смотровой колодец	шт	67	
4	Гидрант	шт	17	
5	Водопроводный ввод	шт	-	
6	Резервуары емк.100 м3	шт.	2	
7	Водонапорная башня 25 м3, Н – 15 м.	шт.	1	
8	Насосная установка Q=2,22 м3/час, Н=30 м, N=0,37 кВт	шт.	2	

Заказчик _____ **Жангалиев К.М.**
М.П
Авторский надзор _____ **Уразалиев К.Б.**
М.П