Директору
ТОО «ВИК»
Г. Е. Шингисову

Наше Ваше письмо №10 от 20.01.2021 года об определении уровня ответственности объектов строительства сообщаем следующее.

Уровень ответственности проектируемого объектов строительства устанавливаются в соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (далее Правила).

Согласно п. 9 Правила уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком.

В соответствии с п.10 Правила уровень ответственности намеченного к строительству объекта уточняется разработчиком проекта (генпроектировщиком) в процессе проектирования по результатам расчётов конструкций (конструктивных схем), по степени технических требований к надёжности и прочности оснований и строительных конструкций, которые устанавливаются государственными (межгосударственными) нормативами, определяющими основные положения по расчётам, нагрузкам и воздействиям.

Объект: Заключение №19-1006/12 от 18.12.2012 года, выданный на «Капитальный ремонт зданий школы-гимназии №38 имени Ондасынова в г. Шымкент» (на 1170 ученических мест) филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЮКО, согласно пп.2 п.9 Правила относится к объектам II (нормального) уровня ответственности.

Директор **Ж.Мыктыбаев**

исп. Айнабаев М.
тел 8-7252-775-102