Конкурстық құжаттамаға
3-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әрбір лот жеке әлеуетті өнім берушіге беріледі)

Тапсырыс берушінің атауы:	«Жосалы кенті әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қармақшы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың нөмірі:	5515149-1
Конкурстың атауы:	СНПЭ 500/10, номинальная мощность 110 кВт сатып алу
Лоттың №:	№ 41826400-ОК2
Лоттың атауы:	Сорғыш станция
Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін көрсете отырып)	Станция насосная передвижная СНПЭ-500/10
Өндіруші ел	РОССИЯ
Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда)	12
Дайындаушы зауыттар (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі)	ЗАО «Волгоградский завод оросительной техники и жилищно-коммунального хозяйства», 400002 г. Волгоград Казахская, 43
Шығарылған жылы	2020
Жеткізу мерзімі	келісім-шарт күшіне енгеннен кейін 20 күнтізбелік күн
Жеткізу орны	434630100, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы Коркыт Ата 1
Сатып алынатын тауарларға Қазақстан	СНПЭ 500/10 жылжымалы электрлендірілген сорғы станциясы суды жеткізуге арналған су қоймасы биіктігі 11

Республикасының ұлттық стандарттарының, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	м / дейін, қатты денесі 5 г / мл дейін ашық суару желісіне, сорғының шығыны 500 л / с. Сорғы станциясы 110 кВт асинхронды электр қозғалтқышынан, сорғыдан, басқару шкафынан, сорғыштан және қысым құбырынан тұрады. ГОСТ 14228-80 сәйкес автоматизацияның 1 дәрежелі сорғы станциясының басқару жүйесі. UHL 3.1 станциясының климаттық модификациясы - -10С-ден + 40С дейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипаттамасы	Сорғының басы, м 6,5-тен 10,6-ға дейін, л / с 659-ден 517-ге дейін, дөңгелектің номиналды жылдамдығы, айн / мин 985 Сорудың биіктігі, м 2.5 Көлденең осьтік сорғы PG-50 Электрлік асинхронды қозғалтқыш Номиналды қуаты, кВт 110 Желілік кернеу, V 380 Айнымалы токтың 3 фазалы түрі Доңғалақ пен құбырдың диаметрі, м 0,5 Сорғының кіріс және шығыс диаметрі, м 0,5 Құбырдың жалпы ұзындығы, м 29 Құбырдың материалы Болат Құбыр материалының қалыңдығы, мм 2,5

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің дұрыстығын растаймын

Приложение 3
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы»
Наименование организатора:	Коммунальное государственное учреждение "Отдел государственных закупок Кармакшинского района"
№ конкурса:	5515149-1
Наименование конкурса:	Приобретение СНПЭ 500/10, номинальная мощность 110 кВт
№ лота:	№ 41826400-ОК2
Наименование лота:	Станция насосная
Места поставки:	434630100, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы Коркыт Ата 1
Наименование товара с указанием марки и/ или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Станция насосная передвижная СНПЭ-500/10
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	ЗАО «Волгоградский завод оросительной техники и жилищно-коммунального хозяйства», 400002 г. Волгоград Казахская, 43
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2020

Срок поставки	келісім-шарт күшіне енгеннен кейін 20 күнтізбелік күн
Место поставки	434630100, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы Коркыт Ата 1
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок.	Станция насосная передвижная электрифицированная СНПЭ 500/10 предназначена для подачи воды из водоемов в открытую оросительную сеть с высотой подачи воды до 11м/с содержанием твёрдых частиц до 5 г/мл, подача насоса 500 л/с. Насосная станция состоит из асинхронного электродвигателя 110 кВт, насоса, шкафа управления, всасывающего и напорного трубопровода. Система управления насосной станции 1-ой степени автоматизации по ГОСТ 14228-80. Климатическое исполнение станции УХЛ 3.1 - от -10С до +40С
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Напор насоса, м От 6,5 – до 10,6 Подача, л/с От 659 - до 517 Номинальная частота вращения рабочего колеса, об/мин 985 Высота всасывания, м 2,5 Насос осевой горизонтальный ПГ-50 Двигатель электрический асинхронный Номинальная мощность, кВт 110 Напряжение сети, В 380 Род тока переменный 3-х фазный Диаметр рабочего колеса и трубопровода, м 0,5 Диаметр входного и выходного отверстия насоса, м 0,5 Общая длина трубопровода, м 29 Материал трубопровода Стальная Толщина материала трубопровода, мм 2,5

Достоверность всех сведений технической спецификации предлагаемого товара подтверждаю