**«Атырау Жарық»**
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

**БСН** 010940000291

Акционерное общество
**«Атырау Жарык»**

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

**БИН** 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27 — 7050

«07» 12 2020 ж./г.

«Технические условия на электроснабжение»

1. ГУ «Макатский районный отдел строительства»
2. Наименования объекта электроснабжения: уличное освещение
3. Место расположения объекта: Макатский район, п.Доссор, мкр.Ынтымак (протяженность 3330м).
4. Разрешенная мощность электропотребления: 15кВт, напряжение 380В
5. Характер потребления электроэнергии: постоянный
6. Категория надежности электроснабжения: III
7. Разрешенный коэффициент мощности: 0,4кВ - cos φ ≥0.93
8. Точка подключения: для электроснабжения выполнить строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от существующей ВЛ-0,4кВ «Уличное освещение» КТП-5/14 ПС-110/35/6 №111 «Доссор», по согласованию с владельцем сетей.
9. Основные технические требования: выполнить установку ШУО (шкаф уличного освещения).
10. Требования по усилению существующей электрической сети: выполнить замену существующего КТП-5/14 с трансформатором мощностью 25кВА на КТПНГ-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 63кВА.
11. Причина выдачи: вновь вводимый.
12. Срок действия технических условий – 3 года.

Примечание: До начала строительно-монтажных работ потребитель согласовывает проектную документацию на строительство, реконструкцию или модернизацию электроустановок с заинтересованными организациями.

Первый Вице-президент-
главный инженер АО «Атырау Жарык»: М.У.Губашев

Исп.СПР: 99-42-22