«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 24 – 7061

«07» 10 2020 ж./г.

«Технические условия на электроснабжение»

1. ГУ «Макатский районный отдел строительства»
2. Наименования объекта электроснабжения: уличное освещение
3. Место расположения объекта: Макатский район, п.Доссор, мкр.Бирлик (протяженность 1303м).
4. Разрешенная мощность электропотребления: 6,2кВт, напряжение 380В
5. Характер потребления электроэнергии: постоянный
6. Категория надежности электроснабжения: III
7. Разрешенный коэффициент мощности: 0,4кВ - cos φ ≥0,93
8. Точка подключения: для электроснабжения выполнить строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от существующей ВЛ-0,4кВ «Уличное освещение» КТП-5/1 ПС-110/35/6 №111 «Доссор», по согласованию с владельцем сетей.
9. Основные технические требования: выполнить установку ШУО (шкаф уличного освещения).
10. Требования по усилению существующей электрической сети: выполнить замену существующего КТП-5/1 с трансформатором мощностью 25кВА на КТПНГ-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 40кВА.
11. Причина выдачи: вновь вводимый.
12. Срок действия технических условий – 3 года.

Примечание: До начала строительно-монтажных работ потребитель согласовывает проектную документацию на строительство, реконструкцию или модернизацию электроустановок с заинтересованными организациями.

Первый Вице-президент-
главный инженер АО «Атырау Жарык»: М.У.Губашев

Исп.СПР: 99-42-22