«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарық»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

№ 27 – 2636

от "02" 06 2020г.

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Пересечения ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ с реконструируемой внутрипоселковой автомобильной дорогой
п.Доссор Макатский район

копия: Начальнику Макатского РЭС
г-ну Марабаеву Р.Т.

Технические условия для проектирования
на пересечение существующих ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ с реконструируемой внутрипоселковой автомобильной дорогой.

АО «Атырау Жарык» согласовывает пересечение существующих ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ с реконструируемой внутрипоселковой автомобильной дорогой (21км) и тротуаров (7,6км) в п.Доссор Макатского района в местах пересечения при следующих условиях:

1. В пролете места пересечения ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ предусмотреть установку опоры типа СВ-164.
2. Расстояние от основания опор ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ до реконструируемой дороги в местах пересечения должно быть согласно требованиям ПУЭ.
3. Строительно-монтажные работы производить с письменного разрешения АО «Атырау Жарык».
4. Предусмотреть оформление акта-допуска согласно СН РК 1.03-05-2011 «Техника безопасности в строительстве».
5. В пролете места пересечения ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ с реконструируемой дорогой выдержать габариты согласно требованиям ПУЭ.
6. Выполнить специализированной организацией проект и согласовать с заинтересованными организациями.
7. Место производства работ и места возможного проезда техники должны быть ограждены сигнальными лентами, установлены габаритные ворота за охранной зоной (20м) для проезда под проводами ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ техники высотой более 3,8м.

Первый вице-президент-
главный инженер АО «Атырау Жарык»: — М.У.Губашев
Исп. СПР, тел. 99-42-22