ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ОҢТҮСТІК ӨҢІРІ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ ПО ЮЖНОМУ РЕГИОНУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ПО ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

160023,Шымкент қаласы, Нұрсат мөлтек ауданы, №222,
тел./факс: 8(7252) 775102,77-51-03, БСН 120741015042,
БСК KCJBKZKX, ЖСК KZ988560000009996698
e-mail: ontustik@gosexpertiza.kz
"Банк Центр Кредит" АҚ

160023,город Шымкент,микрорайон Нурсат,№222
тел.факс: 8(7252) 77-51-02, 77-5103, БИН 120741015042,
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000009996698,
e-mail:ontustik@gosexpertiza.kz
АО «Банк Центр Кредит»

19.10.2020 №19-01-01-02/0991

«ӘсемЖобаҚұрылыс» ЖШС

Сіздің «Шымкент қаласындағы Тұран шағын ауданындағы 16 -қабатты тұрғын үй салу (2 үй) 1-кезек» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» және «Шымкент қаласындағы Тұран шағын ауданындағы 16 -қабатты тұрғын үй салу (2 үй) 2 -кезек» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысандарының техникалық жағынан күрделі объектілерге жатқызылатындығын айқындап беру туралы жолдаған 15.10.2020 жылғы № 169 сұраныс хатыңызға келесіні хабарлаймыз.

Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 165 бұйрығы 9 тармағының 1) тармақшасына сәйкес жауапкершілігі I (жоғары) деңгейдегі объектілерге құрылыс салған кезде арнайы техникалық шешімдерді және іс-шараларды талап ететін, сейсмикалық белсенділігі жоғары (7 және одан астам балл) аудандар үшін немесе өзге де ерекше геологиялық (гидрогеологиялық және геотехникалық) жағдайдағы биіктігі 12 қабаттан асатын (үстіңгі техникалық қабатты және шатырастын ескермегенде) тұрғын үй және көпфункционалды ғимараттар жатқызылған.

ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 «Сейсмикалық аймақтардағы құрылыстар» талаптарына және белгіленген тәртіп бойынша жүргізілген инженерлік-геологиялық ізденістер нәтижелеріне сәйкес жоғарыда аталған нысандардың құрылыс алаңдарының сейсмикалық белсенділігі 7 балл болып анықталған.

Осыған байланысты, «Шымкент қаласындағы Тұран шағын ауданындағы 16 -қабатты тұрғын үй салу (2 үй) 1-кезек» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» және «Шымкент қаласындағы Тұран шағын ауданындағы 16 -қабатты тұрғын үй салу (2 үй) 2 -кезек» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысандарының техникалық жағынан күрделілігі - жауапкершілігі I (жоғары) деңгейдегі объектілерге жатады.

Мыктыбаев Ж.С.

000804

Директор
Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Спатаев И.О.
Начальник производственного отдела
Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»