Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5137816

Конкурстың № 5663490-1
Конкурстың атауы "Сарыарқа" ауданы бойынша қоғамдық кеңістіктерді ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-04-02 17:46:13 дейін 2021-04-09 17:46:13
Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	100940005707	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается устройство нового брусчатого покрытия площадки для отдыха. Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, слой из песка, основание щебеночное, основание из песка мелкозернистого, устройство покрытия из брусчатки. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, не новое покрытие площадок для отдыха	2021-04-09 10:56:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)

2	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается устройство новой спортивной площадки с искусственным покрытием. Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, погрузка грунта, перевозка грунта, работа на отвале, уплотнение грунта прицепными катками, слой из ПГС либо дресвы, основание щебеночное по способу «заклинки», слой из отсевов дробления, укладка травы. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, не новое покрытие спортивной площадки с основанием.	2021-04-09 10:57:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)
3	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается установка новых МАФ на скейт площадке. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление оборудования спортивных, детских и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров, не установка новых МАФ.	2021-04-09 10:58:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан

4	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается художественная роспись стен. Необходимо приложить к ТС эскизный проект с утвержденным эскизом росписи стен.	2021-04-09 10:58:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)
5	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается устройство новой дорожной одежды (5+5). Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, перевозка грунта, уплотнение грунта прицепными катками, основание из щебня, основание щебеночное по способу «заклинки», уклада нижнего слоя асфальта, верхнего слоя асфальта. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков проездов, не новая дорожная одежда с основанием.	2021-04-09 10:56:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)

6	100940005707	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается обустройство скейт площадки. Необходимо приложить к ТС ПСД на скейт площадку (план, узлы, сечения, спецификация).	2021-04-09 10:58:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "BC "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан

7	200140018285	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день В приложении 5-1 п.1 «Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации». и могут не подтверждать материальные и трудовые ресурсы. Достаточно ли приложить лицензию по СМР в подтверждении своих материальных и трудовых ресурсов? Спасибо.	2021-04-09 13:47:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "UNION EXPERTS": Здравствуйте, на данный вид работ согласно технической спецификации не требуется наличие лицензии, при этом потенциальные поставщики имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно- монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В случае отсутствия соответствующего разрешения (уведомление) на строительно-монтажные работы, рассмотрение заявки потенциального поставщика будет рассматриваться по части обладания материальными и трудовыми ресурсами

8	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается устройство новой детской игровой площадки с песчаным покрытием. Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, погрузка грунта, перевозка грунта, работа на отвале, песчаный слой. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, не новое покрытие детской площадки с основанием.	2021-04-09 10:56:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)
9	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается устройство новой спортивной площадки с резиновым покрытием. Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, погрузка грунта, перевозка грунта, работа на отвале, уплотнение грунта прицепными катками, основание подстилающее, основание щебеночное по способу «заклинки», асфальтовое покрытие, укладка покрытия на основе резиновой крошки. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, не новое покрытие спортивной площадки с основанием.	2021-04-09 10:57:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)

10	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п. 9.1.3. СН РК 1.04-26-2011*, текущий ремонт для юридических лиц должен выполняться по утвержденным годовым сметам (планам), на основании разработанной ответственными специалистами оценочной описи. Опись работ по текущему ремонту составляется по результатам предварительного осмотра зданий. В соответствии с этим пунктом действующего норматива, требуем приложить к конкурсной документации следующие документы: - утвержденные сметные расчеты; - дефектный акт, подписанный соответствующей комиссией, с приложением планов ремонтируемых участков или схем; - акт осмотра всех ремонтируемых территорий, с указанием адресов, схем расположения ремонтируемых участков. Вместе с тем сообщаем, что не указывать адреса и местоположение ремонтируемых территорий в акте осмотра, вы как Заказчик данного конкурса, не имеете права. Это сокрытие информации от потенциальных поставщиков. На основании вышеуказанного пункта СН РК, вам необходимо предоставить полный пакет документов в конкурсной документации. Вам из бюджета деньги выделяются на основании каких-то расчетов и обоснований, а не на пустографные запросы. Приложите эти все документ к конкурной документации.	2021-04-09 10:56:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "BC "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.) Работы будут проводиться в границах района «Сарыарка» города Нур-Султан. Заранее указать точный адрес и расположения обьектов не представляется возможным, так как работы будут проводиться по результатам дефектого акта при наступлении благоприятных погодных условии на уже существующих обьектах.
11	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается установка нового игрового оборудования, спортивного оборудования, урн, лавочек. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление оборудования спортивных, детских и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров, не установка нового игрового и спортивного оборудования.	2021-04-09 10:58:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "BC "PROJEC 2010KZ": Здравствуйте, в рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан

12	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается устройство новой универсальной спортивной площадки с резиновым покрытием. Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, погрузка грунта, перевозка грунта, работа на отвале, уплотнение грунта прицепными катками, основание подстилающее, основание щебеночное по способу «заклинки», асфальтовое покрытие, укладка покрытия на основе резиновой крошки. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, не новое покрытие универсальной спортивной площадки с основанием.	2021-04-09 10:57:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)
13	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается изготовление и монтаж пандуса. Необходимо приложить к ТС схему ремонта пандуса (план, узлы, сечения, спецификация), где можно сверить объемы работ и определить соблюдены ли уклоны пандусов для удобства МГН, а также необходимо приложить согласование пандуса уполномоченным органом (по инвалидам).	2021-04-09 10:57:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)

14	100940005707	КҚ жобасына ескерту	В связи с чем предлагается устройство спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, при этом в разделе применяется резиновая плитка с втулочным соединением. Никакого товарного знака нет. Внести изменение в ТС.	2021-04-09 10:57:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "BC "PROJEC 2010KZ": Согласно примечании в технической спецификации о возможности перевыполнении одной позиции и видов услуг за счет другой, в связи с чем потенциальный поставщик может применять пункты другого раздела.
15	100940005707	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации предлагается установка нового ограждения детских площадок и палисадников, а также нового ограждения спортивной площадки. Установка нового ограждения выполняется в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление ограждений, заборов, калиток, ворот, не установка нового ограждения.	2021-04-09 10:58:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "BC "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель организации Байкен Есет Берікұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5137816

№ конкурса 5663490-1
Название конкурса Текущий ремонт общественных пространств по району "Сарыарка"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-04-02 17:46:13 по 2021-04-09 17:46:13
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается устройство нового брусчатого покрытия площадки для отдыха. Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, слой из песка, основание щебеночное, основание из песка мелкозернистого, устройство покрытия из брусчатки. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, не новое покрытие площадок для отдыха	2021-04-09 10:56:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "BC "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)

2	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается устройство новой спортивной площадки с искусственным покрытием. Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, погрузка грунта, перевозка грунта, работа на отвале, уплотнение грунта прицепными катками, слой из ПГС либо дресвы, основание щебеночное по способу «заклинки», слой из отсевов дробления, укладка травы. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, не новое покрытие спортивной площадки с основанием.	2021-04-09 10:57:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)
3	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается установка новых МАФ на скейт площадке. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление оборудования спортивных, детских и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров, не установка новых МАФ.	2021-04-09 10:58:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан

4	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается художественная роспись стен. Необходимо приложить к ТС эскизный проект с утвержденным эскизом росписи стен.	2021-04-09 10:58:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "BC "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)
5	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается устройство новой дорожной одежды (5+5). Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, перевозка грунта, уплотнение грунта прицепными катками, основание из щебня, основание щебеночное по способу «заклинки», уклада нижнего слоя асфальта, верхнего слоя асфальта. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков проездов, не новая дорожная одежда с основанием.	2021-04-09 10:56:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "BC "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)

6	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается обустройство скейт площадки. Необходимо приложить к ТС ПСД на скейт площадку (план, узлы, сечения, спецификация).	2021-04-09 10:58:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "BC "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан

7	200140018285	Запрос о разъяснении КД	Добрый день В приложении 5-1 п.1 «Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации». и могут не подтверждать материальные и трудовые ресурсы. Достаточно ли приложить лицензию по СМР в подтверждении своих материальных и трудовых ресурсов? Спасибо.	2021-04-09 13:47:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "UNION EXPERTS": Здравствуйте, на данный вид работ согласно технической спецификации не требуется наличие лицензии, при этом потенциальные поставщики имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно- монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В случае отсутствия соответствующего разрешения (уведомление) на строительно-монтажные работы, рассмотрение заявки потенциального поставщика будет рассматриваться по части обладания материальными и трудовыми ресурсами

8	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается устройство новой детской игровой площадки с песчаным покрытием. Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, погрузка грунта, перевозка грунта, работа на отвале, песчаный слой. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, не новое покрытие детской площадки с основанием.	2021-04-09 10:56:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)
9	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается устройство новой спортивной площадки с резиновым покрытием. Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, погрузка грунта, перевозка грунта, работа на отвале, уплотнение грунта прицепными катками, основание подстилающее, основание щебеночное по способу «заклинки», асфальтовое покрытие, укладка покрытия на основе резиновой крошки. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, не новое покрытие спортивной площадки с основанием.	2021-04-09 10:57:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)

10	100940005707	Замечание к КД	Согласно п. 9.1.3. СН РК 1.04-26-2011*, текущий ремонт для юридических лиц должен выполняться по утвержденным годовым сметам (планам), на основании разработанной ответственными специалистами оценочной описи. Опись работ по текущему ремонту составляется по результатам предварительного осмотра зданий. В соответствии с этим пунктом действующего норматива, требуем приложить к конкурсной документации следующие документы: - утвержденные сметные расчеты; - дефектный акт, подписанный соответствующей комиссией, с приложением планов ремонтируемых участков или схем; - акт осмотра всех ремонтируемых территорий, с указанием адресов, схем расположения ремонтируемых участков. Вместе с тем сообщаем, что не указывать адреса и местоположение ремонтируемых территорий в акте осмотра, вы как Заказчик данного конкурса, не имеете права. Это сокрытие информации от потенциальных поставщиков. На основании вышеуказанного пункта СН РК, вам необходимо предоставить полный пакет документов в конкурсной документации. Вам из бюджета деньги выделяются на основании каких-то расчетов и обоснований, а не на пустографные запросы. Приложите эти все документ к конкурной документации.	2021-04-09 10:56:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "BC "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.) Работы будут проводиться в границах района «Сарыарка» города Нур-Султан. Заранее указать точный адрес и расположения обьектов не представляется возможным, так как работы будут проводиться по результатам дефектого акта при наступлении благоприятных погодных условии на уже существующих обьектах.

11	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается установка нового игрового оборудования, спортивного оборудования, урн, лавочек. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление оборудования спортивных, детских и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров, не установка нового игрового и спортивного оборудования.	2021-04-09 10:58:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": Здравствуйте, в рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан
12	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается устройство новой универсальной спортивной площадки с резиновым покрытием. Виды работ по данному разделу согласно КД: разработка грунта, погрузка грунта, перевозка грунта, работа на отвале, уплотнение грунта прицепными катками, основание подстилающее, основание щебеночное по способу «заклинки», асфальтовое покрытие, укладка покрытия на основе резиновой крошки. Данные виды работ выполняются в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит лишь ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, не новое покрытие универсальной спортивной площадки с основанием.	2021-04-09 10:57:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)

13	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается изготовление и монтаж пандуса. Необходимо приложить к ТС схему ремонта пандуса (план, узлы, сечения, спецификация), где можно сверить объемы работ и определить соблюдены ли уклоны пандусов для удобства МГН, а также необходимо приложить согласование пандуса уполномоченным органом (по инвалидам).	2021-04-09 10:57:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)
14	100940005707	Замечание к КД	В связи с чем предлагается устройство спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, при этом в разделе применяется резиновая плитка с втулочным соединением. Никакого товарного знака нет. Внести изменение в ТС.	2021-04-09 10:57:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": Согласно примечании в технической спецификации о возможности перевыполнении одной позиции и видов услуг за счет другой, в связи с чем потенциальный поставщик может применять пункты другого раздела.
15	100940005707	Замечание к КД	В конкурсной документации предлагается установка нового ограждения детских площадок и палисадников, а также нового ограждения спортивной площадки. Установка нового ограждения выполняется в рамках капитального ремонта. Исключить из технической спецификации. Необходимо приложить ПСД с заключением экспертизы. Так как согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление ограждений, заборов, калиток, ворот, не установка нового ограждения.	2021-04-09 10:58:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для Товарищество с ограниченной ответственностью "ВС "PROJEC 2010KZ": В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно п.2 ст.60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель организации Байкен Есет Берікұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»