Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5138599

Конкурстың № 5679171-1
Конкурстың атауы СҚО Мағжан Жұмабаев ауданы Булаев қ. көше жарығын ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-04-07 11:08:30 дейін 2021-04-14 11:08:30
Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	141240009070	КҚ жобасына ескерту	1. отсутствует провод для подключения светильников к магистральной сети 2. в смете заложено недостаточно подвесной арматуры необходимой для выполнения монтажных работ согласно правил монтажа СИП 3. отсутствует чертеж кронштейна типа Б и схема шкафа системы контроля учета электроэнергии и диммирования наружным освещением ШСКД LED (0,22кВ)	2021-04-09 14:28:04	Отклонить замечания	1.Отсутствует провод для подключения светильников к магистральной сети. Замечание отклоняется: провод для зарядки светильников предусмотрен вместе с поставкой светильника и входит в стоимость светильника (условие по диммированию данного типа светильника предусматривает обязательную фазировку). 2.В смете заложено недостаточно подвесной арматуры необходимой для выполнения монтажных работ согласно правил монтажа СИП. Замечание отклоняется: Весь необходимый материал предусмотрен сметной документацией (при недостаточности какого-либо материала, сметой предусмотрено 6% дополнительных расходов) 3. Отсутствует чертеж кронштейна типа Б и схема шкафа системы контроля учета электроэнергии и диммирования наружным освещением ШСКД LED (0,22кВ). Замечание отклоняется: расценка, чертеж и схема на кронштейн и шкаф взяты по прайсу поставщиков данного материала и оборудования и выбраны по оптимальной цене.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Аким города Краубаев Азамат Жанбырбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5138599

№ конкурса 5679171-1
Название конкурса Текущий ремонт уличного освещения в г.Булаево района Магжана Жумабаева СКО
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-04-07 11:08:30 по 2021-04-14 11:08:30
Наименование организатора коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	141240009070	Замечание к КД	1. отсутствует провод для подключения светильников к магистральной сети 2. в смете заложено недостаточно подвесной арматуры необходимой для выполнения монтажных работ согласно правил монтажа СИП 3. отсутствует чертеж кронштейна типа Б и схема шкафа системы контроля учета электроэнергии и диммирования наружным освещением ШСКД LED (0,22кВ)	2021-04-09 14:28:04	Отклонить замечания	1.Отсутствует провод для подключения светильников к магистральной сети. Замечание отклоняется: провод для зарядки светильников предусмотрен вместе с поставкой светильника и входит в стоимость светильника (условие по диммированию данного типа светильника предусматривает обязательную фазировку). 2.В смете заложено недостаточно подвесной арматуры необходимой для выполнения монтажных работ согласно правил монтажа СИП. Замечание отклоняется: Весь необходимый материал предусмотрен сметной документацией (при недостаточности какого-либо материала, сметой предусмотрено 6% дополнительных расходов) 3. Отсутствует чертеж кронштейна типа Б и схема шкафа системы контроля учета электроэнергии и диммирования наружным освещением ШСКД LED (0,22кВ). Замечание отклоняется: расценка, чертеж и схема на кронштейн и шкаф взяты по прайсу поставщиков данного материала и оборудования и выбраны по оптимальной цене.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Аким города Краубаев Азамат Жанбырбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»