ТОО «ЭЛКОМ»
(7252) 32-10-61, 32-53-97

**160006 Республика Казахстан,
г. Шымкент, ул. С. Асанова, дом 92,
производственно-коммерческое
предприятие
ТОО «ЭЛКОМ»**

Исх. №352 от 19.01.2021__ г
На _____ от _____ г

**РНН 582400005748 БИН 930240000971
ИИК KZ 388 560 000 006 996 598
в ШФ АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
тел./факс (8-725-2) 32-10-61, 32-53-97
+ 770 17658495
www.ret.kz
e-mail: elk_ret@mail.ru**

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим сообщаем, что по лоту № 42811216-ОК1 конкурса 5534820-1 Насос центробежный консольный моноблочный ТОО «AVV Industrial» указывает следующие рабочие характеристики: *Рабочие параметры насоса: Номинальная подача, м3/ч- 160; Номинальный напор, м –30*; (Примечание:*-допускается поставка товара с напором не ниже 27м при условии увеличения подачи до 180 м3/ч включительно при неизменности указанных ниже характеристик товара* и модель насосного агрегата *DAB, Модель: NKP-G 80-160/163/A/BAQE/18,5/2 IE3*. Однако данная модель насосного агрегата не выдает указанные выше параметры, а именно *при расходе в 180м3/ч напор составляет 26,8м, при расходе в 160м3/ч напор составляет 28м*, что не соответствует требованию технической спецификации данного лота.

Данные взяты с открытого источника (в приложении pdf файл):
https://dabpump.ru/upload/iblock/8a1/8a10e51a43c5d603bbb0d1d75b674c4b.pdf

(стр.73 таблица NKP-G 80-160/163/A/BAQE/18,5/2, стр.91 график кривых NKP-G 80-160).

Исходя из вышеуказанного просим Вас пересмотреть итоги данного конкурса и отклонить потенциального поставщика ТОО «AVV Industrial».

Директор ТОО «ЭЛКОМ» **Петренко М.А.**