Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5209320

Конкурстың № 5720329-1
Конкурстың атауы Абай ауданының білім бөлімі үшін блокты-модульді қазандық және жылыту қазандығын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-04-14 17:03:18 дейін 2021-04-21 17:03:18
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының білім басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	030240006229	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор, просим Вас пересмотреть техническую спецификацию в части требуемых размеров котельной, а именно: Заменить размер "Блочная модульная котельная (далее – БМК) состоящая из модуля общим размером 10000 мм* 2400мм" на размер 10000 мм * 4800 мм высота не менее 2800 мм, так как размер котельной, указанный в КД, при таком количестве оборудования не будет соответствовать действующим СНиП РК. Данные размеры слишком маленькие, чтобы соблюсти все нормы безопасности при работе с котельным оборудованием. Так же просим указать необходимость подготовки фундамента под ствол дымовой трубы. Просим Вас указать Рабочее давление: не менее 0,4 МПа, а не Рабочее давление: не менее 0,04 МПа.	2021-04-21 14:59:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения. Блочная модульная котельная (БМК) должна быть установлена на монолитную фундаментную плиту с закладными под модуль а так же трубу газохода. Нагрузки (масса БМК с оборудованием) на плиту должны быть учтены при ее изготовлении.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

руководитель Курпешова Бакытжан Казбековна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5209320

№ конкурса 5720329-1
Название конкурса Приобретение блочно-модульной котельной и отопительного котла для отдела образования Абайского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-04-14 17:03:18 по 2021-04-21 17:03:18
Наименование организатора ГУ "Управление образования Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	030240006229	Замечание к КД	Уважаемый Организатор, просим Вас пересмотреть техническую спецификацию в части требуемых размеров котельной, а именно: Заменить размер "Блочная модульная котельная (далее – БМК) состоящая из модуля общим размером 10000 мм* 2400мм" на размер 10000 мм * 4800 мм высота не менее 2800 мм, так как размер котельной, указанный в КД, при таком количестве оборудования не будет соответствовать действующим СНиП РК. Данные размеры слишком маленькие, чтобы соблюсти все нормы безопасности при работе с котельным оборудованием. Так же просим указать необходимость подготовки фундамента под ствол дымовой трубы. Просим Вас указать Рабочее давление: не менее 0,4 МПа, а не Рабочее давление: не менее 0,04 МПа.	2021-04-21 14:59:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения. Блочная модульная котельная (БМК) должна быть установлена на монолитную фундаментную плиту с закладными под модуль а так же трубу газохода. Нагрузки (масса БМК с оборудованием) на плиту должны быть учтены при ее изготовлении.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель Курпешова Бакытжан Казбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»