Утверждаю
Директор
Филиал по Северному региону РГП "Госэкспертиза"
Киселев В.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0400/16 от 14.11.2016 г.
(положительное)
по рабочему проекту

«Реконструкция русла ручья Сарыбулак с благоустройством прибрежной полосы и установлением водоохранных зон и полос в г.Астана, на участке от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до границ города. Полигон-1 (отрезок 1,2км от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до соединения с существующим каналом)»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ORTA»

город Кокшетау

Снижение сметной стоимости на 347,999 млн. тенге вызвано приведением в соответствие объемов, расценок, стоимости материалов в смете согласно рабочим чертежам и пересчетом стоимости строительства по годам.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция русла ручья Сарыбулак с благоустройством прибрежной полосы и установлением водоохранных зон и полос в г.Астана, на участке от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до границ города. Полигон-1 (отрезок 1,2км от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до соединения с существующим каналом)»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Класс гидротехнического сооружения	- IV
Расчетный расход пропуска паводковых вод с обеспеченностью Р-1%	- 32м³/с
Поверочный расход пропуска паводковых вод с максимальной обеспеченностью Р-0,1%	- 42м³/с
Общая длина участка	-1,109км
Общая площадь отведенного участка	- 11,7405га
Общая сметная стоимость строительства в ценах четвертого квартала 2016г. на 2016-2018гг.,	- 1163,454 млн. тенге
в том числе:	
СМР	- 867,379 млн. тенге
оборудование	- 112,818 млн. тенге
прочие затраты	- 183,257 млн. тенге
Из них:	
текущий 2016 год	- 26,310 млн. тенге
прогнозный 2017 год	- 666,344 млн. тенге
прогнозный 2018 год	- 470,800 млн. тенге
Продолжительность реконструкции	- 15,0 месяцев

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны» в соответствии с условиями договора от 08 сентября 2016 года №0245.

8.3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4 Заказчику при реконструкции максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.5 С выходом настоящего заключения утрачивает силу заключение №01-0201/14 от 21 апреля 2014 года на основании письма заказчика от 02 ноября 2016 года №205-887.