«SYNERGY ASTANA» («СИНЕРДЖИ АСТАНА»)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ **«SYNERGY ASTANA» («СИНЕРДЖИ АСТАНА»)**

Қазақстан Республикасы, 050044, Алматы қ.,
Әл-Фараби даңғ., 108А, 4 кеңсе
тел: 8/727/391-02-59, факс: 391-02-58

Республика Казахстан, 050044, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 108А, офис 4
тел: 8/727/391-02-59, факс: 391-02-58

Исх. №280
От 28.05.2021г.

Подача жалобы № 105994 по объявлению № 5789306-1

1. ТОО «Сарвиноз-С» в части Технической спецификации прикладывает документ «Чертежи ДГУ», на турецком языке, хотя согласно п.п. 19 п. 3 «Конкурсной документации» документы представляются на казахском или русском языках.
2. Отсутствует Письмо – «Письмо-сертификат от производителя оборудования, о том, что Поставщик, является официальным Партнером завода-изготовителя на территории Республики Казахстан».
3. В техническом описании ТОО «Сарвиноз-С» (Чертежи ДГУ) объем охлаждающей жидкости (Toplam Soğutma Sıvı Kapasitesi (Lt)) составляет 110,7 л, хотя согласно тендерной документации, а именно технической спецификации - Емкость контура охлаждения, 142 л.
4. В техническом описании ТОО «Сарвиноз-С» (Чертежи ДГУ) отсутствует информация по размеру и картеру маховика, хотя согласно тендерной документации, а именно технической спецификации - Картер маховика SAE 1 и маховик 14 дюймов.
5. В техническом описании ТОО «Сарвиноз-С» (Чертежи ДГУ) отсутствует информация по Двигателю Внутреннего Сгорания, хотя согласно тендерной документации, а именно технической спецификации необходимо соответствовать - Коэффициент сжатия 15.7:1 Регулятор частоты вращения – электронный Система нагнетания – Турбонагнетатель (Воздух-Воздух). Блок цилиндров, материал – чугун. Система фильтрации топлива – двойная (фильтр грубой и тонкой очистки топлива). Электронная система – датчики LOP + HWT Емкость системы смазки – 50л.
6. В техническом описании ТОО «Сарвиноз-С» (Чертежи ДГУ) Общий объем масла [л]: (Toplam Yağ Hacmi [lt] :) составляет 52л, хотя согласно тендерной документации, а именно технической спецификации - Емкость системы смазки – 50л.
7. В техническом описании ТОО «Сарвиноз-С» (Чертежи ДГУ) отсутствует Автоматический выключастель, хотя согласно тендерной документации, а именно технической спецификации требуется - MCCB автоматический выключатель 3P.

С уважением,
Заместитель генерального директора
ТОО «Synergy Astana» («Синерджи Астана») Д.В. Севальников

Исп.: Аллагулов Тимур
Моб. 8 701 763 08 95
E-mail: t.allagulov@synergy.kz