Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

г. Семей **« 19 » ноября 2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Mellon», Республика Казахстан, город Нур -Султан, район Есиль, улица Достык, дом 5, н.п.86
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сұлтанғали Ілияс Асқарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция водопровода от ул. Пищевиков по ул. Краснознаменной по пр. Ауэзова до пер. Кабельный г. Семей ВКО»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей», руководитель Утельбаев Амантай Хайроллинович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:ТОО «ATLANT Engineering, Procurement and Constuction»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО Казахский Сантехпроект, «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от ул. Пищевиков по ул.Краснознаменной, по пр. Ауэзова до пер.Кабельный №4455-7-С31-НВ»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Семей» , № 22-п от 24.01.2020 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Сети наружного водопровода	м	830		830	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее– м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом запроектированоа прокладка сетей наружного водопровода от ул.Пищевиков по ул.Краснознаменной, по пр.Ауэзова до пер.Кабельный. Планы прокладки сетей водопровода представлены в чертежах проекта. Общая протяженность прокладываемых трубопровода составляет L=830 п.м., в том числе: стальные трубы диаметром 400 мм, протяженность L=830 п.м; устройство колодцев $H_{ср}$=3,57 м: диаметром 2,0 м- 4 шт, диаметром 1,5 м- 2 шт., диаметром 1,0 м-2 шт. Реконструкция водопроводной сети диаметром 400мм в г.Семей по ул.Краснознаменная от ул.Пищевиков до пер.Кабельный предусмотрена траншейным методом с подключением к существующему водопроводу диаметром 50 мм, с устройством колодцев. Водопроводные сети запроектированы из труб стальных ээлектросварных по ГОСТ 10704-91 диаметром 426х8мм из марки Ст3 по ГОСТ 380, с наружным трехслойным антикррозииным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием. Диаметр реконструируемой водопроводной сети 426х8мм (протяженность 830 м) расчитан из условия обеспечения комплекса административных и общественных зданий и жилой застройки хозяйственно-питьевым водоснабжением, в том числе расходом на пожаротушение. Вколодцах реконстриируемой сети выполняется установка пожарных гидрантов, запорно-регулирующей арматуры для отключения и переключения участков сети водопровода;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2019 года

месяц, год

окончание работ октябрь 2020 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 17 (семнадцать) месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три) ;

фактически, месяц: : 3 (три) ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Государственное коммунальное предприятие "Семей Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города семей восточно-казахстанской области" основанное на праве хозяйственного ведения.

главный инженер Кенжебаев Талгат Семейханович _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция водопровода от ул. Пищевиков по ул. Краснознаменной по пр. Ауэзова до пер.Кабельный г.Семей ВКО»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Mellon»

Директор _____ Сұлтанғали Ілияс Асқарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____
(подпись, дата) М.П.