| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕЦЕЗИОННОГО КОНДИЦИОНЕРА: | |
|---|---|
| ***Тезническое задание*** | ***Dantex*** |
| Охлаждение: непосредственное Нагнетание воздуха: вниз | Вниз |
| Номинальная холодопроизводительность: не менее 34,4 кВт | 34,5 кВт |
| Явная холодопроизводительность: не менее 30,9 кВт | 34,5 кВт |
| **Потребляемая мощность: не более 13,5 кВт** | **13,9 кВт** |
| **Потребляемая мощность компрессоров: не более 8,2 кВт** | **8,6 кВт** |
| Хладагент: не хуже R410A | R410a |
| Компрессоры: не хуже спиральных | спиральные |
| Количество компрессоров: не менее 2 | 2 шт. |
| Количество контуров: не менее 2 | 2 шт. |
| Ступени производительности: 0-50-100% | 0-50-100% |
| Максимальная потребляемая мощность агрегата: не более 31,4 кВт | 31,4 кВт |
| Максимальный потребляемый ток агрегата: не более 53,4 А | 53,4 А |
| Пусковой ток агрегата: не более 123,7 А | 106,3 А |
| Уровень звукового давления на удалении 2м: не более 68 дБ | 68 дБ |
| Температура воздуха на входе: не более 24 °С | 24°С |
| Относительная влажность: не более 50% | 50% |
| Температура воздуха на выходе: не более 15,8 °С | 15,6°С |
| Влажность воздуха на выходе: не более 80% | 68% |
| Теплообменник: не хуже оребренного | оребренный |
| Расход воздуха: не менее 3,19 м3/с | 3,19 м3/с |
| Воздушный фильтр: не хуже М5 | М5 |
| Номинальная потребляемая мощность вентилятора: не более 2,65 кВт | 2,65 кВт |
| Номинальный потребляемый ток вентилятора: не более 5 А | 5 А |
| Производительность по пару: не менее 8кг/ч | 8 кВт/ч |
| Максимальная потребляемая мощность увлажнителя: не более 6 кВт | 6 кВт |
| Суммарная мощность электронагревателя: не более 13,5 кВт | 13,5 кВт |
| Ширина внутреннего блока: не более 890 мм | 890 мм |
| Длина внутреннего блока: не более 1350 мм | 1350мм |
| Высота внутреннего блока: не более 1980 мм | 1980мм |
| Масса внутреннего блока: не более 511 кг | 511 кг |

Created by Universal Document Converter

| | |
|---|---|
| Расход воздуха выносного конденсатора: не менее 8 м3/с | 2х6530 м3/ч |
| Потребляемая мощность выносного конденсатора: не более 3,94 кВт | 2 х 0,62 кВт |
| Потребляемый ток выносного конденсатора: не более 6,8 А | 2 х 3А |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ: | |
|---|---|
| Количество – не менее 4 шт. | |
| Максимум агрегатов в группе ротации: не менее 12ти. | соответствует |
| Максимальная скорость передачи данных: не менее 1 Мбит/с | соответствует |
| Максимальная дистанция связи: не менее 1км. | соответствует |
| Протокол Modbus RTU через сетевой адаптер RS485 | есть |
| Протокол BACnet MSTP через сетевой адаптер RS485 | есть |
| Протокол BACnet TCP/IP через порт Ethernet | есть |
| Протокол LonWorks через сетевой адаптер FFT-10 | есть |
| Диспетчерское управление и контроль с помощью NetSCADA через протокол TCP/IP через сеть Ethernet или GSM, GPRS или HSDPA | есть |

Created by Universal Document Converter