АКТ
приемки законченного строительного объекта
системы газоснабжения

Подводящие инженерные сети и благоустройство: пятно №3,4,21, ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау,Уральск-Саратов г.Уральск, ЗКО

« 11 » 11 2016 г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
ГУ *«Отдел Строительства» г. Уральск* ЗКО
Исманов А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии, представителей:
генерального подрядчика *директор ТОО «Таскала Транс Газ»* *Махметов Т.М*
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов технадзора ТОО «Mega Prom Aksai» Байхатов Ж.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель эксплуатационной
организаций:
Ибраев Т.С.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Таскала Транс Газ»* представлен к приемке законченный строительством *: Подводящие инженерные сети и благоустройство: пятно №3,4,21, ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау,Уральск-Саратов г.Уральск, ЗКО*

(наименование объекта)

Выполнен монтаж подземного газопровода Р=0,003 МПА,общая протяженность= 513м, *в том числе:ПЭ 100 SDR11 90х8,2=464м,ПЭ 100 SDR11 63х5,8=49м, сигнальная проволока сеч.2,5м^2=513м,сигнальная лента «Осторожно Газ»=513м. Задвижка d80 30с41нж=1шт, задвижка d50 30с41нж=3шт,Пятно№3,4,21.*
Выполнен монтаж надземного газопровода Р=0,003 МПА,общая протяженность= 250м, *Труба сталь d57х3,5=250м. окраска двумя слоями ГФ-021,ПФ-115.Пятно №21.*

(виды работ)

проект № *ГСН* разработан *ТОО «Жайык Строй Проект»*
(наименование организации)

3. Строительство осуществлялось в сроки:
Начало работ 01.11.2016г. окончание работ 11.11.2016г.
(месяц, год) (месяц, год)

Приемочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приемки законченных строительством объектов систем газоснабжения».

«Правил безопасности в газовом хозяйстве выполнены в полном объеме в соответствие выполненных строительно-монтажных работ по проекту, произвела, при необходимости дополнительные испытания (кроме зафиксированных и исполнителей документации),

(виды испытания)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, требованиями СН 4.03-01-2011г «Газораспределительные системы»

Предъявлено к приемке :*Подводящие инженерные сети и благоустройство: пятно №3,4,21, ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г.Уральск, ЗКО*

(наименование объекта)

Считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «11» 11 2016 г. и устранением замечаний в срок согласно дефектной ведомости.

Представитель Заказчика _____

Представитель подрядчика _____ Маутов Т.М.

Представитель эксплуатационной организации _____ Ибраев Х.С.

Представитель органов технадзора _____ Байхаров Н.А.