Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" ноября 2020 года

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, адрес: 050057, г.Алматы, Жарокова, 196**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от "30" 11 2020г., ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг", Директор Турысбеков Х.А., адрес: 050052, г.Алматы, мкр. Таугуль-3,ул. Исаева, д.8**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от "30" 11 2020г., Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, эксперты Искаков Ж.Ш., аттестат KZ26VJE00033388 от 15.12.2017г., Мауленкулов С.Б., аттестат KZ01VJE00033741 от 28.12.2017г., Жумуров А.Ш., аттестат KZ83VJE00047397 от 12.06.2019г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от "30" 11 2020г., ТОО "Корпорация"Асыл-Строй", эксперт Атамбаев И, аттестат KZ28FGE00053043 от 26.02.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция с заменой электрооборудования РУ-0,4кВ ГНС на станции Аэрации цеха Биоочистки»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу
Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Жапек батыр

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"08" ноября 2017 года №04-36/453 Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы**;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
"___"_____20___года
№_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области", талон KZ70REA00190893 от 14.09.2020г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Кала Жаргы", 699-2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, №03-02/608 от 20.12.2019г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь, 2020 год**;
месяц, год
окончание работ: **ноябрь, 2020 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2,5** месяц;
фактически **2,5** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабельная линия 0,4 кВ	**км**	**Кабель ВВГ 5*10 – 0,06км,**		**Кабель ВВГ 5*10 – 0,06км,**	

		Кабель ВВГ 3*2,5 – 0,09км, Кабель ВВГ 3*1,5 – 0,04км,	**Кабель ВВГ 3*2,5 – 0,09км, Кабель ВВГ 3*1,5 – 0,04км,**
Ячейка РУ-0,4кВ на базе ЩО-70	**компл.**	**10**	**10**
Шкаф вводной распределительный автоматический ШРВ А	**компл.**	**1**	**1**
Щит распределительный ШРО 8503	**компл.**	**1**	**1**
Щит аварийного освещения ЩАО-11-3-25-01-54	**компл.**	**1**	**1**
Ящик с понижающим трансформатором ЯТПО	**шт**	**1**	**1**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных	м2		

и пристроенных помещений

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Замена ячеек РУ-0.4кВ, подключение от существующих трансформаторов Т1 и Т2 через вводные ячейки ЩО-70 в комплекте с приборами учета. Комплектация секционной ячейки РУ-0,4кВ АВР LOGO Siemens. Монтаж шкафа ШВРА 380/250 20 П К с функцией автоматического ввода резерва. Реконструкция существующего освещения РУ-0,4кВ.**

;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **11360,861** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **974,800** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8745,041** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9797,59973** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **877,320** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7870,5369** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «Реконструкция с заменой электрооборудования РУ-0,4кВ ГНС на станции Аэрации цеха Биоочистки»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Директор Департамента водоотведения ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР г.Алматы Арын К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор **Главный инженер ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР г.Алматы Коянбаев А.Ш.**,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Директор ТОО "Корпорация"Асыл-Строй" Доспаева Ж.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг» Турысбеков Х.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	**0,19**
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	

	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки **ВВГ 5*10** напряжением **0,4кВ**	км	**0,06**
	2) марки **ВВГ 3*2,5** напряжением **0,4кВ**	км	**0,09**
	3) марки **ВВГ 3*1,5** напряжением **0,4кВ**	км	**0,04**
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	**1**
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик **Директор Департамента водоотведения ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР г.Алматы Арын К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Директор ТОО "Корпорация"Асыл-Строй" Доспаева Ж.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)