Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 6111504-1
Сатып алудың атауы:	ермак
Лоттың нөмірі:	№ 45110593-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Өрт сөндіру қондырғысы
Лоттың сипаттауы:	біріктірілген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіру қондырғысы Ермак
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	355630100, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Осакаровка к. ул. Достык 33
Жеткізу мерзімі:	до 10 сентября 2021 г

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ермак өртке қарсы жоғары қысымды қондырғы (УПВД) Мақсаты Жоғары қысыммен әртүрлі сыйымдылықтардан және басқа да таза су көздерінен су ағынын беру арқылы өрттерді жедел сөндіруге арналған моторлы құрал. Ол қозғалтқыш, жоғары қысымды сорғы, қатты дымқылдатқышқа арналған араластырғыш, тапанша, барабан және оған оралған жоғары қысымды шланг орнатылған металл рамадан тұрады. Орнату принципі Қондырғының жұмыс істеу принципі үлкен қысыммен ұсақ дисперсті сумен сөндіру әсеріне негізделген, бұл ретте су шығыны минутына бар болғаны 10-15 литрді құрайды. Біздің қондырғы қатты суландырғышты беру жүйесімен жабдықталған, осылайша сөндіру тиімділігі артады. Ұтқырлық ұзындығы 50 м жеңіл және икемді жоғары қысымды шлангпен қамтамасыз етіледі, қосымша жеткізілетін ұзартқыш сымдардың көмегімен жеңдік сызықты 50 немесе 75 м-ге арттыруға болады. Ермак УПВД өрт жиегін тікелей сөндіру үшін де, өрт сөндіру машиналары немесе мотопомпалардың көмегімен орман өртін сөндіру кезінде орман жанғыш материалдарын толық сөндіру үшін де қолданылуы мүмкін. 10 гектар алқаптағы өрттің шетін толығымен жою үшін УПВД 10 л/мин су шығыны 300 литрден сәл асады. Салмағы аз және жоғары қысымды жеңнің жеткілікті ұзындығы көп қабатты ғимараттарды сөндіру кезінде жоғары ұтқырлықты қамтамасыз етеді. УПВД кез келген жеңіл немесе жүк автомобилінде тасымалдануы мүмкін. Жинақтау 1. 4 сатылы қозғалтқыш 1 дана. 2. Осьтік поршенді сорғы 1 дана. 3. Рамка 1 дана. 4. Тиеу және тасуға арналған қайырмалы тұтқалар 4 дана. 5. Қайырмалы тұтқасы бар жоғары қысымды шланг үшін Барабан 1 дана. 6. Тапанша екі бөліктен тұратын және раманың ішіне 1 дана жоғары қысымды жеңге қосылу үшін байонет коннекторымен бекітілген (тез шешілетін дизайн) жұмыс істейді. 7. Сорғыш жең ВГ-18 10 атм. 2 м 8. Тубус-араластырғыш, подсоединяющийся кіріс Магистраль, кіріктірілген орнату үшін пайдалану қатты смачивателя 1 дана. Техникалық сипаттамалары УПВД 4 сатылы қозғалтқыш Қозғалтқыш көлемі 196 см3 Қозғалтқыш қуаты 4,1 квт (5,5 лс) Отын шығыны 2,7 л/сағ Біліктің көлденең орналасуы Біліктің диаметрі 19,5 мм Цилиндр диаметрі 68 мм Білік ұзындығы 62 мм Сұйықтық шығыны 10 л/мин Ағыс қашықтығы 10 м Шығу қысымы 170 атм. Жоғары қысымды шланг ұзындығы 50 м УПВД Салмағы 62 кг Жалпы өлшемдері УПВД 650х550х550 мм ВГ-18 сорғыш жең Жұмыс қысымы 10 атм. Ұзындығы 2 м Қосымша Манометр бар Қысым реттегіші бар Кіріктірілген сорғы roller бар СТ-KZ сертификаттарын немесе сәйкестік сертификаттарын ұсыну мінде

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 6111504-1
Наименование закупки:	ермак
Номер лота:	№ 45110593-ЗЦП1
Наименование лота:	Установка пожаротушения
Описание лота:	комбинированная
Дополнительное описание лота:	Установка пожаротушения Ермак
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	355630100, Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка ул. Достык 33
Срок поставки:	до 10 сентября 2021 г

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Установка противопожарная высокого давления (УПВД) Ермак Назначение Моторизированное средство, предназначенное для оперативного тушения пожаров путём подачи водной струи из различных ёмкостей и других источников чистой воды под высоким давлением. Состоит из металлической рамы, на которой установлены двигатель, насос высокого давления, тубус-смеситель для твёрдого смачивателя, пистолет, барабан и намотанный на него шланг высокого давления. Принцип работы установки Принцип работы установки основан на эффекте тушения мелкодисперсной водой под большим давлением, при этом расход воды составляет всего 10-15 литров в минуту. Наша установка оснащена системой подачи твёрдого смачивателя, тем самым повышается эффективность тушения. Мобильность обеспечивается лёгким и гибким шлангом высокого давления длиной 50 м. С помощью дополнительно поставляемых удлинителей рукавную линию можно увеличить на 50 или 75 м. УПВД Ермак может применяться как для непосредственного тушения кромки пожара, так и для дотушивания лесных горючих материалов при тушении лесного пожара с помощью пожарных машин или мотопомп. При расходе воды УПВД 10 л/мин на полную ликвидацию кромки пожара на площади 10 гектаров достаточно чуть больше 300 литров воды. Небольшой вес и достаточная длина рукава высокого давления обеспечивают высокую мобильность при тушении многоэтажных зданий. УПВД может перевозиться в любом легковом или грузовом автомобиле. Комплектация 1. Двигатель 4-тактный 1 шт. 2. Насос аксиально-поршневой 1 шт. 3. Рама 1 шт. 4. Откидные ручки для погрузки и переноски 4 шт. 5. Барабан для шланга высокого давления с откидной ручкой 1 шт. 6. Пистолет рабочий, состоящий из двух частей и закрепленный внутри рамы байонетным разъёмом (быстросъемная конструкция) для соединения с рукавом высокого давления 1 шт. 7. Рукав всасывающий ВГ-18 10 атм. 2 м 8. Тубус-смеситель, подсоединяющийся к входной магистрали, встроенный в установку для использования твердого смачивателя 1 шт. Технические характеристики УПВД Двигатель 4-тактный Объём двигателя 196 см3 Мощность двигателя 4,1 квт (5,5 лс) Расход топлива 2,7 л/час Расположение вала горизонтальное Диаметр вала 19,5 мм Диаметр цилиндра 68 мм Длина вала 62 мм Расход жидкости 10 л/мин Дальность струи 10 м Давление на выходе 170 атм. Длина шланга высокого давления 50 м Вес УПВД 62 кг Габаритные размеры УПВД 650х550х550 мм Рукав всасывающий ВГ-18 Рабочее давление 10 атм. Длина 2 м Дополнительно Манометр есть Регулятор давления есть Встроенный байпас насоса есть Предоставление сертификатов СТ-KZ либо сертификатов соответствия обязательно.