КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ОРАЛ ҚАЛАСЫ
«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН ТАРАТУШЫ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ҚАЛАЛЫҚ ЭЛЕКТРТОРАПТАРЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УРАЛЬСК
АО «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
№ 1930
«18» 01 2021 ж/г

Руководителю
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» ЗКО
К.Айбергенову

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на перенос ВЛ-10кВ за пределы границы отведенного земельного участка расположенного по адресу: ЗКО, Теректинский района, с. Подстепное.

АО «Зап.Каз.РЭК» согласовывает перенос ВЛ-10кВ за пределы границ отведенного земельного участка по адресу: ЗКО, Теректинский района, с. Подстепное. при условии:

1. Перенос воздушных линии 10кВ РП «Подстепное» яч. №3 произвести согласно проектного решения. Проект переноса участков ВЛ-10кВ и план трассы ВЛ-10кВ согласовать со службой воздушных линий и комплектных трансформаторных подстанций ГЭС АО «Зап.Каз.РЭК» и со всеми заинтересованными организациями.

2. Подключение электроустановки потребителя производится после получения Акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от представителя службы АО «Зап.Каз.РЭК», ГЭС АО «Зап.Каз.РЭК» при наличии осмотра внешнего подключения электроустановки потребителя с письменным подтверждением о его готовности к подключению.

3. Предоставить в производственно-технический отдел ГЭС АО «Зап.Каз.РЭК» исполнительную схему выноса воздушной линии 10кВ.

И.о. начальника ПТС **Кульшаров А.И.**

Исп:Ахатова Г.Н.
тел:54-35-16