«УРАЛВОДПРОЕКТ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
Заңды мекен-жайымыз: Х. Чурин к-сі.119Н1үйі, 090002,
Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан
Республикасы
тел.: 8 (7112)535157, 535224
факс: 8 (7112)535057
e-mail: urwodpr@mail.ru

URALVODPROECT
www.uwp.kz

ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛВОДПРОЕКТ»
Местонахождение юридического лица: ул. Х.Чурина
дом 119Н1, 090002, г.Уральск, Западно-Казахстанская
область, Республика Казахстан
тел.: 8(7112)535157, 535224
факс: (7112)535057
e-mail: urwodpr@mail.ru

№256 от 27.08.2021 г.

Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства финансов РК
Департамент внутреннего государственного
аудита ЗКО

ТОО «Уралводпроект» на основании статьи Закона РК «О государственных закупках» просит рассмотреть итоги конкурса от 25 августа 2021 г. по объявлению 6109943-1.

По итогам конкурса победителем конкурса является ТОО «Бірлестік».

Согласно требованиям конкурсной документации требовалось наличие опыта выполненных работ в течение последних десяти лет относящиеся к технически сложным объектам, уровень ответственности- второй – нормальный .

ТОО «Бірлестік» по опыту работы предоставил 9 заключении госэкспертизы, которые не соответствуют технической сложности объектов, согласно Приложению1-2

(Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и технологически сложным объектам, утвержденных приказом №189 от 23.04.2021 г.):

1. По заключению № 19-0158/11 от 01 апреля 2011 года **«Строительство водоснабжения населенного пункта Жидели, г.Арыс, ЮКО».** Суточный расход производительности- 104,94 $м^3$/сут относится к II (нормального) – технически не сложным. Показатели нормального уровня ответственности, технически сложных объектов должно составлять от 500 $м^3$/сут и до 10 000 $м^3$/сут.

2. № 19-0308/11 от 10 июня 2011 года по рабочему проекту **«Строительство водоснабжения населенного пункта Байыркум г.Арысь ЮКО»** В заключении отсутствуют показатели по отношению II (нормального) – уровня ответственности, а также на странице 13 указана мощность объекта 380 $м^3$/сут, что также указывает что объект не соответсвует требованиям.

3. № 19-0335/11 от 24 июня 2011 года по рабочему проекту **«Строительство водоснабжения населенного пункта Жанатурмыс сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района ЮКО»** Показатель суточного водопотребления составляет 331,53 $м^3$/сут(нормальный уровень от 500 $м^3$/сут).

4. № 19-0789/11 от 18 ноября 2011 года по рабочему проекту **«Строительство 4-х водозаборных сооружений со скважинами для полива зеленых насаждений 1000 га участка «Жасыл аймак» г. Шымкент с дополнительными работами».** Объект предназначен для полива зеленых насаждений, согласно требованиям относится к II (нормального) – не относящиеся к технически сложным.

5. №19-0330/15 от 01 июня 2015 года по рабочему проекту **«Строительство инженерно-коммуникационных (инфраструктура) сетей индустриальной зоны расположенной в**

сельском округе Киелитас, Толебийского района». Также суточная производительность -192 м^3/сут (по требованию от 500 м^3/сут)

6. №19-0315/16 от 25.08.2016 г. по рабочему проекту **«Строительство водоснабжения в с. Спатаев, с/о Торткул Ордабасинского района, ЮКО»** Суточный максимальный расход составляет 82,25 м^3/сут (дожно- от500 м^3/сут)

7. № 19-0235/11 от 6 мая 2011 года по рабочему проекту **«Строительство водоснабжения населенного пункта Ынтымак, сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО»** Отсутствуют показатели по отнесению к II (нормального) технически сложным, по годовому водопотреблению – 113 369 м^3/год в пересчете на суточное 310,6 м^3/сут (по периметру от500 м^3/сут)

Исходя из вышеизложенного, все указанные объекты относятся объектам II уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным.

Просим провести камеральный контроль и произвести перерасчет баллов за опыт работ ТОО «Бірлестік».

Директор Темирбаев Ж.К.