(Уюм)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ВЛ-10 кВ		
	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	52
	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)	м3	0,3
	Стяжка Г-1	шт	7
	Траверса одноцепн.прямолин.	шт	26
	Траверса для SD 120.3	шт	84
	Хомут Х-7,8.	шт	8
	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2
	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57
	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57
	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	90
	Вязка спиральная SO115.9585	комплект	3,96
	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	51
	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36

	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2
	Кронштейн КМ-1	шт	2
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0065398
	Кронштейн РА-1	шт	2
	Кронштейн РА-2	шт	2
	Кронштейн РА-3	шт	6
	Кронштейн РА-5	шт	2
	Траверса мех.стальн.	кг	942,048
	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27
	Крепление подкоса У-2	шт.	4
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,76818
	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,069
	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	6,207
	Ячейка КРУ-К-07 КТЗ с вакумным выключателем ВВ/АЕ, блоком управления BU/TEL, блоком питания BP/TEL, реле РС80М2, счетчиком электронным Меркурий 230,	шт.	1

Заказчик: Бейсенбеков Е.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Байназаров Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)