(Жанаталап)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ВЛ-10 кВ		
	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	31
	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	13
	Стяжка Г-1	шт	8
	Траверса одноцепн.	шт	12
	Траверса для SD120.3	шт	63
	Хомут Х-7,8.	шт	8
	Проводник заземляющий ЗП-21	м	27
	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41
	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41
	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12
	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 /цена дана за 1 шт/	комплект	1,28
	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24
	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30
	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2
	Кронштейн КМ-1	шт	2
	Болты специальные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001345

	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12
	Кронштейн РА-1	шт	2
	Кронштейн РА-2	шт	2
	Кронштейн РА-3	шт	6
	Кронштейн РА-5	шт	2
	Траверса мех.стальн.	кг.	166,652
	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,026
	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,276
	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,828
	Ячейка КРУ-К-07 КТЗ с вакумным выключателем ВВ/АЕ, блоком управления BU/TEL, блоком питания BP/TEL, реле РС80М2, счетчиком электронным Меркурий 230,	шт.	1

Заказчик: Бейсенбеков Е.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Байназаров Т.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)