ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«____»_____20____

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«___»_____2021 г.

г. Тараз

Объект СШ №54

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам. по АХЧ

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Жуасбеков С.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу"

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы –
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 гг. готова

Примечание:
Признаков разрывных нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: _____

Подрядчик: Жуасбеков С.

Инспектор: _____

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«13» 09 2021 ж.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«13» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект СШ №20

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика зам.дир. Ж.Е. Сарыбаев. Ш.Е.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шинетов. Е.К

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 гг. готова

Примечание:
Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик:

Подрядчик:

Инспектор:

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«____»_____20____ж.іг.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«___»_____2021 г.

г. Тараз

Объект СШ N 19

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Бабашев У

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шинетов Е.К

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова

Примечание:
Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: Бабашев У

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«08» 09 2021 ж./г.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«08» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа N51

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Иманова С.М.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шинетов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттобаев Н.Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы –
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением – кг/см2
   в) калориферов, давлением – кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением – кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова

Примечание:
Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик:

Подрядчик:

Инспектор:

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«13» 09 2021 ж.г.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«13» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа №15

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Сулейменова П.С.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шаяхметов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттобаев Н.Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. Готова.

Примечание:
Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: Сулейм.

Подрядчик:

Инспектор:

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«13» 09 2021 жыл

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«13» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа №33

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Анарбаева Г.Д

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шеметов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н.Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением — кг/см2
   в) калориферов, давлением — кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением — кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова

Примечание:
Признаков разрушения прочности нет

Заказчик:

Подрядчик:

Инспектор:

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС