ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ОҢТҮСТІК ӨҢІРІ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ ПО ЮЖНОМУ РЕГИОНУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

160023,Шымкент қаласы, Нұрсат мөлтек ауданы, №222,
тел./факс: 8(7252) 77-51-01, 77-51-03, БСН 120741015042,
БСК KCJBKZKX, ЖСК KZ988560000009996698
e-mail: ontustik@gosexpertiza.kz
"Банк Центр Кредит" АҚ

160023,город Шымкент,микрорайон Нурсат,№222
тел.факс: 8(7252) 77-51-01, 77-51-03, БИН 120741015042,
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000009996698,
e-mail:ontustik@gosexpertiza.kz
АО «Банк Центр Кредит»

10.08.2021 №19-01-02/0896

ТОО «Шымкентқұрылыс»

На Ваше письмо № 45 от 09.08.2021 года об уточнении уровня ответственности объекта, указанного как «технически сложный II уровень ответственности (повышенный)» в разделе 7.1 заключения № 19-0871/14 от 24.10.2014 года Филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону по рабочему проекту «Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в г. Кентау ЮКО» сообщеам следующее.

В соответствии с п.1.3.4 приложения А РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» объекты здравоохранения без стационаров от 480 до 1600 посещений в смену относятся технически сложным объектам I (повышенного) уровня ответственности.

В связи с этим в разделе 7.1 заключения № 19-0871/14 от 24.10.2014 года слова «...II уровень ответственности (повышенный)» следует заменить словами «...I уровень ответственности (повышенный)».

Директор **Ж. С. Мыктыбаев**

Мыктыбаев Ж.С.
Директор
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исп.: Спатаев И..
Тел.:87252-775-102

Спатаев И.О.
Начальник производственного отдела
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону