ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«15» 09 2021 ж.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«15» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект СШ №6, ул. Отеген батыра, 47

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам. по АХЧ
Бакпаван И

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Жуасбеков Е.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании _____

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы –
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 гг. готова

Примечание: Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: Турекулова Л.И.

Подрядчик:

Инспектор:

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«15» 09 2021

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«15» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа №14

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Тилепбаев Б

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шинетов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова.

Примечание:
Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«17» 09 2021 ж.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«17» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект СШ N 55

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика завхоз Адилбекова Талхан

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шинетов Е.К

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы –
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021- 2022 г.г. готова

Примечание:
Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«15» 09 2021 ж.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«15» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа №60

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Морзабекова Н.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шинетов. Е.С.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы –
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021 - 2022 г.г. готова

Примечание: Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС