ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«13» 09 2021 ж.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«13» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа №11

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Даулетова С.А.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шаяхметов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н.Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг. кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова.

Примечание:
Признаков подрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик:

Подрядчик:

Инспектор:

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«09» 09 2021 ж.і

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«09» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа №18

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Завхоз Есболганова Т.У

Представитель подрядчика ТОО "Куат Консалтинг" Шинетов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП "Жамбыл-Жылу" Куттобаев Н.Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением — кг/см2
   в) калориферов, давлением — кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением — кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,2 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова

Примечание:
Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик:

Подрядчик:

Инспектор:

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МЬК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«13» 09 2021 ж.г.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«13» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа №27

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Умеева Х.Е.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шинетов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н.Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы –
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова

Примечание: Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«16» 09 2021 ж.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«16» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект СШ N59

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика зам. АХЧ Иргеева Ж. Ж.

Представитель подрядчика ТОО "Куат Консалтинг"
Шинетов Е.К

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП «Жамбыл-Жылу» Куттыбаев Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова

Примечание: Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС